



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 4545/03.01/2023

Asian kuvaus: Hakemus nestekaasulaitteiston rakentamiseksi työkoneiden valmistuslaitokselle

Hakija: Avant Tecno Oy, y-tunnus 0844210-2

Sijainti: Huurretie 9, 33470 YLÖJÄRVI

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Kiinteistö käyttää nestekaasua jauhemaalaamon prosessien lämmitykseen. Muutoksen jälkeen nestekaasu toimii myös uuden hakevoimalaitoksen varapolttoaineena. Laitoksella on tällä hetkellä pelastusviranomaisen lupa. Kiinteistölle asennetaan maapeitteinen 60 m³ nestekaasusäiliö. Uusi säiliö korvaa nykyisen maapeitteisen 9,15 m³ säiliön. Nykyinen 170 kg/h höyrystin siirretään hakelaitokselle ja nykyiseen paikkaan asennetaan uusi 2 x 170 kg/h höyrystin keskus. Nestekaasulaitteisto koostuu säiliön ja höyrystimien lisäksi nestekaasuputkistosta varusteineen ja käyttölaitteista. Nestekaasun lisäksi laitoksella käytetään pieniä määriä muita kemikaaleja.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset

08.11.2023 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:

Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 15.11.2023 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66 (Opastinsilta 12 B), 00521 HELSINKI.

Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 4545/03.01/2023.

Huomioitavaa:

Hakemus ja kuulutus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 02.10.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Sini Ervelä-Aro, +358 295 052 258, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9