

Metsäliitto Osuuskunta
PL 10, 02020 METSÄ
0116300-4

Päätös Tukes 7332/03.01/2025

Asia

Kemikaaliturvallisuuslupa lipeävaraston perustamiselle

Kohde

Yrityksen tiedot: Metsäliitto Osuuskunta (0116300-4)
Varaston sijaintiosoite: Ajoksentie 708, 94900 KEMI. Varasto sijoittuu Kemin Ajoksen öljysatamaan.
Kiinteistötunnus: 240-20-2070-1
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella
Toiminnan laajuus: lupalaitos

Päätös

Metsäliitto Osuuskunta saa alkaa varastoida lipeää Kemin Ajoksen satamaan sijoittuvalla varastollaan. Metsäliitto Osuuskunnan on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehdoissa muuta määrätä, sekä noudatettava vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä. Toiminta on laajamittaista vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia terveydelle vaarallisten kemikaalien määrän ja vaaraluokituksen perusteella (lupalaitos). (VNa 685/2015 4 §).

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintään seuraavat määrät:

Kemikaali	Luokitus	Määrä (t)
Natriumhydroksidi	Skin Corr. 1A; H314; Eye Dam. 1; H318	26 928

Konsultointivöhyke

Kohteen konsultointivöhyke on 0,5 km. Konsultointivöhyke määritellään kohteen kiinteistön rajasta. Kuntaa kehoitetaan pyytämään konsultointivöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Tarkastus

Varastolle on tehtävä käyttöönottotarkastus Tukesin toimesta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan on pyydettävä tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen varaston käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi varaston tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmä ja todetaan, että toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. (VNa 685/2015 30 §). Käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tekee laitokselle määräaikaistarkastukset lähtökohtaisesti viiden vuoden välein. Tarkastustajuutta voidaan tihentää tai harventaa varaston turvallisuustilanteen ja tarkastustulosten perusteella. (VNa 685/2015 28 §)

Toiminnan kuvaus

Metsäliitto Osuuskunta rakentaa Kemin Ajoksen öljysatamaan uuden kemikaalivaraston. Varasto koostuu kolmesta säiliöstä, jotka sijoitetaan tiiviiseen vallitilaan. Säiliöiden tilavuudet ovat $2 \times 7500 \text{ m}^3$ ja $1 \times 4800 \text{ m}^3$. Säiliöissä tullaan varastoimaan säiliöiden maksimitäyttöasteen mukaisesti yhteensä $17\,600 \text{ m}^3$ natriumhydroksidia (50 %). Lisäksi varastoalueelle sijoitetaan kemikaalipumppaamo sekä autolastauskatos säiliöautojen lastausta varten. Varastointiprosessi koostuu tuotteen purkamisesta laivasta varastoon, säiliövarastoinnista sekä lastauksesta säiliöautoihin.

Ympäristön kuvaus

Laitoksen sijoittumisen arvioinnissa huomioidaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 17 - 20 §) mukaiset näkökulmat:

Alueen kaavoitus

Toiminta sijoittuu asemakaavassa T/kem- merkinnällä varustetulle alueelle. Asemakaavamääräysten mukaisesti T/kem-merkinnän alueelle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Pohjavesialue ja luontokohteet

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Hankealueen ympäristössä ei ole sellaisia luonnonsuojelukohteita, joiden suojeltuihin luontoarvoihin toiminnalla olisi vaikutusta. Sijaintialueen läheisyydessä on kahdesta perättäisestä kluuvijärvestä muodostuva Takalahdet -niminen kluuvijärvi,

joka on luokittelematon vesilain tarkoittama suojeltava vesiluontotyyppi. Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaan hanke ei ennalta arvioiden vaaranna Takalahtien kluuvijärvien luonnontilaa

Herkät kohteet

Lähimmät herkät kohteet sijaitsevat yli 2 km päässä varastosta.

Muu ympäröivä toiminta

Varaston ympäristö on satama-aluetta, jossa on jo nykyisin sijoittuneena vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsitteleviä ja varastoivia tuotantolaitoksia. Varaston vieressä sijaitsee Wibax Logistics Oy:n kemikaalivarasto ja Öljysatamantien toisella puolella Neste Oyj:n säiliövarasto.

Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Toiminnanharjoittajan riskinarvioinnissa määrittämät toimenpiteet riskien pienentämiseksi tulee toteuttaa. (L390/2005 10 §)
2. Kemikaalisäiliöiden on sovelluttava käyttötarkoitukseensa ja niiden soveltuvuudesta on pyydettävä lausunto tarkastuslaitokselta. Lausunnoissa on otettava kantaa myös säiliörakenteen kestäväyyteen suhteessa sallittuun täyttöasteeseen. (L 390/2005 50 §).
3. Vaarallisten kemikaalin putkisto on rakennettava vähintään painelaitteiden luokan 1 vaatimustasoa noudattaen. (VNa 856/2012 47 §)
4. Toiminnanharjoittajan tulee laatia vaarallisten kemikaalien käytölle, käsittelylle ja varastoinnille käyttö- ja huolto-ohjeet, joissa otetaan huomioon myös poikkeavat tilanteet. Laitoksella työskenteleville on annettava ohjeistus sekä riittävästi koulutusta ja opastusta laitoksen toiminnasta ja siihen liittyvistä vaaroista ennen käyttöönottoa. (VNa 856/2012 64 §)
5. Vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käyttöön liittyvillä laitteistoilla tulee olla laadittuna huolto- ja kunnossapitosuunnitelma. Tarkastusväleissä ja -menettelyissä tulee huomioida varastosäiliöiden historia ja sen mahdolliset vaikutukset säiliöiden elinkaareen. (VNa 856/2012 63 §)
6. Laitteistot, säiliöt ja putkistot sekä kemikaalien varastointitilat ja -paikat tulee varustaa turvallisen käytön ja onnettomuustilanteisiin varautumiseen edellyttämällä merkinnöillä. (VNa 856/2012 58-60 §)
7. Laitoksella on oltava hätäsuihkuja ja silmähuuhtelupisteitä helposti luokse päästävissä paikoissa. Lisäksi työntekijöillä on oltava käytettävissä asianmukaiset suojavarusteet. (VNa 856/2012 79-80 §)
8. Laitokselle on ennen toiminnan aloittamista nimettävä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin pätevyyskokeen. (L 390/2005 29 §)
9. Toiminnanharjoittajan tulee laatia KemiDigiin kemikaaliluettelo, jossa esitetään laitoksella käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien enimmäismäärät ja vaaraluokitukset. (L 390/2005 7 §)

10. Toiminnanharjoittaja laatii prosessiturvallisuusjärjestelmän itsearvioinnin, jossa käydään läpi turvallisuusjohtamisjärjestelmän kattavuus Tukesin vaatimuksiin verrattuna. Prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimusten täyttyminen osoitetaan itsearvioinnin dokumentaatiolla ja toimenpideseurannalla. (L390/2005 26a§, VNa 685/2015 31 , liite III)
11. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee täydentää lupapäätöksen kappaleessa "johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyn mukaisesti. (VNa 685/2015 17 §)

Päätöksen perustelut

Kaavan soveltuvuus ja tontin hallinta

Varasto sijoittuu alueelle, joka on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varistorakennusten korttelialueeksi (T/kem), jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. T/kem on Tukesin tulkinnan mukaan soveltuva kaavamerkintä vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia varten. Myös Lapin ELY-keskukselta saatu lausunto tukee käsitystä kaavan soveltuvuudesta haettuun toimintaan. Toiminnanharjoittaja on tehnyt varastoalueesta vuokrasopimuksen, joka on hakemusmateriaaleissa esitetty osoituksena alueen hallinnasta.

Merkittävimmät riskit ja niihin varautuminen

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan arvioinut vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyviä riskejä henkilöille, omaisuudelle ja ympäristölle. Laadittujen arvioiden mukaan varaston toiminnasta ei muodostu suuronnettomuusvaaraa. Suurimmiksi riskeiksi on arvioitu eri syistä aiheutuvat natriumhydroksidin vuodot sekä ennakoimattomat sähkökatkot. Riskinarvioissa on määritetty toimenpiteitä, joilla ehkäistään tunnistettuja riskejä sekä rajoitetaan niiden seurauksia. Lupaehdolla 1 edellytetään toiminnanharjoittajaa toteuttamaan riskinarviossa määritetyt riskinhallintatoimenpiteet.

Kemikaalivuotojen osalta hakemuksessa on todettu, että säiliöt sijoitetaan tiiviiseen vallitilaan. Vallitilaan vuotava natriumhydroksidi ei pääse leviämään ympäristöön, sillä vallitilaan mahtuu suurimman säiliön maksimitäyttömäärä 6600 m³, sen rakenne on tiivis ja vallitilan kaivo pidetään aina suljettuna. Kaivoon asennetaan yläpintakytkin. Kaivossa olevan veden laatua valvotaan johtokykymittauksella, joka hälyttää ohjauskeskukseen. Lisäksi aina ennen kaivon avaamista tarkistetaan veden pH käsimitauksella. Autolastausalueen laatta on reunustettu yliajettavin kynnyksin mahdollisten lastausvuotojen pitämiseksi lastausalueen sisällä. Autolastauskatoksessa lastauspaikan laatan alla on varoallas, jonka tilavuus vastaa ilmoitettua säiliöauton suurimman osaston tilavuutta (36m³).

Säiliöt varustetaan pintatutkilla, joilla valvotaan kemikaalin määrää säiliössä. Tutkat hälyttävät myös silloin, jos säiliö täyttyy tai tyhjenee ilman, että säiliössä on laivapurku tai autolastaus menossa. Kaikki

säiliöt varustetaan HH-pintakytkimillä. Tutka H hälyttää kun 95 % on pumpattu säiliöön, ja HH pintakytkin lukitsee venttiilin kun 98 % sallitusta tilavuudesta on pumpattu säiliöön.

Autolastauspumppu pysähtyy automaattisesti, kun autoon ennalta asetettu lastausmäärä on tullut täyteen. Kuljettajalla on koko lastauksen ajan näköyhteys lastaukseen, ja jos on vaara tulla yllastaus, lastaus voidaan keskeyttää hätäseis-painikkeesta ja sulkemalla lastaussillalla oleva käsiventtiili, joka ohjaa pysäytyksen hallitusti. Hätäseis-painike asennetaan autolastauskatoksen ylätasanteelle. Hätäseis-painikkeen painaminen hälyttää valvottuun paikkaan.

Ennakoimattomien sähkökatkojen aiheuttamien riskien varalta ohjaus- ja toimilaitteet liitetään UPS-järjestelmään.

Varastoalue ei sijoitu tulvavaara-alueelle.

Varastoalueella mahdollisesti syttyvien tulipalojen sammutukseen käytetään vettä lähinnä säiliöautopalojen tai kotitalouspalojen kaltaisten tilanteiden tapauksessa, joten kemikaalien saastuttamia sammutusjätevesiä ei arvioida muodostuvan.

Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen

Hanke ei Lapin ELY-keskukselta saadun lausunnon mukaan ole ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) alainen vaan kuuluu ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaiseen ilmoituksen varaiseen toimintaan. Täten ympäristövaikutusten arviointia ei ole tarpeen huomioida kemikaaliturvallisuussuunnan käsittelyssä.

Onnettomuusriskien huomioiminen varaston sijoituksessa

Onnettomuuksien vaikutusalueilla ei sijaitse asuinalueita, herkkiä kohteita tai muita ulkopuolisia toimintoja, jotka estäisivät varaston sijoittumisen. Varaston onnettomuuksien vaikutusalueet eivät ulotu muiden toimijoiden alueille. Tien toisella puolella sijaitsevan yrityksen tekemän palomallinnuksen mukaan heidän kiinteistöllään syttynyt tulipalo ei aiheuta vaaraa hakijan varastolle. Varaston sijoitus on kemikaaliturvallisuuslain 17 - 20 § periaatteiden mukainen.

Yhteenveto

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes katsoo, että pelastussuunnitelma täyttää asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset siltä osin kuin se on hakemusvaiheessa ollut mahdollista. Ennen toiminnan aloittamista sisäistä

pelastussuunnitelmaa tulee täydentää Tukes-ohjeen [Sisäinen pelastussuunnitelma | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto \(Tukes\)](#) mukaisesti seuraavilta osin:

- kohteen pohjakuvat tarvittavine tietoineen (Tukes-ohjeen kohta 4.3)
- käytönvalvojan ja muun organisaation tiedot (Tukes-ohjeen kohta 4.4)
- alkusammutuskaluston kuvailu (Tukes-ohjeen kohta 4.5.3)
- pelastusviranomaisen toimintavalmiudet kohteessa (Tukes-ohjeen kohta 4.7)
- poikkeustilanneharjoittelun kuvailu (Tukes-ohjeen kohta 4.8.2)

Pelastusviranomainen ei antanut lausuntoa sisäisestä pelastussuunnitelmasta.

Toiminnan aloittaminen muutoksen hausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (390/2005 126 a §). Toiminnan aloittamisella tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien tuomista laitokselle lupaa edellyttävässä laajuudessa. Perusteena toiminnanharjoittaja on esittänyt seuraavia seikkoja:

- natriumhydroksidia käyttävän tuotantolaitoksen häiriöttömän toiminnan varmistaminen ja siten alueen työllisyyden ylläpito
- suunniteltu toiminta ei vaikuta lähiympäristöön, sillä varastotoiminta ei aiheuta melupäästöjä, ilmanpäästöjä eikä siitä tule päästöjä maaperään tai veteen
- täytöntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä toiminnan aloittamisesta ei aiheudu peruuttamattomia seurauksia

Tukes katsoo, että toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävät perusteet toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. Varaston onnettomuuksien ei arvioida aiheuttavan vaaraa laitoksen alueen ulkopuolelle. Vaarallisista kemikaaleista aiheutuva vaara voidaan poistaa viemällä vaaralliset kemikaalit pois varastolta, mikäli päätöksestä valitetaan ja muutoksenhakutuomioistuimella muutetaan tätä päätöstä. Tukes myöntää luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta tämän lupapäätöksen ehtoja noudattaen. Laitokselle on tehtävä käyttöönottotarkastus Tukesin toimesta ennen toiminnan aloittamista.

Vakuus

Toiminnanharjoittajan on asetettava 300 000 euron suuruinen vakuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuus toimitetaan pankkitalletuksena tai takaussitoumuksena, josta toimitetaan dokumentaatio Tukesille. Vakuus asetetaan, jos tästä päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Vakuutta voidaan käyttää ympäristön saattamiseksi ennalleen tai niiden edunmenetysten tai kustannusten korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden määrä perustuu toiminnanharjoittajan arvioon kustannuksista, joita aiheutuu varastointitoiminnan lopettamisesta ja alueen siistimisestä.

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Lapin ELY-keskukselta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, Lapin pelastuslaitokselta sekä Kemin Satama Oy:ltä.

Pelastuslaitos ei antanut lausuntoa hakemuksesta. Kemin Satama Oy:n lausunnossa todettiin, että Kemin Satama Oy puoltaa hakijan suunnitelmia eikä näe esteitä hankkeelle.

Lapin ELY-keskus toimitti lausuntonsa hakijalle osana YVA-tarpeen arviointia. Lausunnossa todetaan, että ELY-keskuksen käsityksen mukaan aiottu toiminta on asemakaavan mukaista. Lisäksi lausunnossa esitetään, että hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luontotyyppisiä tai lajien esiintymiä. Lausunnossa todetaan, että suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kluuvijärvi, joka on luokittelematon vesilain tarkoittama suojeltava vesiluontotyyppi. Edelleen lausunnossa todetaan, että ennalta arvioiden hanke ei vaaranna kluuvijärvien luonnontilaa, mutta hankkeessa tulee huomioida, että haitallisia vaikutuksia kluuvijärveen ei pääse ilmenemään.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausunnossa esitetään, että VNa 715/2001 66 § mukaan uusi toiminta tai prosessi, jossa saattaa esiintyä vaarallisia kemiallisia tekijöitä, voidaan aloittaa vasta, kun sen riskit on arvioitu ja tarpeelliset ennalta ehkäisevät toimenpiteet toteutettu. Lisäksi lausunnossa huomautetaan, että työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville kemiallisille tekijöille on rajoitettava riittävän vähäiseksi ja työpaikalla on oltava saatavilla riittävästi asianmukaisia ensiapuvälineitä. Edelleen lausunnossa muistutettiin mm. kulkuteiden, käytävien, liikennereittien turvallisuudesta sekä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksista.

Toiminnanharjoittajan vastine Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntoon

Toiminnanharjoittaja toteaa vastineessaan, että hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty riskinarvio henkilö- ja prosessiturvallisuuden sekä ympäristöriskien osalta. Henkilöturvallisuuden osalta yksityiskohtaisempi työsuojeluriskien kartoitus toteutetaan rakentamisen jälkeen ennen varaston käyttöönottoa. Vastineen mukaan työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville kemiallisille tekijöille tullaan rajoittamaan niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle. Käsiteltäessä, säilytettäessä ja siirrettäessä syövyttäviä aineita noudatetaan erityistä varovaisuutta. Tämä varmistetaan toiminnanharjoittajan mukaan kattavalla ohjeistuksella.

Lisäksi vastineessa todetaan, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista natriumhydroksidille on annettu kattoarvo, joka otetaan huomioon työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä arvioidessa. Natriumhydroksidin höyrystyminen on vähäistä. Lisäksi kemikaali on suljetuissa säiliöissä ja putkistossa. Säiliöalue ja autolastaus on ulkotiloissa, joissa on hyvä tuuletus. Mahdollinen säiliöissä tapahtuva työskentely vaatii erillisen säiliötyöluvan, jossa arvioidaan tarvittava säiliön puhdistus ja työkohtainen suojautuminen.

Hätäsuihkujen ja ensiapuvälineistön osalta toiminnanharjoittaja toteaa vastineessaan, että työpaikan laajuus, sijainti, työntekijöiden määrä, työn luonne ja muut olosuhteet huomioidaan niiden sijoittelussa. Lisäksi todetaan, että kemikaalivaraston ja sen työskentelypaikkojen kulkuteiden, käytävien, uloskäytävien ja pelastusteiden, työskentelytasojen ja muiden alueiden suunnittelun lähtökohta on turvallisuus. Ajoneuvoliikenteen järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan niin, että turvallisuusriskit ovat mahdollisimman pienet.

Pääasiallisesta määräysvallasta vastineessa todetaan, että yhteisen työpaikan mukaisesti toiminnanharjoittaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja huolehtii työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelystä, työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Kaikilta alueella työskenteleviltä vaaditaan voimassa oleva turvallisuusperehdytys. Liikennejärjestelyt ja yleistä turvallisuutta koskevat käytännöt sovitaan Kemin Satama Oy:n kanssa niin, että ne vastaavat alueen vaatimuksia.

Lausuntojen huomioiminen lupakäsittelyssä

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle. Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu päätöksen ehdoissa niiltä osin kuin ne koskevat Tukesin kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista toimivaltaa.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 05.06.2025
- Täydennyksen pyytäminen, 30.06.2025
- Täydennyksen vastaanottaminen, 26.08.2025
- Täydennyksen pyytäminen, 27.08.2025
- Täydennyksen vastaanottaminen, 27.08.2025
- Lausunnon pyytäminen, 28.08.2025
- Kuuleminen, 28.08.2025
- Lausunnon vastaanottaminen, 01.09.2025, Kemin Satama Oy
- Lausunnon vastaanottaminen, 30.09.2025, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

- Lisätietojen pyytäminen, 15.10.2025
- Lisätietojen vastaanottaminen, 28.11.2025

Lupahakemuksen tiedoksianto

Lupahakemus oleellisine liitteineen on kuulutettu Tukesin verkkosivuilla 28.8. - 4.10.2025. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistiin Lounais-Lappi -lehdessä 3.9.2025. Muistutuksien ja mielipiteiden määräaika oli 11.10.2025.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 4000 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista [797/2024])

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella. Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Henna Kahilaniemi, etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään erikseen tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksi saajille. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.

Esittelijä: Henna Kahilaniemi, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Kati Hietämäki, Ryhmäpäällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Lapin ELY
Lapin pelastuslaitos
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Kemin Satama Oy
Kemin kaupunki

VALITUSOSOITUS

Jos haluat hakea muutosta päätökseen, toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

MITÄ TIETOJA VALITUKSESSA ON OLTAVA

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Kerro valituksessa seuraavat asiat:

- Muutokset, joita vaadit päätökseen sekä muutosten perustelut.
- Jos et ole päätöksen kohde, kerro, mihin valitusoikeutesi perustuu.
- Valittajan nimi, puhelinnumero, postiosoite sekä muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (esim. sähköpostiosoite) ja kotikunta / yrityksen kotipaikka.
- Jos valituksen laatii puolestasi laillinen edustaja tai asiamies, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Liitä valitukseen seuraavat asiakirjat (alkuperäisenä tai jäljennöksenä):

- päätös ja sen liitteet
- tämä valitusosoitus
- mahdolliset muut asiakirjat, joita haluat esittää vaatimustesi tueksi
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta.

MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS ON TEHTÄVÄ

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan laskeminen alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä määräytyy sen mukaan, miten päätös on lähetetty tiedoksi:

- Jos päätös on postitettu saantitodistuksella, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Liitä saantitodistus valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on lähetetty sähköpostilla, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun päätös ja kuulutus on julkaistu.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-

oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MINNE JA MITEN TOIMITAT VALITUKSEN

Tee valitus ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Palvelu ei ole käytössä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa.

Voit toimittaa valituksen hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen perille toimittaminen on lähettäjän vastuulla.

Alta löydät tiedot siitä tuomioistuimesta, jolle valitus tehdään. Tuomioistuimen muut yhteystiedot löydät Tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta <https://tuomioistuimet.fi/fi/index/yhteystiedot.html>.

TUOMIOISTUIN, JOLLE VALITUS TEHDÄÄN:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Torikatu 34-40), 90101 Oulu

Ryhmäpäällikkö Kati Hietamäki
2.1.2026

Ylitarkastaja Henna Kahilaniemi
2.1.2026