

Seaport Logistics SL Oy
Satamakatu 8, 24100 SALO
2680701-3

Päätös Tukes 11619/03.01/2025

Asia

Kemikaaliturvallisuuslupa ferrosulfaatin varastoinnille

Kohde

Yrityksen tiedot: Seaport Logistics SL Oy (2680701-3)
Kohteen sijaintiosoite: Taalintehtaan tie 679, 25900, TAALINTEHDAS
Kiinteistötunnus: 322-492-1-73
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella.
Toiminnan laajuus: lupalaitos

Päätös

Seaport Logistics SL Oy saa alkaa varastoida ferrosulfaattia Kemiönsaareen Taalintehtaan satamaan sijoittuvalla varastollaan. Seaport Logistics SL Oy:n on toimittava hakemuksessaan esittämällä tavalla, ellei lupaehdoissa muuta määrätä, sekä noudatettava vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä. Toiminta on laajamittaista vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia terveydelle vaarallisten kemikaalien määrän ja vaaraluokituksen perusteella (lupalaitos). (VNa 685/2015 4 §)

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintään seuraavat määrät:

Kemikaali	Luokitus	Määrä (t)
Ferrosulfaatti	Acute Tox. 4; H302; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319	8000

Konsultointivyöhyke

Kohteen konsultointivyöhyke on 0,2 km. Konsultointivyöhyke määritellään kohteen varastorakennuksen ulkoseinistä. Kuntaa kehoitetaan pyytämään konsultointivyöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Tarkastus

Laitokselle on tehtävä käyttöönottotarkastus Tukesin toimesta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan on pyydettävä tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi laitoksen tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmä ja todetaan, että toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. (VNa 685/2015 30 §). Käyttöönottotarkastuksen jälkeen Tukes tekee laitokselle määräaikaistarkastukset lähtökohtaisesti viiden vuoden välein. Tarkastustaajuutta voidaan tihentää tai harventaa varaston turvallisuustilanteen ja tarkastustulosten perusteella. (VNa 685/2015 28 §)

Toiminnan kuvaus

Seaport Logitics SL Oy varastoi kiinteää ferrosulfaattia Kemiönsaaren Taalintehtaan satamassa kahdessa varastossa. Ferrosulfaatti on luokiteltu terveydelle vaaralliseksi kemikaaliksi. Ferrosulfaatin varastointiprosessiin kuuluu sen purkaminen laivasta varastoon, varastointi ja poislasteraus. Ferrosulfaatti tuodaan satamaan kiinteänä bulkkilastina ja puretaan materiaalinkäsittelykoneella laivasta kuorma-auton lavalle. Purkamiseen käytetään vuotamatonta kauhaa ja kuorma-autot ovat tiivisrakenteisia. Ferrosulfaatti kuljetetaan satamasta varastoon, missä ferrosulfaatti kipataan varaston lattialle. Poislasterauksessa ferrosulfaatti noudetaan varastosta kuorma-autolla ja lastataan kyytiin pyöräkuormaajalla.

Ympäristön kuvaus

Laitoksen sijoittumisen arvioinnissa huomioidaan kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 17 - 20 §) mukaiset näkökulmat:

Alueen kaavoitus

Toiminta sijoittuu asemakaavassa T -merkinnällä varustetulle alueelle. Asemakaavamääräysten mukaisesti kyseinen alue on varattu teollisuudelle ja varastoinnille.

Pohjavesialue ja luontokohteet

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen ympäristössä ei ole sellaisia luonnonsuojelukohteita, joiden suojeltuihin luontoarvoihin toiminnalla olisi vaikutusta.

Herkät kohteet ja asutus

Laitos sijaitsee vajaan 500 m:n etäisyydellä lähimmästä asutuksesta. Lähimmät herkäät kohteet (terveyskeskus ja hoitokoti) sijaitsevat yli 500 m päässä laitoksesta.

Muu ympäröivä toiminta

Sataman ainoa toimija on hakijana toimiva Seaport Logistics SL Oy.

Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Toiminnanharjoittajan riskinarvioinnissa määrittämät toimenpiteet riskien pienentämiseksi tulee toteuttaa. (L390/2005: 10 §)
2. Kemikaalin käsittelyyn ja varastointiin on laadittava ohjeet. Ohjeissa otetaan huomioon myös poikkeavat tilanteet sekä sääolosuhteiden vaikutus käsittelyturvallisuuteen. (VNa 856/2012: 64 §).
3. Laitoksella työskenteleville on riittävästi koulutusta ja opastusta laitoksen toiminnasta ja siihen liittyvistä vaaroista ennen käyttöönottoa. (VNa 856/2012: 64 §)
4. Vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käyttöön liittyvillä laitteistoilla ja rakenteilla tulee olla laadittuna huolto- ja kunnossapitosuunnitelma. Kunnossapidon tulee sisältää myös rakenteiden ja laitteiden tiiviyn tarkkailu. Tehdyistä tarkastuksista ja testauksista on pidettävä kirjaa. (VNa 856/2012: 63 §)
5. Laitoksella on oltava asianmukaista torjuntakalustoa kiinteän kemikaalin keräämistä ja ympäristöön leviämisen estämistä varten. Torjuntakaluston käyttöä tulee harjoitella. (VNa 856/2012: 73 §)
6. Laitokselle on ennen toiminnan aloittamista oltava nimettynä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin pätevyyskokeen. (L 390/2005: 10 §)
7. Toiminnanharjoittajan on dokumentoidusti seurattava varastointimääriä, jotta ne eivät ylitä tässä lupapäätöksessä määriteltyä maksimimäärää. (L 390/2005: 7 §).
8. Laitteistot sekä kemikaalien varastointitilat ja -paikat varustetaan turvallisen käytön ja onnettomuustilanteisiin varautumiseen edellyttämällä merkinnöillä. (VNa 856/2012: 58-60 §)
9. Toiminnanharjoittaja laatii kemikaaliluettelon, jossa esitetään laitoksella käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien enimmäismäärät ja vaaraluokitukset (L 390/2005 7 §). Tukesin järjestelmä kemikaaliluettelon ylläpitoon on KemiDigi: <https://www.kemidigi.fi/>.
10. Toiminnanharjoittaja laatii prosessiturvallisuusjärjestelmän itsearvioinnin, jossa käydään läpi turvallisuusjohtamisjärjestelmän kattavuus Tukesin vaatimuksiin ([Prosessiturvallisuusjärjestelmä](#)).

[Turvallisuus- ja kemikaalivirasto \(Tukes\)](#) verrattuna. Prosessiturvallisuusjärjestelmän vaatimusten täyttyminen osoitetaan itsearvioinnin dokumentaatiolla ja toimenpideseurannalla. (L390/2005 26a §, VNa 685/2015 31 §, liite III).

11. Sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää lupapäätöksen kappaleessa "johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyn mukaisesti huomioiden myös pelastuslaitoksen lausunto. (VNa 685/2015 17 §).

Päätöksen perustelut

Kaavan soveltuvuus ja tontin hallinta

Laitos sijoittuu alueelle, joka voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu teollisuus- ja varastokäyttöön (T). Tämä on Tukesin tulkinnan mukaan soveltuva kaavamerkintä laajuudeltaan lupalaitoksen tasoiselle vaarallisten kemikaalien teolliselle käsittelylle ja varastoinnille. Toiminnanharjoittajalla on kiinteistöstä vuokrasopimus, joka on hakemusmateriaaleissa esitetty osoituksena alueen hallinnasta.

Merkittävimmät riskit ja niihin varautuminen

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan arvioinut ferrosulfaatin käsittelyyn ja varastointiin liittyviä riskejä toiminnoittain. Merkittävimmäksi riskiksi on arvioitu ferrosulfaatin päätyminen ympäristöön eri syistä. Hakemuksen mukaan Seaport Logistics SL Oy on ottanut toiminnassaan huomioon ferrosulfaatin lastaus- ja purkupaikalla sekä varastoinnissa ympäristöön kohdistuvat riskit. Prosessit pyritään suorittamaan niin, että ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia käsittelyn eri vaiheissa ei syntyisi. Varastointia harjoitetaan kahdessa varastorakennuksessa. Varastot ovat teräsrakenteisia ja niissä on yhtenäinen betonilattia. Varastoissa ei ole viemärintiä. Varastoitavana tuotteena on vain ferrosulfaatti, joten yhteensopimattomia kemikaaleja ei ole.

Ferrosulfaatti on kiinteää, eikä siitä muodostu normaaliolosuhteissa pölyä. Ferrosulfaatin pölyämiseen on riski erittäin kovalla tuulella, mikäli ferrosulfaatti on todella kuivaa. Myös tuulen suunta vaikuttaa pölyämisen riskiin. Tämän kaltaisissa olosuhteissa ferrosulfaatin purku keskeytetään. Ferrosulfaatin leviämistä estetään myös käyttämällä lastaukseen vuotamatonta kauhaa ja kuljetukseen tiiviitä lavoja. Kosteissa olosuhteissa ferrosulfaatti muodostaa veden kanssa liukkaan seoksen, kun ferrosulfaatti liukenee veteen. Laivan purkua ei voida suorittaa sateella.

Satama-alueella on sammutuskalustoa ja sammutusvesipiste. Sammutusvesipiste sijaitsee satamakonttorissa, noin 250 m etäisyydellä varastoista. Ferrosulfaattivarastoissa on alkusammutuskalustoa. Lisäksi kaikissa alueella toimivissa pyöräkuormaajissa on jauhesammuttimet. Ferrosulfaatti ei ole itsessään palavaa. Kemikaalien pilaamia sammutusjätevesiä voi kuitenkin syntyä sammuttaessa ferrosulfaatin varastorakennuksen paloa. Piha-alue on päällystetty. Sadevesikaivot voidaan tarvittaessa peittää viemärinsulkumatoilla ja muodostuva sammutusjätevesi padota piha-alueelle, josta se kerätään imuautoilla.

Varaston ja lastauskaluston kunnossapidolla huolehditaan rakenteiden ja laitteiden toimintakunnosta. Ferrosulfaatin käsittelystä ja varastoinnista pidetään ennen toiminnan aloittamista henkilökunnalle koulutus, jossa käydään läpi tuotteen ominaisuudet ja käsittely, vaara- ja turvalausekkeet, suojautuminen sekä ensiaputoimenpiteet.

Ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen

Hakemuksen mukaan toiminta ei ole YVA-lain (252/2017) 3 §:n tarkoittaman liitteen 1 mukainen hanke eikä toiminta ole laajuudeltaan, sijainniltaan tai vaikutuksiltaan liitteessä 2 säädetyn mukaista, joten toiminta ei edellytä YVA-menettelyä.

Onnettomuusriskien huomioiminen varaston sijoituksessa

Onnettomuuksien vaikutusalueilla ei sijaitse asuinalueita, herkkiä kohteita tai muita ulkopuolisia toimintoja, jotka estäisivät varaston sijoittumisen. Onnettomuuksien vaikutusalueet eivät ulotu muiden toimijoiden alueelle.

Yhteenveto

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes katsoo, että pelastussuunnitelma täyttää asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset siltä osin kuin se on hakemusvaiheessa ollut mahdollista. Ennen toiminnan aloittamista sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää Tukes-ohjeen [Sisäinen pelastussuunnitelma | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto \(Tukes\)](#) mukaisesti seuraavilta osin:

- sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee lisätä pohjakuvat, jotka sisältävät kohteen luonteen kannalta olennaiset tiedot (Tukes-ohjeen kohta 4.3.)
- sisäisessä pelastussuunnitelmassa kuvataan mistä ja miten laitos saa tarvittavan sammutusveden sekä sammutusjätevesien hallintaan liittyvät laitteistot ja toimenpiteet. Pelastussuunnitelmassa tulee kuvata yksityiskohtaisemmin miten ja mihin laskennallinen sammutusjätevesimäärä saadaan kerättyä. Tarkempi sammutusjätevesien hallintasuunnitelma voi olla pelastussuunnitelman liite. (Tukes-ohjeen kohta 4.5.5)

Tukes on pyytänyt sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta (685/2015 17 §). Pelastusviranomainen on lausunnossaan todennut, että sisäinen pelastussuunnitelma sisältää pääosin riittävät kohde- ja organisaatiotiedot, onnettomuuksien rajoittamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja kuvauksen harjoituksen järjestämisestä. Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan sisäistä pelastussuunnitelmaa tulisi täydentää tarkemmilla kuvauksilla alueen sammutusveden saatavuudesta sekä sammutusjätevesien hallitsemiseksi suunniteltujen toimien kapasiteetista. Suunnitellut käytännön toimintatavat tulisi kuvata ja arvioida niiden käytännön toteuttamisen mahdollisuudet. Lisäksi pelastusviranomainen huomauttaa, että sisäisen pelastussuunnitelman kohdassa 8.2 mainitaan alueella suunniteltavan järjestettäväksi suuronnettomuusharjoituksia, mutta hakemuksen mukaan toimintaan ei kuitenkaan sisälly tunnistettua suuronnettomuuden vaaraa. Pelastusviranomainen huomauttaa myös, että sisäisessä pelastussuunnitelmassa tulisi kuvata palo-osastojen rajat rakennuskokonaisuudessa, johon ferrosulfaatin varastointitilat sijoittuvat.

Toiminnan aloittaminen muutoksen hausta huolimatta

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (390/2005 126 a §). Toiminnan aloittamisella tarkoitetaan vaarallisten kemikaalien tuomista laitokselle lupaa edellyttävässä laajuudessa. Perusteena esitetään seuraavia seikkoja:

- toiminnan aloittamisesta ei synny peruuttamattomia vaikutuksia

Tukes katsoo, että toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävät perusteet toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. Onnettomuuksien ei arvioida aiheuttavan vaaraa laitoksen alueen ulkopuolelle. Vaarallisista kemikaaleista aiheutuva vaara voidaan poistaa viemällä vaaralliset kemikaalit pois varastolta, mikäli päätöksestä valitetaan ja muutoksenhakutuomioistuin muuttaa tätä päätöstä. Tukes myöntää luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta tämän lupapäätöksen ehtoja noudattaen. Laitokselle on tehtävä käyttöönottotarkastus Tukesin toimesta ennen toiminnan aloittamista.

Vakuus

Toiminnanharjoittajan on asetettava vakuus ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden määrä on 4000 euroa jokaista tuhatta ferrosulfaattitonnia kohti eli enimmillään 32 000 euroa. Vakuus toimitetaan pankkitalletuksena tai takaussitoumuksena, josta toimitetaan dokumentaatio Tukesille. Vakuus asetetaan, jos tästä päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Vakuutta voidaan käyttää ympäristön saattamiseksi ennalleen tai niiden edunmenetysten tai kustannusten korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden määrä perustuu toiminnanharjoittajan arvioon kustannuksista, joita aiheutuu ferrosulfaatin poistamisesta ja kuljettamisesta.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 26.09.2025
- Täydennyksen pyytäminen, 29.09.2025
- Täydennyksen vastaanottaminen, 16.10.2025
- Lisätietojen vastaanottaminen, 20.10.2025
- Lisätietojen vastaanottaminen, 20.10.2025
- Lausunnon pyytäminen, 20.10.2025
- Lausunnon pyytäminen, 20.10.2025
- Kuuleminen, 20.10.2025
- Kuuleminen, 20.10.2025
- Täydennyksen vastaanottaminen, 23.10.2025
- Lausunnon vastaanottaminen, 04.11.2025
- Lausunnon vastaanottaminen, 04.11.2025, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
- Lausunnon vastaanottaminen, 28.11.2025, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Selityksen vastaanottaminen, 31.01.2026

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, Lounais-Suomen aluehallintovirastolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sekä Kemiönsaaren kunnalta. Kunta ei antanut lausuntoa. Aluehallintoviraston lausunnossa muistutettiin käyttöturvallisuustiedotteiden sekä kemiallisten tekijöiden riskinarvioinnin tarpeesta. Pelastuslaitoksen lausunnossa otetaan kantaa sisäiseen pelastussuunnitelmaan ja kannanotto on tarkemmin esitetty kappaleessa "johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta". Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa todetaan toiminnalle myönnetty ympäristölupapäätökset. Lausunnon mukaan ympäristölupapäätöksellä nro 2/2025, dnro ESAVI/43810/2023, on hyväksytty ympäristölupahakemuksen mukaisten irtolannoitteiden vastaanotto, käsittely ja varastointi satamassa. Lausunnossa todetaan, että ferrosulfaattia voitaneen ympäristöluvan näkökulmasta varastoida kohteessa, mikäli ferrosulfaatti rinnastetaan lannoitteisiin ja mikäli ympäristölupapäätöksen nro 2/2025 edellytykset ja päätöksessä asetetut lupamääräykset täyttyvät. Lausunnossa todetaan edelleen, että päätöksessä nro 2/2025 on asetettu useita lupamääräyksiä ja edellytyksiä ja ympäristöluvan valvontaviranomaisella käytettävissä olevien tietojen mukaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten vaatimukset eivät kaikilta osin vielä toteudu siten, että irtolannoitteiden kuljettaminen sataman kautta ja varastointi satamassa voitaisiin aloittaa. Lausunnon mukaan lupamääräyksiä täyttymisessä on puutteita ainakin herkästi syttyvien materiaalien sijoituspaikoissa, sadevesikaivojen rakenteissa, varastotilojen kynnystyksissä ja lattian pinnoituksessa, ilmanvaihdon suodatuksessa sekä hulevesien näytteenotossa. Täten ELY-keskus katsoo, että

toiminnanharjoittajalla ei ympäristöluvan näkökulmasta ole edellytyksiä aloittaa irtolannoitteiden kuljettamista, käsittelyä ja varastointia Taalintehtaan satamassa ja ympäristöluvan lupamääräysten velvoitteet tulee olla täytettynä ennen irtolastien vastaanottoa.

Toiminnanharjoittajan vastine Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon

Tukes pyysi toiminnanharjoittajalta vastinetta ELY-keskuksen lausuntoon. Vastineessaan toiminnanharjoittaja toteaa, että varastoitava ferrosulfaatti ei ole tarkoitettu lannoitekäyttöön vaan pääasiassa kunnallisten toimijoiden (mm. jätevedenpuhdistamot sekä vesilaitokset) käyttöön. Lisäksi toiminnanharjoittaja toteaa, että ympäristöluvan lupaehdot tullaan toteuttamaan ja vaadittavat suunnitelmat tullaan hyväksyttämään valvovalla viranomaisella ennen toiminnan aloittamista.

Lausuntojen huomioiminen lupakäsittelyssä

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle. Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu niiltä osin kuin ne koskivat Tukesin kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista toimivaltaa. Toiminnanharjoittajan vastine ELY-keskuksen lausuntoon on Tukesin näkökulmasta riittävä eikä kemikaaliturvallisuusluvan myöntäminen ole riippuvainen ympäristöluvan ehtojen täyttämisen tilanteesta. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että eri tahoilta tulevat viranomaisvaatimukset tulevat täytetyiksi ennen toiminnan aloittamista.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 4000 €. [Jos kuulemis-, ilmoitus ja siihen liittyvät käsittelykulut eivät vielä tiedossa: Päätösmaksuun lisätään kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut.] Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista [797/2024])

Muutoksenhaku

Valitusoikeus päätöksestä määräytyy vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 127a §:n perusteella. Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määrittämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määrittämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)

Säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Henna Kahilaniemi, etunimi.sukunimi@tukes.fi.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään erikseen tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksi saajille. Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.

Esittelijä: Henna Kahilaniemi, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Timo Talvitie, Johtava asiantuntija

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Lounais-Suomen AVI/ työsuojelu
Varsinais-Suomen ELY
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Kemiönsaaren kunta

VALITUSOSOITUS

Jos haluat hakea muutosta päätökseen, toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

MITÄ TIETOJA VALITUKSESSA ON OLTAVA

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Kerro valituksessa seuraavat asiat:

- Muutokset, joita vaadit päätökseen sekä muutosten perustelut.
- Jos et ole päätöksen kohde, kerro, mihin valitusoikeutesi perustuu.
- Valittajan nimi, puhelinnumero, postiosoite sekä muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (esim. sähköpostiosoite) ja kotikunta / yrityksen kotipaikka.
- Jos valituksen laatii puolestasi laillinen edustaja tai asiamies, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Liitä valitukseen seuraavat asiakirjat (alkuperäisenä tai jäljennöksenä):

- päätös ja sen liitteet
- tämä valitusosoitus
- mahdolliset muut asiakirjat, joita haluat esittää vaatimustesi tueksi
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta.

MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS ON TEHTÄVÄ

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan laskeminen alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivä määräytyy sen mukaan, miten päätös on lähetetty tiedoksi:

- Jos päätös on postitettu saantitodistuksella, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Liitä saantitodistus valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on lähetetty sähköpostilla, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä (7) päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

Jos päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun päätös ja kuulutus on julkaistu.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-

oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. [Tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

MINNE JA MITEN TOIMITAT VALITUKSEN

Tee valitus ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Palvelu ei ole käytössä Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa.

Voit toimittaa valituksen hallinto-oikeudelle myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen perille toimittaminen on lähettäjän vastuulla.

Alta löydät tiedot siitä tuomioistuimesta, jolle valitus tehdään. Tuomioistuimen muut yhteystiedot löydät Tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta osoitteesta <https://tuomioistuimet.fi/fi/index/yhteystiedot.html>.

TUOMIOISTUIN, JOLLE VALITUS TEHDÄÄN:

Turun hallinto-oikeus, PL 32 (käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku

Johtava asiantuntija Timo Talvitie
3.2.2026

Ylitarkastaja Henna Kahilaniemi
3.2.2026