



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 2294/03.01/2024

Asian kuvaus: Päätös nestekaasulaitteiston rakentamisesta masuunihiekkaa käsittelevälle laitokselle

Hakija: Siikajoen Betonitukku Oy, y-tunnus 1816776-5

Sijainti: Tonttulantie 9, Lapaluodon satama-alue, 92100 RAAHE

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Tontille rakennetaan terästehtaan kuonaa/masuunihiekkaa käsittelevä laitos. Nestekaasua käytetään masuunihiekan kuivaamisessa laitoksen rakennuksen sisäpuolelle sijoitetulla kuivaimella, jossa on n. 3 MW:n kaasupoltin. Kuivaamisen jälkeen masuunihiekka jauhetaan hienommaksi ja varastoidaan silloihin. Prosessoitua masuunihiekkaa käytetään betonin raaka-aineena. Tontille sijoitetaan maapeitteinen 19,9 m³ nestekaasusäiliö ja 2 x 200 kg/h höyrytinkeskus. Säiliön ja höyrytinkeskuksen välille rakennetaan maanalainen nestekaasuputki. Höyrytinkeskuksen ja kaasupolttimen välille rakennetaan maanpäällinen nestekaasuputkisto paineenalennuslaitteineen.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset
30.06.2024 saakka.

Huomioitavaa:

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta sekä tiedot hallinto-oikeudesta ovat päätökseen liitettyssä valitusosoituksessa. Päätös on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 24.05.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Sini Ervelä-Aro, +358 295 052 258, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9