



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 3398/03.01/2022

Asian kuvaus: Hakemus nestekaasulaitokselle Naantalin sataman alueelle.

Hakija: Adven Oy, y-tunnus 2379598-5

Sijainti: Satamatie 8, 21100 Naantali

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Adven Oy on rakentamassa Naantaliin 10 MW höyrykattilalaitosta, joka koostuu 10 MW KPA-kattilasta sekä 2x10 MW nestekaasukattiloista. Laitoksella tuotetaan prosessihöyryä samalla kiinteistöllä sijaitsevan Finnfeeds Finland Oy:n prosessin tarpeisiin. Nestekaasukattiloilla käytetään polttoaineena nestekaasua, joka varastoidaan 99 m³ maapeitteisessä nestekaasusäiliössä.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset
27.06.2022 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:

Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 04.07.2022 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE. Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 3398/03.01/2022.

Huomioitavaa:

Hakemus ja kuulutus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 27.05.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Miska Perkkiö, +358 295 052 090, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9