

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland
Tiilitie 9, 01720 VANTAA
1463476-8

Päätös Tukes 5491/03.01/2022

Asia

Nestekaasulaitteiston rakentaminen leipomoon

Kohde

Yrityksen tiedot: Oy Lantmännen Unibake Ab Finland (1463476-8)

Kohteen sijaintiosoite: Keskuskatu 13, 54100, JOUTSENO

Kiinteistötunnukset: 405-539-1-592

Päätös

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland:n on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehtoisissa muuta määrätä, sekä noudatettava nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen myötä vaarallisten kemikaalien laajamittaiseksi käsittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan lupalaitokseksi (VNa 685/2015 4 §). Laitoksen muiden vaarallisten kemikaalien määrä ylittää 20 % luparajasta.

Kohteen valvonta siirtyy nestekaasulaitteiston käyttöönoton jälkeen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta Tukesille. Muihin laitoksella jo olleisiin kemikaaleihin sovelletaan pelastuslaitoksen aiemmin määrittämiä velvoitteita.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintään:

- Nestekaasu 75 m³ / 37,5 t
- Ammoniakki (vedetön) 9 t

KemiDigi-järjestelmässä kemikaaliluettelon tunniste on 9397.

Konsultointivähyke

Kohteen konsultointivähyke on 0,5 km. Konsultointivähyke määritellään kohteen kiinteistön rajasta. Kunnan tulee pyytää konsultointivähykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen käyttöönotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin hyväksytty tarkastuslaitos tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa käydään läpi, että nestekaasulaitoksen toteutus ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finland:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta hyväksytyltä tarkastuslaitokselta tai Tukesilta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Jos tarkastuksen tekee tarkastuslaitos, tulee käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi). Käyttöönottotarkastuksen jälkeen määräaikaistarkastukset tekee Tukes 5 vuoden välein (lupalaitos).

Koekäyttö

Nestekaasulaitteiston koekäytössä käytetään nestekaasua. Laitteistoa on koekäytettävä nestekaasulla ennen kuin hyväksytty asennusliike voi antaa laitteistolle vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Päätöksen ehdolla 4 varmistetaan, että turvallisen koekäytön edellytykset varmistetaan ennen koekäytön aloittamista.

Toiminnan kuvaus

Leipomon käyttämä maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistölle tullaan sijoittamaan maksimissaan 75 m³ maapeitteinen nestekaasusäiliö ja höyrystinkeskus (max. 510 kg/h). Höyrymäinen nestekaasulinja liitetään sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Kiinteistölle tuleva maakaasulinja erotetaan maakaasuverkosta. Maakaasun käyttöluva pidetään voimassa. Nestekaasun käyttölaitteet ovat EN 676 mukaisia puhallinpolttimia. Kaikki polttimet muutetaan nestekaasulla toimiviksi. Nestekaasun lisäksi laitoksella käytetään kylmäaineena ammoniakkaa, laitos on tällä hetkellä pelastuslaitoksen valvonnassa oleva vähäinen kemikaalikohde.

Ympäristön kuvaus

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland Joutsenon leipomo sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintä on TY-4 (Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). Laitos sijaitsee pohjavesialueella. Kaavassa on kielletty sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voi aiheutua pohjaveden pinnan tason muutoksia tai pohjaveden ja maaperän pilaantumista. Lähimmät asuinrakennukset (rivitalot) sijaitsevat noin 140 m päässä nestekaasusäiliöltä. Noin 100 m päässä sijaitsee kuntokeskus. Lähin herkkä kohde on noin 865

m päässä sijaitseva päiväkot. Lähialueella sijaitsee asutusta, huoltoasema, liikerakennuksia ja liikenneväyliä. Nestekaasulaitteiston kanssa saman kiinteistön alueella sijaitsee myös toiminnanharjoittajan leipomomyymälä.

Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
2. Laitokselle tulee nimetä käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin järjestämän nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeen hyväksytysti. Tarvittaessa käytönvalvojalle tulee nimetä myös sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)
3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. räjähdysvaarallisuusasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma, PI-kaaviot, ohjeet) tulee päivittää vastaamaan laitoksen lopullista toteutusta. (L 390/2005: 10 §)
4. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että laitoksen koekäyttö nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekäytön edellytysten toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)
5. Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee päivittää tämän päätöksen kohdassa "Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Päivitetty pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein. (VNa 685/2015: 17-18 §)
6. Sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten järjestämiseksi. (VNa 685/2015: 19 §)
7. Laitokselle tulee laatia ennakkuhuolto- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa nestekaasun käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen, säiliöiden ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden säännöllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista ja tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)
8. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittävä valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005: 10 §)
9. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyväksytyn asennusliikkeen vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)
10. Kaasuhälytysjärjestelmä tulee suunnitella siten, että vuodot havaitaan riittävän nopeasti ja vaaratilanteen vaatimiin onnettomuuden ehkäisy-, rajoitus- ja torjuntatoimiin voidaan ryhtyä viivytyksettä. Hälytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja niiden tulee hälyttää myös paikallisesti (esim. ääni- ja valomerkki). Kaasuhälytysjärjestelmä tulee testata ja kalibroida säännöllisesti. (VNa 856/2012: 72 §)
11. Asiattomien pääsy laitoksen kemikaalien käyttö- ja varastointikohteisiin estetään joko rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)
12. Toiminnanharjoittajan on määritettävä ja tarvittaessa merkittävä sallitut nestekaasun kuljetusreitit. Kuljetusreitit tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa henkilöliikenteelle

- varatuista reiteistä. (VNa 858/2012: 13 §)
13. Räjähdystvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee käydä ilmi räjähdysvaarallisuusasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)
 14. Räjähdystvaarallisessa tilassa olevien sähköasennusten tekemisessä ja tarkastamisessa tulee noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sähköasennuksille tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtäville sähköasennuksille tulee tehdä lisäksi varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)
 15. Nestekaasulaitteisto tulee liittää potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että maadoitusmittauksia tehdään jatkossa säännöllisin välein. (VNa 858/2012 17, 21 §)
 16. Räjähdystvaarallisissa tiloissa tehtävissä töissä tulee käyttää työluopamenettelyä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)
 17. Nestekaasun käyttöä, käsittelyä ja varastointia varten tulee laatia käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee ottaa huomioon myös poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)
 18. Laitoksella työskenteleville tulee antaa riittävästi koulutusta nestekaasun turvallisuudesta käsittelystä ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella työskenteleville (ml. autonkuljettajat, leipomomyymälän henkilöstö) ja pelastuslaitokselle annetaan riittävät tiedot toiminnasta, siihen liittyvistä vaaratekijöistä ja niihin varautumisesta siinä laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitä heidän tehtävissään edellyttää. (L 390/2005 11 §, VNa 858/2012: 16 §)
 19. Nestekaasusäiliö, höyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset sulkuventtiilit ja räjähdysturvalliset tilat tulee merkitä. (VNa 858/2012: 15 §)
 20. Nestekaasusäiliön tulee olla painelaitteita koskevien säädösten mukainen ja sille tulee tehdä säädösten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)
 21. Nestekaasusäiliö, höyrystin ja maanpäälliset nestekaasuputkistot tulee suojata törmäysesteiin, mikäli ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)
 22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitää vapaana ylimääräisestä palokuormasta, kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa pääsyä laitteistolle. (VNa 858/2012: 8 §)
 23. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että säiliön täyttötilanteessa lähellä oleville parkkipaikoille ei ole pysäköitynä ajoneuvoja siten, että ne estävät tai rajoittavat onnettomuustilanteessa toimimista. Tarvittaessa ajoneuvojen pysäköintiä nestekaasusäiliön läheisyydessä tulee rajoittaa. Myös liikennettä tulee tarvittaessa rajoittaa säiliön täytön ajaksi. (VNa 858/2012 13, 38 §)
 24. Maapeitteisen säiliön päälle mahdollisesti tuleva istutus ei saa vaurioittaa säiliön päällä olevaa maapeitettä (esim. kasvien juuret) eikä kasvillisuus ei saa toimia palokuormana. (VNa 858/2012 8, 36 §)
 25. Maakaasunkäytön tilapäisestä lopetuksesta toiminnanharjoittajan tulee ottaa yhteyttä alueluvan haltijaan (Joutsenon Energia). Oy Lantmännen Unibake Ab, alueluvan haltija ja hyväksytty kaasuasennusliike hoitavat maakaasun tilapäisen lopetuksen ja saattavat maakaasuputkiston turvalliseen tilaan. Otettaessa maakaasu uudelleen käyttöön, asiasta vastaavat Oy Lantmännen Unibake Ab, alueluvan haltija ja kaasuasennusliike, joka kirjoittaa todistuksen, että työ ja käyttöönotto on tehty säädösten mukaisesti. Kaasun vaihdosta nestekaasusta maakaasuun tulee myös ilmoittaa Tukesille. (VNa 551/2009: 15 & 32)

Päätöksen perustelut

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland Joutsenon leipomo sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintä on TY-4 (Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialue). Lappeenrannan kaupungilta saadun lausunnon mukaan voimassa oleva asemakaava ei estä nestekaasusäiliön sijoittamista alueelle. Nestekaasu kaasuuntuvana ja veteen liukenemattomana ei aiheuta vaaraa pohjavedelle (pohjavesialue).

Nestekaasusäiliötä pääsee lähestymään kahdesta eri suunnasta: rakennuksen Teollisuustien ja Annukantien puoleisista päädyistä.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan tunnistanut toimintaan liittyviä vaaroja ja onnettomuustapauksia. Hakemuksessa on esitetty menettelyt onnettomuuksien todennäköisyyksien ja seurausten pienentämiseksi. Nestekaasuvuotojen havaitsemista varten laitokselle asennetaan kaasuhalvitusjärjestelmä. Merkittävimmäksi onnettomuustapaukseksi on arvioitu säiliöauton tyhjennyksen yhteydessä tapahtuva täyttöletkun irtoamisen tai rikkoontumisen seurauksena tapahtuva vuoto ja sen syttyminen. Lisäksi on arvioitu syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviämistä täyttöalueen ympäristössä. Täyttötaphtumaan liittyvän vuodon lämpösäteilyvaikutukset ja syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviäminen ovat arvioitu mallinnuksin. Hakemuksessa esitettyjen arviointien perusteella mahdolliset onnettomuusvaikutukset ja syttymiskelpoisen kaasuvuodonleviäminen rajautuvat pääsääntöisesti tuotantolaitoksen alueelle. Lämpösäteilyvaikutus (3 kW/m²) ulottuu osittain kiinteistölle 405-202-300-3, jolla sijaitsee vanhan 6-tien käytöstä poistetun ajorampin meluvalli. Nestekaasusäiliön sijoituspaikka täyttää asetuksessa asetetut vähimmäisetäisyysvaatimukset (VNa 858/2012 33 §). Nestekaasun vuotoalueella ei ole kaivoja tai syvänteitä, joihin syttymiskelpoinen ilmaseos voisi päätyä.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat nestekaasuasetausta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987. Käytettävä nestekaasu on hajustettua. Laitoksen toteutus on kuvattu tehdyissä piirustuksissa ja luetteloissa. Hakemuksessa on esitetty nestekaasulaitoksen tilaluokittelu, joka on tehty SFS 59 käsikirjan mukaisesti. Räjähdyssuojasiasiakirja päivitetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes toteaa johtopäätöksinään sisäisestä pelastussuunnitelmasta seuraavaa:

- Lupahakemusprosessin aikana tapahtuneet muutokset, lisätiedot sekä pelastuslaitoksen lausunnossaan edellyttämät lisäykset tulee päivittää sisäiseen pelastussuunnitelmaan.
- Asiakirjan otsikkona on pelastussuunnitelma, mutta siitä puuttuu lainsäädäntöviitteet sisäisen pelastussuunnitelman osalta. Dokumentissa viitataan vanhentuneeseen lainsäädäntöön. Asiakirjassa tulee mainita, että kyseessä on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 28 §) ja valtioneuvoston asetuksen (685/2015 17 §) mukainen sisäinen pelastussuunnitelma.
- Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee lisätä kuvaus pidettävistä harjoituksista ja harjoitussuunnitelma suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi (Tukes-ohje 8/2015

kappale 2.7.2. ja kappale 4). Tämä asia on huomioitu lupapäätöksen ehdossa nro 6.

Tukes on pyytänyt sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta (685/2015 17 §). Pelastusviranomainen on lausunnossaan todennut:

- Pelastussuunnitelma on laadittu pelastuslain 15 §:n mukaisesti, todennäköisesti sitä tulee tarkentaa vastaamaan sisäisestä pelastussuunnitelmasta annettua määritelmää vastaavaksi.
- Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan mm. pelastussuunnitelmassa suojeleorganisaatio / vastuuhenkilöt tulee määritellä paremmin esim. kuka vastaa työvuoron aikana turvallisuudesta.
- Pelastussuunnitelmassa on joitakin epätarkkuuksia mm. pelastuslaitoksen yhteyshenkilöiden osalta johtuen pelastuslaitoksen organisaatiomuutoksista sekä myös virheellisesti sivulla 10 pelastuslain 12 §:n selostus. Nykyään pelastuslain 12 § käsittelee laitteiden kunnossapitoa.

Muilta osin hakemuksen liitteenä toimitettu sisäinen pelastussuunnitelma on rakenteeltaan ja sisällöltään valtioneuvoston asetuksen 685/2015 17 §:n ja Tukes-ohjeen 8/2015 mukainen.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 24.05.2022
- Täydennyksen pyytäminen, 17.06.2022
- Täydennyksen vastaanottaminen, 03.07.2022
- Lausunnon pyytäminen, 04.07.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 04.07.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 06.07.2022, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Kuuleminen, 06.07.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 11.08.2022, Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
- Lisätietojen pyytäminen, 15.08.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 17.08.2022, Lappeenrannan kaupunki
- Lisätietojen pyytäminen, 23.08.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 25.08.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 19.09.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 07.10.2022

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Lappeenrannan kaupungilta, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoitti 6.7.2022, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunnossa 11.8.2022 tuotiin esiin:

- Toiminnanharjoittajalla on pelastuslaitoksen myöntämä lupa vähäiselle toiminnalle.
- Vastuuhenkilöiden ja suojeleorganisaation määrittely pelastussuunnitelmassa epäselvä.
- Epätarkkuudet pelastuslaitoksen yhteystietojen osalta.
- Toimitetussa aineistossa höyrystinkeskuksen paikka oli yhdessä kuvassa eri kohdassa kuin muussa aineistossa.

Toiminnanharjoittajan 25.8.2022 antaman vastineen mukaan pelastussuunnitelma käydään läpi ennen nestekaasulaitoksen käyttöönottoa. Vastineen mukaan Lantmännen Unibake huomioi pelastussuunnitelmaa päivittäessä pelastuslaitoksen antamat huomiot suunnitelman sisällöstä ja asiavirheistä. Vastineen mukaan piirustuksessa "Liite 7. 2-51371-s.2 Lämpövaikutusalue_1.pdf" esitetty höyrystinkeskuksen paikka on väärä ja toiminnanharjoittaja toimitti vastineen yhteydessä päivitetyn piirustuksen. Pelastussuunnitelman päivittäminen otettu huomioon päätöksen ehdossa 5.

Lappeenrannan kaupungin antama lausunnossa nostettiin esille seuraavat asiat:

- Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunto 28.7.2022:
 - Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että nestekaasun varastointiin ei sovelleta Ympäristönsuojelulain 527/2014, Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohtaa 5d, jossa on määritelty luvanvaraiseksi nestemäisen kemikaalin varasto, jonka tilavuus on yli 100 m³ ja pohjavesialueelle sijoittuessaan voi olla luvanvarainen alle 100 m³ :n tilavuudellakin ympäristönsuojelulain 28§ perusteella.
 - Terveysturvallisuussuojeluviranomaisella ei ole lupahakemuksesta lausuttavaa.
- Lappeenrannan Elinvoima- ja kaupunkikehitys -toimialan lausunto 2.8.2022:
 - Nestekaasusäiliö sijoittuu asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle ja osittain istutettavan alueen osan alle. Höyrystinkeskus on suunniteltu sijoitettavaksi rakennusalueelle. Istutettavalla alueen osalla säiliön päällinen maa tulee istuttaa. Istutus voi olla myös nurmea.
 - Voimassa oleva asemakaava ei siten estä nestekaasusäiliön sijoittamista alueelle.
 - Rakennusvalvonnan näkökulmasta hanke edellyttää rakennuslupaa. Maanalaisen säiliön sijoittaminen osittain istutettavalle tontin osalle, voidaan käsitellä vähäisenä poikkeamana. Rakennuslupan käsittely edellyttää kuitenkin, että tontti on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti tonttirekisterissä. Hakijan tontin saamiseksi asemakaavan mukaiseksi tontiksi yksityisten henkilöiden on ostettava Lappeenrannan kaupungilta noin 1172 m²:n määräala kiinteistöstä 405-539-1-651.

Hakuprosessin aikana saatu Lappeenrannan kaupungilta lisätieto, että rakennuslupan edellytyksenä oleva määräalan osto on tehty. Säiliön päälle tulevan istutuksen tyyppi huomioitu päätöksen ehdossa 24.

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012)

Painelaitelaki (L 1144/2016)

Sähköturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Taina Viitamäki, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029-5052241.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksisaajille. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Taina Viitamäki, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Päätöksestä tiedottaminen

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etelä-Suomen AVI/ työsuojelu

Lappeenrannan kaupunki

Kaakkois-Suomen ELY

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (käyntiosoite Minna Canthin katu 64), 70101 Kuopio

Ylitarkastaja Sara Lax
14.10.2022

Ylitarkastaja Taina Viitamäki
14.10.2022