

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland
Tiilitie 9, 01720 VANTAA
1463476-8

Päätös Tukes 5035/03.01/2022

Asia

Nestekaasulaitteiston rakentaminen leipomoon

Kohde

Yrityksen tiedot: Oy Lantmännen Unibake Ab Finland (1463476-8)

Kohteen sijaintiosoite: Tiilitie 9, 01720, VANTAA

Kiinteistötunnukset: 92-26-118-15

Päätös

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland:n on toimittava hakemuksessa esittämällä tavalla, ellei lupaehtoisissa muuta määrätä, sekä noudatettava nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen myötä vaarallisten kemikaalien laajamittaiseksi käsittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa 685/2015 3 §, 6 mom.). Laitoksella ei ole muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja.

Vaaralliset kemikaalit

Nestekaasua saa varastoida laitoksella enintään 60 m³ / 30 t. KemiDigi-järjestelmässä kemikaaliluettelon tunniste on 9391.

Konsultointivöhyke

Kohteen konsultointivähyke on 0,3 km. Konsultointivähyke määritellään kohteen kiinteistön rajasta. Kunnan tulee pyytää konsultointivähykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen käyttöönotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin hyväksytty tarkastuslaitos on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa käydään läpi, että nestekaasulaitoksen toteutus ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finland:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta hyväksytyltä tarkastuslaitokselta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja tulee toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen laitokselle tulee tehdä määräaikaistarkastukset neljän vuoden välein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastukset hyväksytyltä tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa määräaikaistarkastusten tarkastuspöytäkirjat Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Koekäyttö

Nestekaasulaitteiston koekäytössä käytetään nestekaasua. Laitteistoa on koekäytettävä nestekaasulla ennen kuin hyväksytty asennusliike voi antaa laitteistolle vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Päätöksen ehdolla no 4 varmistetaan, että turvallisen koekäytön edellytykset varmistetaan ennen koekäytön aloittamista.

Toiminnan kuvaus

Leipomon käyttämä maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistölle tullaan sijoittamaan maksimissaan 60 m³ maapeitteinen nestekaasusäiliö ja höyrytinkesku (max. 2x200 kg/h). Höyrymäinen nestekaasulinja liitetään sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Kiinteistölle tuleva maakaasulinja erotetaan maakaasuverkosta. Käyttölaitteet ovat EN 676 mukaisia puhallinpolttimia ja SFS-EN 746 mukaisia teollisuuspolttimia. Kaikki polttimet muutetaan nestekaasulla toimiviksi. Nestekaasun lisäksi laitoksella ei käytetä tai varastoida muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja.

Ympäristön kuvaus

Oy Lantmännen Unibake Ab Finland Vantaan leipomo sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintä on T (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Lähialueella sijaitsee muuta pienteollisuutta. Toiminnanharjoittaja on vuokrannut tontin. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin asuinrakennus (kerrostalo) sijaitsee n. 160 m päässä nestekaasusäiliöltä. Lähin asuinalue sijaitsee 680 m päässä nestekaasusäiliöltä. Lähin herkkä kohde (päiväkotito) on noin 1260 m päässä.

Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
2. Laitokselle tulee nimetä käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin järjestämän nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeen hyväksytysti. Tarvittaessa käytönvalvojalle tulee nimetä myös sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvoista. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)
3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. räjähdysuonjousasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma, PI-kaaviot, ohjeet) tulee päivittää vastaamaan laitoksen lopullista toteutusta. (L 390/2005: 10 §)
4. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että laitoksen koekäyttö nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekäytön edellytysten toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)
5. Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee päivittää tämän päätöksen kohdassa "Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Päivitetty pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein. (VNa 685/2015: 17-18 §)
6. Sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten järjestämiseksi. (VNa 685/2015: 19 §)
7. Laitokselle tulee laatia ennakko- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa nestekaasun käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen, säiliöiden ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden säännöllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista ja tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)
8. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittävä valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005: 10 §)
9. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyväksytyn asennusliikkeen vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)
10. Kaasuhälytysjärjestelmä tulee suunnitella siten, että vuodot havaitaan riittävän nopeasti ja vaaratilanteen vaatimiin onnettomuuden ehkäisy-, rajoitus- ja torjuntatoimiin voidaan ryhtyä viivytyksettä. Hälytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja niiden tulee hälyttää myös paikallisesti (esim. ääni- ja valomerkki). Kaasuhälytysjärjestelmä tulee testata ja kalibroida säännöllisesti. (VNa 856/2012: 72 §)
11. Asiattomien pääsy laitoksen nestekaasun käyttö- ja varastointikohteisiin estetään joko rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)
12. Petikontien puoleiseen lukittuun porttiin on asennettava putkilukko toiminnanharjoittajan Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausuntoon 25.8.2022 antaman vastineen mukaisesti. (L 390/2005: 13-14 §, VNa 858/2012: 13 §)
13. Räjähdysvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee käydä ilmi räjähdysuonjousasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)

14. Räjähdyksvaarallisissa tiloissa olevien sähköasennusten tekemisessä ja tarkastamisessa tulee noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sähköasennuksille tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtäville sähköasennuksille tulee tehdä lisäksi varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)
15. Nestekaasulaitteisto tulee liittää potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että maadoitusmittauksia tehdään jatkossa säännöllisin välein. (VNa 858/2012 17, 21 §)
16. Räjähdyksvaarallisissa tiloissa tehtävissä töissä tulee käyttää työluopamenettelyä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)
17. Nestekaasun käyttöä, käsittelyä ja varastointia varten tulee laatia käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee ottaa huomioon myös poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)
18. Laitoksella työskenteleville tulee antaa riittävästi koulutusta nestekaasun turvallisen käsittelystä ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella työskenteleville (ml. autonkuljettajat) ja pelastuslaitokselle annetaan riittävät tiedot toiminnasta, siihen liittyvistä vaaratekijöistä ja niihin varautumisesta siinä laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitä heidän tehtävissään edellyttää. (L 390/2005 11 §, VNa 858/2012: 16 §)
19. Nestekaasusäiliö, höyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset sulkuventtiilit ja räjähdysvaaralliset tilat tulee merkitä. (VNa 858/2012: 15 §)
20. Nestekaasusäiliön tulee olla painelaitteita koskevien säädösten mukainen ja sille tulee tehdä säädösten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)
21. Nestekaasusäiliö, höyrystin ja maanpäälliset nestekaasuputkistot tulee suojata törmäysestein, mikäli ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)
22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitää vapaana ylimääräisestä palokuormasta, kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa pääsyä laitteistolle. (VNa 858/2012: 8 §)
23. Liikennettä säiliöalueella tulee tarvittaessa rajoittaa säiliön täytön ajaksi. (VNa 858/2012: 13, 38 §)
24. Toiminnanharjoittajan tulee kirjallisesti (esim. vuokrasopimuksella) osoittaa, että se hallitsee aluetta, jolle nestekaasulaitteisto on sijoitettu. Nestekaasulaitteiston ympärilleen vaatima tilaluokiteltu alue tulee olla kokonaisuudessaan toiminnanharjoittajan hallitsemalla alueella. (VNa 685/2015 8 §)
25. Maakaasunkäytön tilapäisestä lopetuksesta toiminnanharjoittajan tulee ottaa yhteyttä alueluvan haltijaan (Auris Kaasunjakelu). Oy Lantmännen Unibake Ab, alueluvan haltija ja hyväksytty kaasuasennusliike hoitavat maakaasun tilapäisen lopetuksen ja saattavat maakaasuputkiston turvalliseen tilaan. Otettaessa maakaasu uudelleen käyttöön, asiasta vastaavat Oy Lantmännen Unibake Ab, alueluvan haltija ja kaasuasennusliike, joka kirjoittaa todistuksen, että työ ja käyttöönotto on tehty säädösten mukaisesti. Kaasun vaihdosta nestekaasusta maakaasuun tulee myös ilmoittaa Tukesille. (VNa 551/2009: 15 & 32)

Päätöksen perustelut

Leipomo sijaitsee Vantaan Petikossa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (kaavamerkintä T). Vantaan kaupungilta saadun lausunnon mukaan kaava on soveltuva toiminnalle.

Leipomo ja nestekaasulaitteisto sijaitsee pääsääntöisesti kiinteistöllä 92-26-118-15, jonka omistaa Sagax Finland Holding 4 Oy (Y-tunnus 2590939-2). Toiminnanharjoittaja on esittänyt vuokrasopimuksen hakemuksen liitteenä. Nestekaasulaitteisto tulee sijoittumaan osittain Vantaan kaupungin omistamalle kiinteistölle 92-405-8-51. Vantaan kaupunki on ottanut kantaa asiaan 19.8.2022 antamassaan lausunnossa. Toiminnanharjoittajalta saadun tiedon mukaan vuokrasopimuksen laatiminen Vantaan kaupungin kanssa odottaa Tukesin päätöstä. Toiminnanharjoittajan ja Vantaan kaupungin tekemän vuokrasopimuksen sopiminen otettu huomioon päätöksen ehdossa no 24.

Nestekaasusäiliötä pääsee lähestymään kahdesta eri suunnasta: Tiilitieltä ja Petikontieltä. Petikontien puoleiseen lukittuun porttiin asennetaan pelastuslaitoksen lähestymistä varten putkilukko päätöksen ehdon no 12 mukaisesti. Nestekaasusäiliön täyttöpaikka on valittu siten, että säiliöauto voidaan ajaa esteettä täyttöpaikalle ja pois sieltä. Säiliöauton kulkureitti on kuvattu hakemuksessa

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan tunnistanut toimintaan liittyviä vaaroja ja onnettomuustapauksia. Hakemuksessa on esitetty menettelyt onnettomuuksien todennäköisyyksien ja seurausten pienentämiseksi. Nestekaasuvuotojen havaitsemista varten laitokselle asennetaan kaasuhälytysjärjestelmä. Merkittävimmäksi onnettomuustapaukseksi on arvioitu säiliöauton tyhjennyksen yhteydessä tapahtuva täyttöletkun irtoamisen tai rikkoonantumisen seurauksena tapahtuva vuoto ja sen syttyminen. Lisäksi on arvioitu syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviämistä täyttöalueen ympäristössä.

Täyttötaphtumaan liittyvän vuodon lämpösäteilyvaikutukset ja syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviäminen ovat arvioitu mallinnuksin. Hakemuksessa esitettyjen arviointien perusteella mahdolliset onnettomuusvaikutukset ja syttymiskelpoisen kaasuvuodon leviäminen rajautuvat pääsääntöisesti tuotantolaitoksen alueelle. Lämpösäteilyvaikutus (3 kW/m²) ulottuu osittain Vantaan kaupungin omistamalle kiinteistölle (92-405-8-51). Kyseessä on puistomainen alue, jossa ei pysyvästi oleskella. Nestekaasusäiliön sijoituspaikka täyttää asetuksessa asetetut vähimmäisäisyyksivaatimukset (VNa 858/2012 33 §). Nestekaasun vuotoalueella ei ole kaivoja tai syvänteitä, joihin syttymiskelpoinen ilmaseos voisi päätyä.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat nestekaasuasetausta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987. Käytettävä nestekaasu on hajustettua. Laitoksen toteutus on kuvattu tehdyissä piirustuksissa ja luetteloissa. Hakemuksessa on esitetty nestekaasulaitoksen tilaluokittelu, joka on tehty SFS 59 käsikirjan mukaisesti. Räjähdyssuojausasiakirja päivitetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes toteaa johtopäätöksinään sisäisestä pelastussuunnitelmasta seuraavaa:

- Lupahakemusprosessin aikana tapahtuneet muutokset, lisätiedot sekä pelastuslaitoksen lausunnossaan edellyttämät lisäykset tulee päivittää sisäiseen pelastussuunnitelmaan.
- Asiakirjan otsikkona on pelastussuunnitelma, mutta siitä puuttuu lainsäädäntöviitteet sisäisen pelastussuunnitelman osalta. Asiakirjassa tulee mainita, että kyseessä on

kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 28 §) ja valtioneuvoston asetuksen (685/2015 17 §) mukainen sisäinen pelastussuunnitelma.

- Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee lisätä harjoitussuunnitelma suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. Tämä asia on huomioitu lupapäätöksen ehdossa nro 6.

Muilta osin hakemuksen liitteenä toimitettu sisäinen pelastussuunnitelma on rakenteeltaan ja sisällöltään valtioneuvoston asetuksen 685/2015 17 §:n ja Tukes-ohjeen 8/2015 mukainen.

Tukes on pyytänyt sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta (685/2015 17 §). Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa sisäisestä pelastussuunnitelmasta.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 12.05.2022
- Täydennyksen pyytäminen, 01.06.2022
- Täydennyksen vastaanottaminen, 17.06.2022
- Lausunnon pyytäminen, 27.06.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 01.07.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 04.07.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 04.07.2022, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Kuuleminen, 04.07.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 04.07.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 19.08.2022, Vantaan kaupunki
- Lisätietojen vastaanottaminen, 25.08.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 25.08.2022

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Uudenmaan ELY:ltä ja Vantaan kaupungilta.

Uudenmaan ELY ilmoitti 4.7.2022 ettei sillä ole asiasta lausuttavaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos lausui seuraavaa:

- Automaattisen paloilmittimen kohdekortti ja kohdepiirustus
 - Kiinteistössä on hätäkeskysyhteydellä varustettu paloilmittin. Pelastusviranomaisen pyytää luvan myöntäjää huomioimaan, että kohdekorttiin lisätään maininta nestekaasulaitteistosta ja kohdepiirustuksessa osoitetaan säiliön sijainti sekä laitteiston turvallisuuden kannalta oleelliset toiminnot. Päivitetty kohdekortti ja kohdepiirustus toimitetaan suoraan osoitteeseen tilannekeskus@vantaa.fi.
- Sisäinen pelastussuunnitelma

- Nestekaasulaitteistoon liittyvät riskienarvioinnit, johtopäätökset ja mm. toimintaohjeet nestekaasun onnettomuustilanteessa voivat olla pelastusviranomaisen puolesta sisällytettynä pelastussuunnitelmaan tai erillisenä asiakirjana. Pelastusviranomaisella ei ole pelastussuunnitelmaan huomauttamista.
- Nestekaasulaitteiston sijoitus tontilla
 - Pelastusviranomainen on tehnyt 30.6.2022 katselmuksen, jossa ajoneuvolla pyrittiin lähestymään säiliötä Petikontien suunnasta. Reitti on hakemuksen liitteessä osoitettu olevan toinen lähestymissuunta. Tarkastuksen aikana matka pysähtyi ensimmäiseen lukittuun porttiin. Reittiä ei voi puolttaa. Lukittu portti osoitettu liitteenä olevassa piirustuksessa.

Tukes varasi toiminnanharjoittajalla mahdollisuuden antaa vastine pelastuslaitoksen lausuntoon. Vastineessaan toiminnanharjoittaja esitti seuraavaa:

- Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen 30.6.2022 tekemään katselmukseen ja toisen ajoreitin lukittuun porttiin liittyen on sovittu, että kyseiselle portille lisätään putkilukko pelastuslaitosta varten. Lantmännen Unibake käynyt keskustelua asiasta paloinsinööri Marko Suomisen kanssa ja keskusteluiden pohjalta pelastuslaitos hyväksynyt esitetyn ratkaisun ja puoltanut hanketta lupapisteessä. Kuvakaappaus lupapisteeseen tehdystä puoltavasta lausunnosta liitteenä.

Pelastuslaitoksen lausunnon sisältö ja toiminnanharjoittajan vastine on huomioitu tämän päätöksen käsittelyssä ja lupaehdossa 12.

Vantaan kaupungin lausunnossaan 17.8.2022 esitti, että lausuntopyynnön mukainen toiminta on kaavan mukaista eikä sen arvioida aiheuttavan laitosalueen ulkopuolelle tai lähialueiden häiriintyville kohteille merkittäviä vaikutuksia. Vantaan kaupungilla ei ollut huomautettavaa asiaan.

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on

noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
(L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012)

Painelaitelaki (L 1144/2016)

Sähköturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Taina Viitamäki, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029-5052241

Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksisaajille. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Taina Viitamäki, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.



Päätös

9/10

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

03.10.2022

Tukes 5035/03.01/2022

Päätöksestä tiedottaminen

Uudenmaan ELY
Vantaan kaupunki
Etelä-Suomen AVI/ työsuojelu
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/kemikaalivalvonta

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähettyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Ylitarkastaja Sara Lax
3.10.2022

Ylitarkastaja Taina Viitamäki
3.10.2022