



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 7078/03.01/2022

Asian kuvaus: Päätös nestekaasulaitteiston rakentamisesta pesulaan

Hakija: Lindström Oy, y-tunnus 1712792-1

Sijainti: Koskelonkuja 2, 02920 Espoo

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Lindström Oy:n peselatoiminnassa käytettävän maakaasun käyttö korvataan nestekaasulla. Tontille sijoitetaan maapeitteinen 60 m³ nestekaasusäiliö, 4 x 170 kg/h höyrystinkeskus ja niitä yhdistävä maanalainen kaasuputki. Höyrystinkeskukselta lähtevä nestekaasuputki yhdistetään laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Yhteys maakaasuverkkoon katkaistaan.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset
04.12.2022 saakka.

Huomioitavaa:

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta sekä tiedot hallinto-oikeudesta ovat päätökseen liitettyssä valitusosoituksessa. Päätös on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 28.10.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Sara Lax, +358 295 052 122, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9