



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 10041/03.01/2021

Asian kuvaus: Laitoksen nestekaasun käyttöä laajennetaan

Hakija: Oravikosken Konepaja Oy, y-tunnus 2438007-9

Sijainti: Kaivostie, 71470 Oravikoski

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Laitoksen nestekaasun käyttöä laajennetaan kattamaan myös kiinteistön lämmityskattila, joka on käyttänyt aiemmin öljyä. Laitoksen n. 1100 kW:n öljykattilan poltin vaihdetaan nestekaasupolttimeksi. Nykyinen maanpäällinen 8 m³ nestekaasusäiliö korvataan samalle paikalle sijoitettavalla 15 m³ maapeitteisellä nestekaasusäiliöllä. Kattilahuoneen ulkoseinälle sijoitetaan 100 kg/h höyrystinkeskus. Nykyinen n. 60 kg/h höyrystinkeskus ja käyttölaitteisto (6 kpl säteilylämmittimiä) jäävät käyttöön. Laitteistoon rakennetaan lisäksi tarpeellinen nestekaasuputkisto varolaitteineen.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset

04.01.2023 saakka.

Huomioitavaa:

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta sekä tiedot hallinto-oikeudesta ovat päätökseen liitettyssä valitusosoituksessa. Päätös on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 28.11.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Sanna Pietikäinen, +358 295 052 686, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9