



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 1132/03.01/2021

Asian kuvaus: Päätös nestekaasulaitteiston rakentamiseksi pesulaan

Hakija: Pattijoen Pesula Oy, y-tunnus 0398457-8

Sijainti: Muurarinkatu 1, 92120 Raahе

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Pesulan höyrykattilan polttoaine vaihdetaan kevyestä polttoöljystä nestekaasuun. Nestekaasu varastoidaan 32 m³ maapeitteisessä säiliössä. Nestekaasua käytetään pesulan laitteissa ja tilojen lämmityksessä. Isommalla nestekaasusäiliöllä tullaan korvaaman myös pesulassa tällä hetkellä oleva 9,5 m³ maanpäällinen nestekaasusäiliö. Nestekaasun lisäksi pesulassa on pieni määrä muita pesulan toiminnassa tarvittavia kemikaaleja.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset
20.08.2022 saakka.

Huomioitavaa:

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta sekä tiedot hallinto-oikeudesta ovat päätökseen liitettyssä valitusosoituksessa. Päätös on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 14.07.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Sara Lax, +358 295 052 122, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9