

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
Isonkiventie 8, 04250 KERAVALA
3172148-4

Päätös Tukes 3663/03.01/2022

Asia

Nestekaasulaitteiston rakentaminen tekstiilihuoltolaitokselle

Kohde

Yrityksen tiedot: Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (3172148-4)
Kohteen sijaintiosoite: Isonkiventie 8, 04250, KERAVALA
Kiinteistötunnukset: 245-9-363-2

Päätös

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n on toimittava hakemuksessa esittämällä tavalla, ellei lupaehtoisissa muuta määrätä, sekä noudatettava nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen myötä vaarallisten kemikaalien laajamittaiseksi käsittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa 685/2015 3 §, 6 mom.) Nestekaasun lisäksi muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja on enintään 20 % luparajasta.

Maakaasun käyttöön liittyvät luvat jäävät voimaan.

Kohteen valvonta siirtyy Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta Tukesille. Muihin laitoksella jo olleisiin kemikaaleihin sovelletaan pelastuslaitoksen aiemmin määrittämiä velvoitteita.

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintään liitteenä olevan kemikaaliluettelon mukaiset määrät. KemiDigi-järjestelmässä kemikaaliluettelon tunnisteen on 9143. Laitoksella

oleva tilapäinen maanpäällinen öljysäiliö (9,9 m³) sekä nestekaasusäiliö (9,5 m³) poistetaan käytöstä, kun tämän päätöksen mukainen nestekaasusäiliö otetaan käyttöön.

Konsultointivöhyke

Kohteen konsultointivöhyke on 0,3 km. Konsultointivöhyke määritellään kohteen kiinteistön rajasta. Kunnan tulee pyytää konsultointivöhykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen käyttöönotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin hyväksytty tarkastuslaitos on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa käydään läpi, että nestekaasulaitoksen toteutus ja Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta hyväksytyltä tarkastuslaitokselta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Jos tarkastuksen tekee tarkastuslaitos, tulee käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen laitokselle tulee tehdä määräaikaistarkastukset neljän vuoden välein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastukset hyväksytyltä tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa määräaikaistarkastusten tarkastuspöytäkirjat Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Koekäyttö

Nestekaasulaitteiston koekäytössä käytetään nestekaasua. Laitteistoa on koekäytettävä nestekaasulla ennen kuin hyväksytty asennusliike voi antaa laitteistolle vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Päätöksen ehdolla 5 varmistetaan, että turvallisen koekäytön edellytykset varmistetaan ennen koekäytön aloittamista.

Toiminnan kuvaus

Kohteen nykyinen maakaasun käyttö höyrykattiloiden ja pesulalaitteiden polttoaineena korvataan nestekaasulla. Tontille sijoitetaan 99 m³ maapeitteinen nestekaasusäiliö ja 4 x 170 kg/h höyrystinkeskus. Höyrystinkeskukselta lähtevän kaasuputki liitetään olemassa olevaan putkistoon. Käyttölaitteet säädetään nestekaasulle.

Ympäristön kuvaus

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintä on TT-6 (teollisuusrakennusten korttelialue). Toiminnanharjoittaja on vuokrannut tontin. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 100 m päässä

nestekaasusäiliöltä. Nestekaasusäiliöstä n. 500 m päässä sijaitsee päiväkotia, n. 650 m päässä kerrostaloalue ja n. 900 m päässä koulu. Naapuritonteilla on pienteollisuutta.

Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ja hyväksytty kaasuasennusliike hoitavat maakaasun tilapäisen lopetuksen ja saattavat maakaasuputkiston turvalliseen tilaan. Otettaessa maakaasu uudelleen käyttöön, asiasta vastaavat Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ja kaasuasennusliike, joka kirjoittaa todistuksen, että työ ja käyttöönotto on tehty säädösten mukaisesti. Kaasun vaihdosta nestekaasusta maakaasuun tulee myös ilmoittaa Tukesille. (VNa 551/2009: 15 & 32 §)
2. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
3. Laitokselle tulee nimetä käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin järjestämän nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeen hyväksytysti. Tarvittaessa käytönvalvojalta tulee nimetä myös sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista. Ulkopuolisen käytönvalvojan sopimus tulee täydentää koskemaan myös nestekaasua ja sopimuksessa tulee selkeästi määritellä käytönvalvojan oikeudet ja velvollisuudet. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)
4. Laitosta koskevat dokumentit (esim. räjähdysuodasasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma, PI-kaaviot, ohjeet) tulee päivittää vastaamaan laitoksen lopullista toteutusta. (L 390/2005: 10 §)
5. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että laitoksen koekäyttö nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekäytön edellytysten toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)
6. Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee päivittää tämän päätöksen kohdassa "Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Päivitetty pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein. (VNa 685/2015: 17-18 §)
7. Sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten järjestämiseksi. (VNa 685/2015: 19 §)
8. Laitokselle tulee laatia ennakko- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteiden, säiliöiden ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden säännöllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista ja tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)
9. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittävä valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005: 10 §)
10. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyväksytyn asennusliikkeen vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)
11. Nestekaasuhälytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja hälytyksiin tulee reagoida viivytyksittä. Kaasuhälytysjärjestelmä tulee testata ja kalibroida säännöllisesti.

- (VNa 856/2012: 72 §)
12. Räjähdyksvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee käydä ilmi räjähdysvaarallisuusasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)
 13. Räjähdyksvaarallisessa tilassa olevien sähköasennusten tekemisessä ja tarkastamisessa tulee noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sähköasennuksille tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtäville sähköasennuksille tulee tehdä lisäksi varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)
 14. Nestekaasulaitteisto tulee liittää potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että maadoitusmittauksia tehdään jatkossa säännöllisin välein. (VNa 858/2012: 17, 21 §)
 15. Räjähdyksvaarallisissa tiloissa tehtävissä töissä tulee käyttää työluopamenettelyä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)
 16. Nestekaasun käyttöä, käsittelyä ja varastointia varten tulee laatia käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee ottaa huomioon myös poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)
 17. Laitoksella työskenteleville tulee antaa riittävästi koulutusta nestekaasun turvallisesta käsittelystä ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella työskenteleville (ml. autonkuljettajat, kunnossapitoyrityksen työntekijät) ja pelastuslaitokselle annetaan riittävät tiedot toiminnasta, siihen liittyvistä vaaratekijöistä ja niihin varautumisesta siinä laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitä heidän tehtävissään edellyttää. (L 390/2005: 11 §, VNa 858/2012: 16 §)
 18. Nestekaasusäiliö, höyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset sulkuventtiilit ja räjähdysvaaralliset tilat tulee merkitä. (VNa 858/2012: 15 §)
 19. Nestekaasun kulkeutuminen syvennyksiin, viemäriin ja rakennuksia kohti tulee estää. Tarvittaessa viemäriin tai syvennyksiin tulee asentaa kaasuilmaisim. (VNa 858/2012: 28 §, 856/2012: 72 §)
 20. Nestekaasusäiliön tulee olla painelaitteita koskevien säädösten mukainen ja sille tulee tehdä säädösten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)
 21. Nestekaasusäiliö, höyrystin ja maanpäälliset nestekaasuputkistot tulee suojata törmäysestein, mikäli ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)
 22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitää vapaana ylimääräisestä palokuormasta, kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa pääsyä laitteistolle. (VNa 858/2012: 8 §)
 23. Höyrystinkeskuksen rakennukseen rajoittuvan osa tulee rakentaa paloluokkaan EI 30 kuuluvista osista. (VNa 858/2012: 39 §)

Päätöksen perustelut

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy sijaitsee vuokratontilla, jonka kaava on toimintaan soveltuva. Tontin hallintaoikeus on lupahakemuksessa osoitettu vuokrasopimuksella ja tontin omistaja on antanut erillisen suostumuksen nestekaasusäiliön sijoittamiseksi hakemuksessa kuvatulla tavalla. Pelastuslaitos pystyy lähestymään nestekaasusäiliötä kahdesta eri suunnasta. Nestekaasusäiliön täyttöpaikka on valittu siten, että säiliöauto voidaan ajaa esteettä täyttöpaikalle ja pois sieltä. Säiliöauton kulkureitti on kuvattu hakemuksessa.

Tontin läheisyydessä ei sijaitse herkkiä kohteita. Alue on aidattu, kaasun käyttölaitteet pidetään lukittuna. Alueella on kameravalvonta.

Toiminnanharjoittaja on laatinut nestekaasulaitteistoa koskevan riskianalyysin (30.3.2022), jossa on arvioitu onnettomuuksien vaikutuksia ja esitetty toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi. Lämpösäteily- ja painevaikutukset on mallinnettu kahdelle eri onnettomuustilanteelle (Letkurikko säiliöautolla säiliön täytön yhteydessä, Korkea paine höyrystimen jälkeen). Suojaetäisyyksien arvioinnin perusteella onnettomuuksien vaikutukset (lämpösäteily 3 kW/m², paine 5 kPa) jäävät pääasiassa tehdasalueelle. Lämpösäteily- ja painevaikutukset voivat ulottua osin tontin ulkopuolella olevalle kevyenliikenteen väylälle. Nestekaasusäiliön sijoituspaikka täyttää asetuksessa asetetut vähimmäisetäisyyksivaatimukset (VNa 858/2012 33 §).

Vuotojen havaitsemiseksi ja onnettomuusvaikutusten rajoittamiseksi laitokselle asennetaan kaasuhalytysjärjestelmä. Käyttölaitteet on varustettu kaasuanturein, jotka hälyttävät paikallisesti ja valvottuun paikkaan.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat nestekaasuasetusta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987. Käytettävä nestekaasu on hajustettua. Käyttölaite on standardin SFS-EN 676 mukainen.

Käytönvalvoja nimetään CNC Maint-Tech Oy:stä, jolta Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on ostanut kunnossapitoon liittyviä palveluita vuosien ajan. CNC Maint-Tech Oy toimipiste sijaitsee vain 150 metrin päässä, joten vasteaika asioiden hoitamiseksi on lyhyt ja käytönvalvojen toimipaikka on käytännössä yhtä lähellä kuin se olisi jos se sijaitsisi tuotantolaitoksen alueella. Palvelun tuottamisesta on laadittu sopimus.

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes katsoo, että pelastussuunnitelma täyttää osin asetuksen 685/2015 17 §:n vaatimukset. Sisäistä pelastussuunnitelmaa tulee täydentää seuraavilta osin:

- Toimintaohjeet nestekaasuhälytyksen tapahtuessa. (kts. [Tukes-ohje 8-2015 Sisäinen pelastussuunnitelma](#) kohta 2.3 Hälytysjärjestelmät)
- Kuvaus toimista, joihin ryhdytään kemikaalionnettomuustilanteissa (vuotojen hallinta, raja-alue ym.) (kts. [Tukes-ohje 8-2015 Sisäinen pelastussuunnitelma](#) kohta 2.4.5 Toimenpideohjeet, [Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta 2019](#))
- Toimintaohjeet kemikaalionnettomuuksissa. (kts. [Tukes-ohje 8-2015 Sisäinen pelastussuunnitelma](#) kohta 2.7.1 Toimenpiteet onnettomuus- ja vaaratilanteissa)
- Sammutusjätevesien määrän arviointi sekä niiden hallinta. (kts. [Tukes-ohje 8-2015 Sisäinen pelastussuunnitelma](#) kohta 2.8 Jälkien korjaus ja ympäristön puhdistus)
- Sisäisen pelastussuunnitelman harjoitukset. (kts. [Tukes-ohje 8-2015 Sisäinen pelastussuunnitelma](#) kohta 4. Harjoitukset)
- Kuvaus toimista, joilla estetään kemikaalivuotojen kulkeutuminen viemäri- tai sadevesiviemäriverkkoon. (kts. [Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta 2019](#))

Lupahakemuksen käsittely

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

- Hakemuksen vastaanottaminen, 06.04.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 26.04.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 09.05.2022
- Lausunnon vastaanottaminen, 13.06.2022, Keravan kaupunki, rakennusvalvonta
- Lausunnon vastaanottaminen, 17.06.2022, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
- Lausunnon pyytäminen, 23.06.2022
- Kuuleminen, 30.06.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 29.07.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 11.08.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 11.08.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 12.08.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 16.09.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 19.09.2022

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Keravan kaupungilta, Uudenmaan ELY:ltä ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Uudenmaan ELY ei antanut lausuntoa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ilmoitti 17.6.2022, ettei sillä ole lupahakemukseen huomautettavaa.

Keravan kaupunki, rakennusvalvonnan lausunto (13.6.2022):

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on TT-6, Teollisuusrakennusten korttelialue.

Asemakaavassa ei ole rajattu toiminnan laatua eikä kielletty tai sallittu erityisesti kemikaalien, kaasujen tai muiden vaarallisten aineiden säilyttämistä.

Huomautamme kuitenkin, että tontin välittömässä läheisyydessä (noin 150 metrin päässä) on asuntojen korttelialueita ja kohteen naapuritonteilla on ollut mahdollista rakentaa yksittäisiä asuntoja teollisuusrakennusten yhteyteen.

Hakijalla on tällä hetkellä vastikään myönnetty lupa säilyttää 9,5 m3 nestekaasusäiliötä ja yhtä 140kg/h höyrystintä.

Nyt haetaan säiliön lähes kymmenkertaistamista ja höyrystimien nelinkertaistamista.

Jätämme turvallisuusriskit ja hakemuksen myöntämiskelpoisuuden Tukesin harkintaan.

Etäisyys nestekaasusäiliöltä viereisiin teollisuusrakennuksiin on lyhimmillään 30 m, joten vähimmäisetäisyysvaatimus mahdollisiin teollisuusrakennusten yhteydessä oleviin asuinrakennuksiin täyttyy. Isomman säiliön ja höyrystinkeskuksen onnettomuuksien vaikutukset on arvioitu ja päätöksen perusteluissa on esitetty perustelut turvalliselle sijoittamiselle.

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012)
Painelaitelaki (L 1144/2016)
Säihköturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Jenni Ahponen, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. +358 295 052 138

Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksisaajille. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Jenni Ahponen, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Liitteet:

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Kerava - Varastoinnin ja käytön kemikaaliluettelot - KemiDigi.pdf

Päätöksestä tiedottaminen

Keravan kaupunki
Uudenmaan ELY
Etelä-Suomen AVI/ työsuojelu
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/ kemikaalivalvonta

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Ylitarkastaja Sara Lax
21.9.2022

Ylitarkastaja Jenni Ahponen
21.9.2022