

HAKEMUS

Kemikaaliturvallisuuslupa 296991

25.05.2022

HAKEMUS

1. Yrityksen tai yhteisön perustiedot

Y-tunnus

1098322-3

Toiminimi

Vaasan Oy

Yritysmuoto

Osakeyhtiö

Päätoimiala

Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)

Kotipaikka

Helsinki

1.1. Yrityksen yhteystiedot

Puhelin

+35820446111

WWW-osoite

vaasan.fi

Käyntiosoite

Lähiosoite: Salmisaarenaukio 1
Postinumero: 00180
Postitoimipaikka: HELSINKI

Postiosoite

Lähiosoite: PL 315
Postinumero: 00181
Postitoimipaikka: HELSINKI

2. Laskutustiedot

Laskutusosoite

Lähiosoite tai PL: Salmisaarenaukio 1
Postinumero: 00180
Postitoimipaikka: HELSINKI

Verkkolaskuosoite

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003710983223

Välittäjä-tunnus: BAWCFI22

Laskun viitetiedot

Heikki Kiiski, Nestekaasulaitos

3. Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöiden tiedot

Sukunimi: Franssila
Etunimi: Kaj
Puhelinnumero: 0504589372
Sähköpostiosoite: kaj.franssila@neste.com

Sukunimi: Kiiski
Etunimi: Heikki
Puhelinnumero: 0400878389
Sähköpostiosoite: heikki.kiiski@lantmannen.com

4. Yleiskuvaus toiminnasta

Toiminnan tai sen muutoksen kuvaus

Leipomon käyttämä maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistölle tullaan sijoittamaan maksimissaan 99 m³ maapeitteinen nestekaasusäiliö ja höyrystinkeskus (3x170 kg/h, max. 450 kg/h). Höyrymäinen nestekaasulinja liitetään sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Kiinteistölle tuleva maakaasulinja erotetaan maakaasuverkosta. Käyttölaitteet ovat EN 676 mukaisia puhallinpolttimia ja ne muutetaan nestekaasulla toimiviksi.

4.1. Toiminnan sijainti

Postiosoite

Lähiosoite: Katajaharjunkaari 3
Postinumero: 45720
Postitoimipaikka: KUUSANKOSKI

Sijaintikunta: KUUSANKOSKI

5. Vastuuhenkilöt

Tuotantolaitoksesta vastaava henkilö

Sukunimi: Renlund
Etunimi: Kai

Asema yrityksessä: Tuotantopäällikkö

6. Käytönvalvojat

Sukunimi: Suutarinen
Etunimi: Marko
Vastuualueet: Nestekaasu

7. Hankkeen aikataulu

Arvio käyttöönoton ajankohdasta

Muutos nestekaasulle tullaan toteuttamaan mahdollisimman nopealla aikataululla (kesä-syysy 2022). Leipomo on elintarviketuotannon huoltovarmuuden kannalta merkittävä kohde ja siksi lupaprosessin nopea käsittely edistää hankkeen pikaista etenemistä.

8. Kemikaalit

Toimipaikan tunniste KemiDigi-palvelussa: 716568
<https://kemidigi.fi/toimipaikka/716568>

9. Toimintapaikan kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistötunnus: 286-23-326-6

10. Lähiympäristö ja kaavoitus

Toimintapaikan ja sitä ympäröivien alueiden suunnitellut kaavamuutokset

Ei ole.

11. Toimintapaikan alueen hallintaoikeus

Selvitys alueen hallinnasta

Lainhuutotodistus ja kiinteistönomistajan lupa nestekaasujärjestelmän rakentamiselle liitteenä.

12. Tuotantolaitoksen sijoitus

[] Toimintapaikka sijoittuu 2 km säteelle oleellisista luontoarvo- tai kulttuuriperintökohteista.

[] Toimintapaikka sijoittuu pohjavesialueelle tai sen läheisyyteen.

13. Toimintojen sijoittuminen

Selostus, miten yhteensopimattomat kemikaalit on otettu huomioon sijoituksessa

Ei yhteensopimattomia kemikaaleja.

Selostus kiinteistöllä mahdollisesti harjoitettavasta muusta toiminnasta

Rakennuksen toisessa päässä aidatun alueen ulkopuolella leipomomyymälä.

14. Ympäristövaikutusten arviointi

[] Asiassa sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä

15. Prosessit

Prosessin/toiminnon nimi: Nestekaasun (propaani) varastointi, höyrystäminen, siirto ja polttaminen käyttölaitteissa.

Prosessin/toiminnon kuvaus: Nestekaasu varastoidaan maapeitteisessä säiliössä nestemäisessä muodossa. Nestemäinen nestekaasu johdetaan maanalaisella nestekaasuputkella höyrystinkeskukselle, jossa sähkölämmitteisillä höyrystimillä nestemäinen nestekaasu höyrystetään. Höyrymäisen kaasun paine alennetaan verkostoon sopivaksi (max. 1,5 bar) ja siirretään rakennettavaa ja vanhaa maasuputkistoa pitkin käyttölaitteille. Käyttölaitteina SFS-EN 676 mukaiset puhallinpolttimet.

Kemikaalit ja välituotteet: Ei

Prosessissa esiintyvät erityisolosuhteet: Ei

16. Onnettomuuksien vaikutusalueet

Tulipalon lämpösäteily

Mahdolliseksi nestekaasupaloksi on arvioitu säiliöauton purkuletkun rikkoontuminen ja siitä vuotavan kaasun (26 kg) välitön syttyminen. Lämpösäteilyn 3 kW/m² on arvioitu ulottuvan n. 19 m etäisyydelle nestekaasusäiliön ja säiliöauton välistä. Ko. 19 m säteellä ei sijaitse poistumisteitä tms. normaaliin toimintaan liittyviä kohteita.

Vastaavasti 5 kW/m² lämpösäteilyvaikutus on arvioitu ulottuvan 15 m säteelle ja 8 kW/m² lämpösäteilyvaikutus 12 m säteelle vuotokohdasta.

Lämpövaikutukset (3 ja 8 kW/m²) esitetty myös piirustuksessa 3-51363 s.3

Räjähdyksen painevaikutus

Varastoalue sijaitsee avoimella alueella. Mahdollisessa vuototilanteessa ja vuotaneen pilven syttyessä, kaasu palaa hulmahtaen, eikä painevaikutuksia muodostu.

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin leviäminen

Nestekaasu ei ole ympäristölle tai terveydelle vaarallinen aine. Syrjäyttäessään hapen voi nestekaasu aiheuttaa terveydelle vaaraa.

Mahdollisen nestekaasuvuodon leviämistä arvioitu suojaetäisyyksien arviointi dokumentissa.

17. Riskinarviointi

Käytetyt riskinarviointimenetelmät lyhyesti

Nestekaasujärjestelmään liittyvät riskit on arvioitu mahdollisten häiriö-/onnettomuustilanteiden todennäköisyyden ja mahdollisten seurauksien matriisina. Arviointi perustuu kaasutoimittajan kokemukseen ja tietämykseen toteutettujen järjestelmien ja muun tiedon kautta.

Riskinarviointi on tehty yhteistyössä kaasun toimittajan kanssa.

Yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista

Suurimpina riskeinä arvioinnin perusteella on nähty:

- Huolto- ja käyttötoimiin liittyvät tehtävät. Näihin varaudutaan käyttämällä vain hyväksytyjä asennus- ja huoltoliikkeitä ja noudattamalla laitteistosta annettavia ohjeita. Käyttötoimet ja niihin liittyvät vaarat tullaan toimittajan toimesta käymään läpi käyttäjien kanssa ennen järjestelmän luovuttamista.

- Lämpö- ja painevaikutusten arvioinnissa käytetty säiliöauton purkuletkun rikkoontuminen. Varautumisena kaasutoimittajan, ulkopuolisten tarkastajien ja kuljetusliikkeen säiliöautolle ja sen laitteistoille tekemät säännölliset tarkastukset.

- Muutos- ja tulityöt alueella. Nestekaasutoimittaja järjestää käyttöönottokoulutuksen, jossa käydään läpi nestekaasujärjestelmään liittyvät riskit ja varautumistoimenpiteet. Tarvittaessa kaasuntoimittaja myös mukana töihin liittyvien riskien arvioinneissa ja suojautumiseen varautumisessa (esim. järjestelmän tyhjentäminen ja turvallisesti saattaminen).

18. Yleinen varautuminen

Laitteistojen valintakriteerit

Toteutus SFS 5987 ohjeita noudattaen. Ks.liite nestekaasujärjestelmän laitteiden kuvauksista, jossa myös käytettävät suunnittelu- ja valmistusstandardit on mainittu.

Ennen nestekaasun käyttöönottoa varmistetaan nykyisen maakaasulinjan rakenne ja käytettyjen tiivistemateriaalien soveltuvuus nestekaasulle.

Räjähdyksiltä suojautuminen

Suojautumisen perusperiaate on estää räjähdyskelpoisen kaasuilmaseoksen esiintyminen oikeilla ja luotettavilla laitevalinnoilla sekä varmistamalla laitteiston oikea ja turvallinen toiminta säännöllisillä huolto- ja tarkastustoimilla. Laitoksen olemassa oleva räjähdys-suojausasiakirja päivitetään muutoksen mukaiseksi (nestekaasutoimittaja avustaa).

Rakenteellinen turvallisuus

Maapeitteinen säiliö ja mekaanisesti esteillä suojatut laitteistot sekä hyväksytyillä liitosmenetelmillä tehdyt asennukset toimivat rakenteellisena suojauksena.

Vuodonhallinta sisällä

Hyväksytyillä liitosmenetelmillä tehdyt asennukset ja säännölliset huoltojen yhteydessä tehtävät tarkastukset. Ennen putkistojen käyttöönottoa nestekaasulla, tehdään niille painekoe tyypellä. Käyttöönoton yhteydessä tehdään tiiveystarkastus höyrymäiselle putkistolle nestekaasun käyttöpaineessa.

Käyttölaitteiden läheisyyteen venttiiliryhmien alle asennetaan kaasuhälytysanturit ja liitetään olemassa olevaan kaasuhälytyskeskukseen. Kaasuhälytyskeskus ohjaa leipomotiloissa olevia hälytysvaloja/sireeniä.

Vuodonhallinta ulkona

Hyväksytyillä liitosmenetelmillä tehdyt asennukset ja säännölliset huoltojen yhteydessä tehtävät tarkastukset. Ulkoalueella ei syvänteitä joihin mahdollinen vuotanut kaasu kerääntyisi.

Valvonta-, hallinta- ja turvajärjestelmät

Kaasuhälytysjärjestelmä, paloilmoinlaitteisto ja kiinteistöautomaatiojärjestelmä.

Vaaratilanteiden havaitseminen

Nestekaasun käytönvalvojien säännöllisesti tekemät aluekierrokset (kaasun toimittaja kouluttaa).

Kaasuhälytysjärjestelmä ja paloilmoinlaitteisto.

Sammutus- ja torjuntavalmius

Käsisammuttimet tarvittavalla luokituksella (6 kg 27A 144BC). Nestekaasu huomioidaan päivitettävässä pelastussuunnitelmassa.

Sammutusjätevesien hallinta

Nestekaasu itsessään ei ole ympäristölle vaarallinen ja sammutusvesiin vaikuttava aine. Sammutusvesiin otettu kantaa pelastussuunnitelmassa.

Ennakkohuollon ja kunnossapidon järjestäminen

Huoltosopimus tehdään laitteiston / kaasun toimittajan kanssa. Huollot järjestetään SFS 5987 mukaisesti.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksista vuokraaja sopii erikseen. Maksimi tarkastusväli 3 v. Käyttölaitteiden huollosta ja kunnossapidosta olemassa olevat sopimukset.

Kaikki huollot ja kunnossapito liitetään leipomon sähköiseen kunnossapitojärjestelmään.

Ohjeistus ja koulutus

Laitteiston toimittaja toimittaa laitteistolle käyttöohjeet. Koulutus ja ohjeistus toteutetaan laitteiston / kaasuntoimittajan toimesta.

19. Liitteet

Liitteen nimi	Kuvaus	Lähde
Liite 1. Asemapiirros.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 10. 81328 Vaasan Oy Kuusankoski Vaarojen arviointi LUOTTAMUKSELLINEN.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 11. Vaasan Oy, Kuusankoski, Suojaetäisyyksien arviointi 14.04.2022.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 12. Tukes Liite nestekaasua koskevaan lupahakemukseen Vaasan Oy Kuusankoski.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 13. RS-ASIAKIRJA Vaasan Oy Kuusankoski 2022-05-24.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 2. Asemakaava Kouvolan karttapalvelu ja karttakuva.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 3 Kiinteistonomistajan lupa nestekaasulaitokselle LUOTTAMUKSELLINEN.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 3.1 Lainhuutotodistus 1.2.2022 286-23-326-6 Kuusankoski LUOTTAMUKSELLINEN.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 4. 2-51364 Karttapiirustus.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 5. 2-51363-s.1 Asemapiirustus.pdf		Alkuperäinen asiointi
Liite 6. 2-51363-s.2 Sisapuolinen putkisto LUOTTAMUKSELLINEN.pdf		Alkuperäinen asiointi

Liite 7. 2-51363-s.3
Lampövaikutusalue.pdf
Liite 8. 2-93153 Tilaluokitus.pdf
Liite 9. 3-50215 PI-kaavio.pdf

Alkuperäinen asiointi

Alkuperäinen asiointi

Alkuperäinen asiointi

20. Asioija

Asioijan etunimi

Kaj


Asioijan sukunimi

Franssila

Asioijan valtuutustieto

Nestekaasuluvan hakeminen


0000-000	Merkinnät ja merkintöjen selitykset:	
0103-000	AR-3	Rivitalojen ja muiden lyijettyjen asuinrakennusten korttelialue. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 min päähan tontin rajoista. Tontille tulee järjestää leikkialuea vähintään 10 m ² jokaista sataa asuinkerrosalaneliometriä kohti. Tontille on järjestettävä yksi autopaikka jokaista 65 m ² huoneistoa kohti. Erillispäätöksen korttelialue. Tontille saadaan rakentaa yksi asunto. Asennustavalle merkity ehokkuusluku osoittaa asuinkerrosalan rakennuskohteen. Asuinkerrosalan lisäksi tontille saadaan rakentaa auton salitystölle ja muita tarpeellisia talousrakennuksia yhteensä enintään 5 % tontin pinta-alasta. Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 min päähan naapuritonttien rajoista. Tontille on järjestettävä vähintään kaksi autopaikkaa. Liik- ja toimitusrakennusten sekä moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue, jolla elintarvikkeiden vähittäismyyntiin käytettävä kerralla ei saa ylittää 700 m ² . Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 min päähan naapuritonttien rajoista. Tontille on järjestettävä vähintään yksi autopaikka 60 m ² kerralla kohti. Tontista saa päälystää ainoastaan liikenteelle ja pysäköinnille välttämättömän osan. Muu osa tontista on varustettava nurmikko-, puu- ja pensastuuluisin. Teollisuus- ja varastoim- ja edellisiin liittyvää liiketoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennukset on sijoitettava vähintään 6 min päähan tontin rajoista. Tontille on järjestettävä vähintään yksi autopaikka 100 m ² teollisuus- ja varastorakennusten kerralla ja yksi autopaikka 60 m ² liik- ja toimitusrakennusten kerralla kohti. Tontista saa päälystää ainoastaan liikenteelle ja pysäköinnille välttämättömän osan. Muu osa tontista on varustettava nurmikko-, puu- ja pensastuuluisin. Lähiarvitusalue.
0104-000	AO-10	Yhdyskuntateknistä huoltaa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. Rakennukset ja laitokset on sijoitettava vähintään 4 min päähan tontin rajoista. Tontille on järjestettävä vähintään yksi autopaikka 100 m ² teollisuus- ja varastorakennusten kerralla ja yksi autopaikka 60 m ² liik- ja toimitusrakennusten kerralla kohti. Tontista saa päälystää ainoastaan liikenteelle ja pysäköinnille välttämättömän osan. Muu osa tontista on varustettava nurmikko-, puu- ja pensastuuluisin.
0300-000	K-6	
0400-000	T-3	
0502-000	VL	
0800-000	ET-1	
1202-000	3	Kaupunginosan raja.
1203-000	326	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
1204-000		Eni kaavamääräysten alaisen alueen osien välinen raja.
1208-000		Kaupunginosan numero.
1210-000		Korttelin numero.
1212-000	SEPPÄLÄNTE	Kadun nimi.
1217-000		Roomalainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
1220-000	e=0,40	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
1242-000		Isuutettava alueen osa.
1242-001		Isuutettava alueen osa, jonka polki saadaan tarvittavista kohdista rakentaa aukioja liikennettä varten.
1243-000		Isuutettava puurivi.
1244-000		Katu.
1246-000		Jalanliikelle varattu laatu.
1258-000		Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
1258-832		Sadevesien johtamiseen varattu alueen osa.
1263-000		Katualueen rajan osa, jonka kohdalla ei saa järjestää ajoneuvoliikennettä.
1263-805		Ajoneuvoliikennän ilmeellään sijainti.





Etäisyydet nestekaasusäiliöön


1	Kiinteiston raja	12m
2	Lähin rakennus	27m
3	Yleinen tie	50m
4	Asuinrakennus	130m
5	Terveyskeskus	170m
6	Kauppakeskus	200m
7	Huoltoasema	320m
8	Päiväkoti	620m
9	Koulu	1600m
10	Kirkko	1650m
11	Hotelli	1900m
12	Paloasema	2100m




Etäisyydet nestekaasusäiliöön

1	Kiinteiston raja	12m
2	Lähin rakennus (Leipomorakennus)	27m
3	Yleinen tie	50m
4	Asuinrakennus	130m

NESTEKAASUSÄILIÖ 99 m3



Muutos		Mallituksen lausunto		Tied.	Pvm.	Tarkast.
Neste		81328		Maaka	1:7500	Per. KF
				Uusmu		10.07.2
				Os.		
				Per. m2		
				2-51364		2
				Maaka		
NESTEKAASUN KÄYTTÖLAITOS KARTTAPIIRUSTUS R=100m VAASAN OY, KUUSANKOSKI						



	Nestekaasin KÄYTTÖLAITOS TILALUOKITUS VAASAN OY, KUUSANKOSKI		Tilaus nro 81328	Tilaus : 300	Seuranta Lähety	Per. Sgk Tyy	14.04.2022
			Per. nro 2-93153	Enk.	Tied	Tyy	

LUPAPIRUSTUS 16.05.2022