



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 11976/03.01/2022

Asian kuvaus: Hakemus uuden nestekaasulaitteiston rakentamiseksi pesulalle

Hakija: Ovesan Oy, y-tunnus 2961078-5

Sijainti: Vaihekatu 1, 04220 KERAVA

Sovelletut säädökset:

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Pääasiallinen sisältö:

Pesulan kiinteistölle sijoitetaan 48m³ maapeitteinen nestekaasusäiliö, maanalainen kaasuputkisto, 500kg/h höyrytinkeskus ja sisäpuolinen kaasuputkisto käyttölaitteille. Nestekaasua käytetään pesulalaitteiden; kuivaimien, mankeleiden ja höyrykehittimen polttoaineena.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/maatokset-ja-kuulutukset
04.03.2023 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:

Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 11.03.2023 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66 (Opastinsilta 12 B), 00521 HELSINKI.
Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 11976/03.01/2022.

Huomioitavaa:

Hakemus ja kuulutus on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 26.01.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Lisätietoja: Taina Viitamäki, +358 295 052 241, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9