

Ovesan Oy  
Linnanherrankuja 9, 00950 HELSINKI  
2961078-5

## Päätös Tukes 11976/03.01/2022

### Asia

Nestekaasulaitteiston rakentaminen pesulaan

### Kohde

Yrityksen tiedot: Rusanen Group Oy (2961078-5)  
Kohteen sijaintiosoite: Vaihdekatu 1, 04220, KERAVALA  
Kiinteistötunnukset: 245-5-1099-4  
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella  
Rusanen Group Oy:n aiempi nimi oli Ovesan Oy (nimenmuutos 20.10.2022).

### Päätös

Rusanen Group Oy saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Rusanen Group Oy:n on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehtojissa muuta määrätä, sekä noudatettava nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen myötä vaarallisten kemikaalien laajamittaiseksi käsittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa 685/2015 3 §, 6 mom). Nestekaasun lisäksi muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja on enintään 20 % luparajasta.

### Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida laitoksella enintään liitteenä olevan kemikaaliluettelon mukaiset määrät. KemiDigi-järjestelmässä kemikaaliluettelon tunnistenumero on 13069.

### Konsultointivöhyke

Kohteen konsultointivähyke on 0,3 km. Konsultointivähyke määritellään kohteen kiinteistön rajasta. Kunnan tulee pyytää konsultointivähykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

#### Laitoksen käyttöönotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin hyväksytty tarkastuslaitos on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa käydään läpi, että nestekaasulaitoksen toteutus ja Rusanen Group Oy:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta hyväksytyltä tarkastuslaitokselta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Jos tarkastuksen tekee tarkastuslaitos, tulee käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen laitokselle tulee tehdä määräaikaistarkastukset neljän vuoden välein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastukset hyväksytyltä tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa määräaikaistarkastusten tarkastuspöytäkirjat Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

#### Koekäyttö

Nestekaasulaitteiston koekäytössä käytetään nestekaasua. Laitteistoa on koekäytettävä nestekaasulla ennen kuin hyväksytty asennusliike voi antaa laitteistolle vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Päätöksen ehdolla 4 varmistetaan, että turvallisen koekäytön edellytykset varmistetaan ennen koekäytön aloittamista.

#### Toiminnan kuvaus

Pesulan kiinteistölle sijoitetaan 48m<sup>3</sup> maapeitteinen nestekaasusäiliö, maanalainen kaasuputkisto, 500 kg/h höyrytinkeskus ja sisäpuolinen kaasuputkisto käyttölaitteille. Nestekaasua käytetään pesulalaitteiden; kuivaimien, mankeleiden ja höyrykehittimen polttoaineena. Nestekaasun lisäksi laitoksella käytetään vähäisiä määriä muita pesulatoiminnassa tarvittavia vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.

#### Ympäristön kuvaus

Rusanen Group Oy:n pesula sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintä on KTY-11 (Toimitilarakennusten, yleisten rakennusten ja tutkimusrakennusten korttelialue). Lähialueella sijaitsee asutusta ja pienteollisuutta. Toiminnanharjoittaja on vuokrannut tontin. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin asuinrakennus (kerrostalo) sijaitsee n. 50 m päässä nestekaasusäiliöltä. Lähin herkkä kohde on sijaiskoti noin 240 m päässä nestekaasusäiliöltä.

#### Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
2. Laitokselle tulee nimetä käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin järjestämän nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeen hyväksytysti. Tarvittaessa käytönvalvojalle tulee nimetä myös sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)
3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. räjähdys-suojausasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma, PI-kaaviot, ohjeet) tulee päivittää vastaamaan laitoksen lopullista toteutusta. (L 390/2005: 10 §)
4. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että laitoksen koekäyttö nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti. Koekäytön edellytysten toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)
5. Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee päivittää tämän päätöksen kohdassa "Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Päivitetty pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein. (VNa 685/2015: 17-18 §)
6. Sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten järjestämiseksi. (VNa 685/2015: 19 §)
7. Laitokselle tulee laatia ennakko- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteiden, säiliöiden ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden säännöllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista ja tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)
8. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittävä valaistus ja talvikunnossapito. (L 390/2005: 10 §)
9. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyväksytyn asennusliikkeen vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)
10. Laitoksen kaasuhälytysjärjestelmä tulee suunnitella siten, että vuodot havaitaan riittävän nopeasti ja vaaratilanteen vaatimiin onnettomuuden ehkäisy-, rajoitus- ja torjuntatoimiin voidaan ryhtyä viivytyksettä. Hälytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja niiden tulee hälyttää myös paikallisesti (esim. ääni- ja valomerkki). Kaasuhälytysjärjestelmä tulee testata ja kalibroida säännöllisesti. (VNa 856/2012: 72 §)
11. Asiattomien pääsy laitoksen kemikaalien käyttö- ja varastointikohteisiin estetään joko rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)
12. Räjähdysvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee käydä ilmi räjähdys-suojausasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)
13. Räjähdysvaarallisessa tilassa olevien sähköasennusten tekemisessä ja tarkastamisessa tulee noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sähköasennuksille tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtäville sähköasennuksille tulee tehdä lisäksi varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)

14. Nestekaasulaitteisto tulee liittää potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että maadoitusmittauksia tehdään jatkossa säännöllisin välein. (VNa 858/2012 17, 21 §)
15. Räjähdyksivaarallisissa tiloissa tehtävissä töissä tulee käyttää työalustamennettelyä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)
16. Nestekaasun käyttöä, käsittelyä ja varastointia varten tulee laatia käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee ottaa huomioon myös poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)
17. Laitoksella työskenteleville tulee antaa riittävästi koulutusta nestekaasun turvallisesta käsittelystä ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella työskenteleville (ml. autonkuljettajat) ja pelastuslaitokselle annetaan riittävät tiedot toiminnasta, siihen liittyvistä vaaratekijöistä ja niihin varautumisesta siinä laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitä heidän tehtävissään edellyttää. (L 390/2005 11 §, VNa 858/2012: 16 §)
18. Nestekaasusäiliö, höyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset sulkuventtiilit ja räjähdysvaaralliset tilat tulee merkitä. (VNa 858/2012: 15 §)
19. Nestekaasusäiliön tulee olla painelaitteita koskevien säädösten mukainen ja sille tulee tehdä säädösten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)
20. Kaasun käyttölaitteiden tulee olla käyttötarkoitukseen ja nestekaasukäyttöön soveltuvia (esim. SFS-EN 676, SFS-EN 746-2 mukaisia). Kaasun palaminen käyttölaitteessa tulee varmistaa (esim. liekinvalvontalaitte). (VNa 858/2012: 8, 51 §)
21. Nestekaasusäiliö, höyrystin ja maanpäälliset nestekaasuputkistot tulee suojata törmäysestein, mikäli ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)
22. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitää vapaana ylimääräisestä palokuormasta, kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa pääsyä laitteistolle. (VNa 858/2012: 8 §)
23. Liikennettä säiliöalueella tulee tarvittaessa rajoittaa säiliön täytön ajaksi. (VNa 858/2012:13, 38 §)
24. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että säiliön täyttötalanteessa lähellä oleville parkkipaikoille ei ole pysäköitynä ajoneuvoja siten, että ne estävät tai rajoittavat onnettomuustilanteessa toimimista. Tarvittaessa ajoneuvojen pysäköintiä nestekaasusäiliön läheisyydessä tulee rajoittaa. (VNa 858/2012 13§)
25. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää pesulakemikaalien varastointitapa ja riskienhallinta käyttöönottotarkastuksella. (VNa 856/2012 21§)

## Päätöksen perustelut

Pesula sijaitsee Keravalla toimitilarakennusten, yleisten rakennusten ja tutkimusrakennusten korttelialueella (kaavamerkintä KTY-11). Keravan kaupungilta saadun lausunnon mukaan alueen asemakaavoitus on ajantasainen eikä alueelle ole suunnitteilla kaavamuutoksia. Pesula sijaitsee kiinteistöllä 245-5-1099-4, jonka omistaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Toiminnanharjoittaja on esittänyt vuokrasopimuksen hakemuksen liitteenä. Vuokrasopimuksen ehdoissa on kuvattu vuokranantajan suostumus nestekaasulaitteiston asentamiselle.

Nestekaasusäiliötä pääsee lähestymään kahdesta eri suunnasta Vaihdetien kautta. Nestekaasusäiliön täyttöpaikka on valittu siten, että säiliöauto voidaan ajaa esteettä täyttöpaikalle ja pois sieltä. Säiliöauton kulkureitti on kuvattu hakemuksessa.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan tunnistanut toimintaan liittyviä vaaroja ja onnettomuustapauksia. Hakemuksessa on esitetty menettelyt onnettomuuksien todennäköisyyksien ja seurausten pienentämiseksi. Nestekaasuvuotojen havaitsemista varten laitokselle asennetaan kaasuhalvitusjärjestelmä. Nestekaasua ei käytetä tuotantoaikojen ulkopuolella. Merkittävimmäksi onnettomuustapaukseksi on arvioitu säiliöauton tyhjennyksen yhteydessä tapahtuva täyttötankin irtoamisen tai rikkoontumisen seurauksena tapahtuva vuoto ja sen syttyminen. Lisäksi on arvioitu syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviämistä täyttöalueen ympäristössä. Täyttötapahtumaan liittyvän vuodon lämpösäteilyvaikutukset ja syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviäminen ovat arvioitu mallinnuksin. Hakemuksessa esitettyjen arviointien perusteella mahdolliset onnettomuusvaikutukset ja syttymiskelpoisen kaasuvuodon leviäminen rajautuvat tuotantolaitoksen alueelle eikä ulotu rakennuksiin. Nestekaasusäiliön sijoituspaikka täyttää asetuksessa asetetut vähimmäiseturva-vaatimukset (VNa 858/2012 33 §). Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan kuvannut ettei nestekaasun purkupaikalla ja säiliöalueella ei ole kaivoja, syvennyksiä tai paineettomia viemäreitä, joihin nestekaasu voisi vuotautua päätyä.

Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat nestekaasuasetusta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987. Käytettävä nestekaasu on hajustettua. Laitoksen toteutus on kuvattu tehdyissä piirustuksissa ja luetteloissa. Hakemuksessa on esitetty nestekaasulaitoksen tilaluokittelu, joka on tehty SFS 59 käsikirjan mukaisesti. Räjähdyssuojasiasiakirja päivitetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

#### Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes toteaa johtopäätöksinään sisäisestä pelastussuunnitelmasta seuraavaa:

- Lupahakemusprosessin aikana tapahtuneet muutokset ja lisätiedot tulee päivittää sisäiseen pelastussuunnitelmaan.
- Asiakirjan otsikkona on pelastussuunnitelma, mutta siitä puuttuu ajantasaiset lainsäädäntöviitteet sisäisen pelastussuunnitelman osalta. Asiakirjassa tulee mainita, että kyseessä on kemikaaliturvallisuuslain (390/2005 28 §) ja valtioneuvoston asetuksen (685/2015 17 §) mukainen sisäinen pelastussuunnitelma.

Tukes on pyytänyt sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta (685/2015 17 §). Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi lausunnossaan 28.2.2023 lausunnon liitteenä olleen pelastussuunnitelman merkittävästi puutteelliseksi. Toiminnanharjoittaja päivitti sisäisen pelastussuunnitelman. Tukes pyysi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta lausuntoa toiminnanharjoittajan päivittämästä sisäisestä pelastussuunnitelmasta. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi 27.3.2023 antamassaan lausunnossa, että sillä ei ole päivitetyn sisäisen pelastussuunnitelman sisältöön huomautettavaa.

#### Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 20.11.2022
- Täydennyksen pyytäminen, 30.11.2022
- Täydennyksen vastaanottaminen, 23.12.2022
- Lisätietojen pyytäminen, 29.12.2022
- Lisätietojen vastaanottaminen, 23.01.2023
- Lausunnon pyytäminen, 24.01.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 24.01.2023
- Kuuleminen, 26.01.2023
- Lisätietojen pyytäminen, 23.02.2023
- Lausunnon vastaanottaminen, 28.02.2023, Keravan kaupunki
- Lausunnon vastaanottaminen, 28.02.2023, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue/Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
- Lisätietojen pyytäminen, 03.03.2023
- Lisätietojen pyytäminen, 17.03.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 17.03.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 21.03.2023
- Lausunnon pyytäminen, 22.03.2023
- Lausunnon vastaanottaminen, 27.03.2023, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue/Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

## Lausunnot ja mielipiteet

### Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Uudenmaan ELY:ltä, Keravan kaupungilta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nosti 28.2.2023 antamassaan lausunnossa esille sisäisen pelastussuunnitelman merkittävät puutteet, laitteiston lähestymissuunnat tontilla sekä kohdekortin ja -piirustuksen päivittämisen. Tukes pyysi toiminnanharjoittajalta vastineen pelastuslaitoksen lausuntoon. Toiminnanharjoittaja toimitti Tukesille päivitetyn sisäisen pelastussuunnitelman sekä tarkensi kuvausta lähestymissuunnista. Toiminnanharjoittaja totesi vastineessaan, että kiinteistön isännöitsijä päivittää paloilmointimen kohdekortin ja kohdepiirustuksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Tukes pyysi lausuntoa toiminnanharjoittajan päivittämästä sisäisestä pelastussuunnitelmasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta sekä lähestymissuunnista. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos totesi uudessa lausunnossaan 27.3.2023 ettei sillä ole huomautettavaa päivitetyn sisäisen pelastussuunnitelman sisältöön tai tontin lähestymissuuntaan.

Keravan kaupunki totesi 28.2.2023 antamassaan lausunnossa alueen asemakaavoituksen olevan ajantasainen eikä alueelle ole suunnitteilla kaavamuutoksia. Suoritetun ennakkotarkastuksen perusteella Keravan rakennusvalvonta ei nähnyt esteitä luvan myöntämiselle.

Lausunnot on toimitettu tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

### Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

### Käsittelymaksu

Päätösmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

### Muutoksen haku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

### Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)  
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)  
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)  
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)  
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012)  
Painelaitelaki (L 1144/2016)  
Sähtöturvallisuuslaki (L 1135/2016)

### Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Taina Viitamäki, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029-5052241

### Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksisaajille. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

### Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Taina Viitamäki, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Timo Talvitie, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

#### Tiedoksi

Keravan kaupunki  
Uudenmaan ELY  
Etelä-Suomen AVI/ työsuojelu  
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/kemikaalivalvonta

## VALITUSOSOITUS

### 1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

### 2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

### 3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähettyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

### 4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

### 5. MINNE VALITETAAN

Helsingin hallinto-oikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

Ylitarkastaja Timo Talvitie  
31.3.2023

Ylitarkastaja Taina Viitamäki  
31.3.2023