

Oy Weekend Snacks Ltd
Teollisuuskatu 3-5, 64260 KASKINEN
1056429-9

Päätös Tukes 1016/03.01/2023

Asia

Nestekaasulaitteiston rakentaminen elintarviketuotantolaitokselle

Kohde

Yrityksen tiedot: Oy Weekend Snacks Ltd (1056429-9)
Kohteen sijaintiosoite: Teollisuuskatu 3-5, 64260, KASKINEN
Kiinteistötunnukset: 231-013-0150-0016

Päätös

Oy Weekend Snacks Ltd saa rakentaa hakemuksessa kuvaamansa nestekaasulaitteiston.

Oy Weekend Snacks Ltd:n on toimittava hakemuksessa esittämällään tavalla, ellei lupaehdoissa muuta määrätä, sekä noudatettava nestekaasun teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuja säädöksiä.

Kohteen toiminta katsotaan nestekaasulaitteiston rakentamisen myötä vaarallisten kemikaalien laajamittaiseksi käsittelyksi ja varastoinniksi. Laitos luokitellaan nestekaasulaitokseksi (VNa 685/2015 3 §, 6 mom.) Laitoksella ei ole muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja. Kohteessa on aiemmin ollut pelastuslaitoksen luvittama tilapäinen maanpäällinen siirrettävä 8 m³ nestekaasusäiliö. Tilapäinen nestekaasusäiliö poistuu käytöstä, kun uusi säiliö otetaan käyttöön. Kun hakemuksessa kuvattu toiminta aloitetaan, kohteen valvonta siirtyy Pohjanmaan pelastuslaitokselta Tukesille.

Vaaralliset kemikaalit

Nestekaasua saa varastoida laitoksella enintään 15 t / 30 m³.

Konsultointivýhyke

Kohteen konsultointivähyke on 0,3 km. Konsultointivähyke määritellään kohteen kiinteistön rajasta. Kunnan tulee pyytää konsultointivähykkeellä tapahtuvista kaavamuutoksista ja merkittävämmästä rakentamisesta lausunto Tukesilta ja pelastuslaitokselta.

Laitoksen käyttöönotto ja tarkastus

Nestekaasulaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin hyväksytty tarkastuslaitos on tarkastanut sen ja päätös on lainvoimainen. Tarkastuksessa käydään läpi, että nestekaasulaitoksen toteutus ja Oy Weekend Snacks Ltd:n toiminta on säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta hyväksytyltä tarkastuslaitokselta hyvissä ajoin ennen laitoksen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja tulee toimittaa Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen laitokselle tulee tehdä määräaikaistarkastukset neljän vuoden välein. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastukset hyväksytyltä tarkastuslaitokselta. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa määräaikaistarkastusten tarkastuspöytäkirjat Tukesille (kirjaamo@tukes.fi).

Koekäyttö

Nestekaasulaitteiston koekäytössä käytetään nestekaasua. Laitteistoa on koekäytettävä nestekaasulla ennen kuin hyväksytty asennusliike voi antaa laitteistolle vaatimustenmukaisuustodistuksen.

Päätöksen ehdolla 5 varmistetaan, että turvallisen koekäytön edellytykset varmistetaan ennen koekäytön aloittamista.

Toiminnan kuvaus

Oy Weekend Snacks Ltd valmistaa erilaisia snackseja ja sipsejä. Kyseessä on nestekaasukäyttölaitoksen muutos. Tällä hetkellä laitoksella on pelastusviranomaisen päätös tilapäisestä vähäisestä toiminnasta. Tilapäinen 8 m³ siirrettävä maanpäällinen nestekaasusäiliö korvataan 30 m³ maapeitteisellä nestekaasusäiliöllä. Nestekaasun höyrystin on varustettu kiertovesilämmitteisellä 200 kg/h höyrystimellä. Käyttölaite on 350 kW. Nestekaasua käytetään paistolinjalla. Nestekaasun lisäksi laitoksella ei käytetä tai varastoida muita vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja.

Ympäristön kuvaus

Oy Weekend Snacks Ltd sijaitsee tontilla, jonka kaavamerkintä on T (teollisuus- ja varastoalue). Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Oy Weekend Snacks Ltd:n käytössä oleva tontti rajautuu osittain metsään. Lähellä sijaitsee myös muuta pienteollisuutta. Lähin rakennus (kasvihuone) sijaitsee 115 m päässä nestekaasusäiliöltä. Kasvihuone (Kaskisten puutarha Oy) on Tukesin valvonnassa oleva nestekaasulaitos. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 300 m päässä. Lähin herkkäkohde (kirkko) sijaitsee noin 1,4 km päässä. Kantatie 67 kulkee noin 50 m päässä nestekaasusäiliöltä. Kaskisten satamaan kulkeva rautatie kulkee noin 150 m päässä. Lähin

kiinteä muinaismuisto sijaitsee noin 550 m päässä nestekaasusäiliöltä. Sähkön 20 kV ilmajohto kulkee 27 m päässä nestekaasusäiliöltä.

Päätöksen ehdot

Toiminnan tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Laitokselle laaditun riskien arvioinnin tulokset tulee huomioida suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa. Arvioinnissa esille tulleet toimenpiteet riskien hallitsemiseksi tulee toteuttaa. (L 390/2005: 10 §)
2. Laitokselle tulee nimetä käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin järjestämän nestekaasun käytönvalvojan pätevyyskokeen hyväksytysti. Tarvittaessa käytönvalvojalle tulee nimetä myös sijainen. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista. (L 390/2005: 29 §, VNa 685/2015: 12 §)
3. Laitosta koskevat dokumentit (esim. räjähdysuojausasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma, ohjeet) tulee päivittää vastaamaan laitoksen lopullista toteutusta. (L 390/2005: 10 §)
4. PI-kaavioon tai muuhun tekniseen dokumentaatioon tulee kuvata nestekaasusäiliön täyttöyhteet, instrumentointi ja muu varustelu lopullisen toteutuksen mukaisesti. (L 390/2005: 10 §)
5. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että laitoksen koekäyttö nestekaasulla voidaan suorittaa turvallisesti (ks. SFS 5987 luku 19). Koekäytön edellytysten toteutuminen tulee dokumentoida. (VNa 858/2012: 50 §, VNa 558/2012: 3 §)
6. Sisäiseen pelastussuunnitelmaan tulee päivittää tämän päätöksen kohdassa "Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta" esitetyt asiat. Päivitetty pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle. Jatkossa pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein. (VNa 685/2015: 17-18 §)
7. Sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma harjoitusten järjestämiseksi. (VNa 685/2015: 19 §)
8. Laitokselle tulee laatia ennakko- ja kunnossapitosuunnitelma, joka kattaa nestekaasun käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen, säiliöiden ja putkistojen ja turvallisuuden varmistamiseksi asennettujen laitteiden toimivuuden säännöllisen varmistamisen. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista ja tehdyistä toimenpiteistä tulee pitää kirjaa. (L 390/2005: 12 §, VNa 858/2012: 17 §)
9. Säiliön varoventtiilin ja puhallusputken välisten liitoksien tulee kestää kaasun virtauksen ja paineen aiheuttama kuormitus. Varoventtiilistä lähtevän letkun sisähalkaisijan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin varoventtiilin purkuaukko. Letkuun ei saa muodostua taipaisuuden vuoksi taskuja, jotka estävät tai hidastavat nestekaasun pääsyä ulospuhallusputkeen. (VNa 858/2012: 8, 46 §)
10. Nestekaasulaitteiston alueella tulee olla riittävä valaistus ja talvikunnossapito. Molempien pelastusteiden talvikunnossapidosta tulee huolehtia. (L 390/2005: 10 §, VNa 858/2012: 13 §)
11. Nestekaasulaitteiston asennukset saa tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennusliike. Laitteiston asennuksesta tulee olla hyväksytyn asennusliikkeen vakuutus. (L 390/2005: 55§, VNa 558/2012: 3 §)
12. Laitoksen kaasuhälytysjärjestelmä tulee suunnitella siten, että vuodot havaitaan riittävän nopeasti ja vaaratilanteen vaatimiin onnettomuuden ehkäisy-, rajoitus- ja torjuntatoimiin

- voidaan ryhtyä viivytyksettä. Hälytykset tulee johtaa jatkuvasti valvottuun paikkaan ja niiden tulee hälyttää myös paikallisesti (esim. ääni- ja valomerkki). Kaasuhälytysjärjestelmä tulee testata ja kalibroida säännöllisesti. (VNa 856/2012: 72 §)
13. Asiattomien pääsy laitoksen kemikaalien käyttö- ja varastointikohteisiin estetään joko rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla. (L 390/2005: 16 §, VNa 858/2012: 14 §)
 14. Toiminnanharjoittajan on määritettävä ja tarvittaessa merkittävä sallitut nestekaasun kuljetusreitit. Kuljetusreitit tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa henkilöliikenteelle varatuista reiteistä. (VNa 858/2012: 13 §)
 15. Räjähdystvaaralliseksi luokiteltuihin tiloihin asennettavien laitteiden tulee olla tilaluokitusvaatimusten mukaisia. Laitteiden soveltuvuus tilaan tulee käydä ilmi räjähdyssuojasasiakirjassa olevasta laiteluettelosta. (VNa 858/2012: 19 §)
 16. Räjähdystvaarallisissa tilassa olevien sähköasennusten tekemisessä ja tarkastamisessa tulee noudattaa standardeja SFS-EN 60079-14 ja -17. Sähköasennuksille tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Tilaluokissa 0 ja 1 tehtäville sähköasennuksille tulee tehdä lisäksi varmennustarkastus. (L 390/2005: 42 §, L 1135/2016: 33, 43 §)
 17. Nestekaasulaitteisto tulee liittää potentiaalintasaukseen ja maadoittaa. Maadoituksen toimivuus tulee varmistaa mittaamalla. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että maadoitusmittauksia tehdään jatkossa säännöllisin välein. (VNa 858/2012: 17, 21 §)
 18. Räjähdystvaarallisissa tiloissa tehtävissä töissä tulee käyttää työ lupamenettelyä turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. (VNa 858/2012: 20 §)
 19. Nestekaasun käyttöä, käsittelyä ja varastointia varten tulee laatia käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa tulee ottaa huomioon myös poikkeavat tilanteet. Ohjeiden tulee olla käyttöhenkilökunnan saatavissa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. (VNa 858/2012: 16 §)
 20. Laitoksella työskenteleville tulee antaa riittävästi koulutusta nestekaasun turvallisesta käsittelystä ja toiminnasta poikkeamatilanteissa. Laitoksen alueella työskenteleville (ml. autonkuljettajat) ja pelastuslaitokselle annetaan riittävät tiedot toiminnasta, siihen liittyvistä vaaratekijöistä ja niihin varautumisesta siinä laajuudessa kuin turvallinen toiminta sitä heidän tehtävissään edellyttää. (L 390/2005: 11 §, VNa 858/2012: 16 §)
 21. Nestekaasusäiliö, höyrystin, putkistot, turvallisen toiminnan kannalta olennaiset sulkuventtiilit ja räjähdysturvalliset tilat tulee merkitä. (VNa 858/2012: 15 §)
 22. Nestekaasusäiliön tulee olla painelaitteita koskevien säädösten mukainen ja sille tulee tehdä säädösten vaatimat tarkastukset. (VNa 858/2012: 32 §, L 1144/2016: 55, 66 §)
 23. Nestekaasusäiliö, höyrystin ja maanpäälliset nestekaasuputkistot tulee suojata törmäysestein, mikäli ne voivat vaurioitua ulkoisen voiman johdosta. (VNa 858/2012: 13 §)
 24. Nestekaasulaitteiston alue tulee pitää vapaana ylimääräisestä palokuormasta, kasvillisuudesta ja muista tavaroista, jotka voisivat rajoittaa pääsyä laitteistolle. (VNa 858/2012: 8 §)
 25. Liikennettä ja pysäköintiä säiliöalueella tulee tarvittaessa rajoittaa säiliön täytön ajaksi. (VNa 858/2012: 13, 38 §)

Päätöksen perustelut

Oy Weekend Snacks Ltd elintarviketuotantolaitos sijaitsee Kaskisissa tontilla, joka on osoitettu teollisuustoimintaan. Toiminnanharjoittaja esitti hakemuksen liitteenä Kaskisten kaupungin

kaavoituskatsauksen, jonka mukaan alueelle ei ole vireillä kaavoitusmuutoksia. Toiminta sijaitsee vuokratulla tontilla. Toiminnanharjoittaja esitti hakemuksessa dokumentin, joka osoittaa vuokranantajan suostumuksen nestekaasun varastoinnille.

Nestekaasusäiliötä pääsee lähestymään kahdesta eri suunnasta. Pohjanmaan pelastuslaitos on lausunnossaan nostonut esille, että molempien pelastussuuntien talvikunnossapidosta on huolehdittava. Toiminnanharjoittaja on pelastuslaitoksen lausuntoon antamassaan vastineessaan todennut, että pelastusviranomaisen pääsee kohteeseen kahdelta eri suunnalta läpi vuoden. Molempien pelastusteiden talvikunnossapito on huomioitu päätöksen ehdossa 10. Hakija on arvioinut, että nestekaasun onnettomuusvaikutukset eivät ulotu 20 kV ilmajohdolle saakka.

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan tunnistanut toimintaan liittyviä vaaroja ja onnettomuustapauksia. Hakemuksessa on esitetty menettelyt onnettomuuksien todennäköisyyksien ja seurausten pienentämiseksi. Nestekaasuvuotojen havaitsemista varten laitokselle asennetaan kaasuhälytysjärjestelmä. Merkittävimäksi onnettomuustapaukseksi on arvioitu säiliöauton tyhjennyksen yhteydessä tapahtuva täyttötietun irtoamisen tai rikkoontumisen seurauksena tapahtuva vuoto ja sen syttyminen. Lisäksi on arvioitu syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviämistä täyttöalueen ympäristössä. Täyttötapahtumaan liittyvän vuodon lämpösäteilyvaikutukset ja syttymiskelpoisen nestekaasuvuodon leviäminen ovat arvioitu mallinnuksin. Hakemuksessa esitettyjen arviointien perusteella mahdolliset onnettomuusvaikutukset ja syttymiskelpoisen kaasuvuodon leviäminen rajautuvat tuotantolaitoksen alueelle.

Toiminnanharjoittajan lähellä sijaitsevilla Kaskisten kasvihuone Oy:llä on lupa nestekaasun varastointiin maapeitteisessä säiliössä. Tukesin käsityksen mukaan nestekaasuonnettomuuden vaikutukset jäävät Kaskisten kasvihuone Oy:n tontille.

Nestekaasusäiliön sijoituspaikka täyttää asetuksessa asetetut vähimmäisäisäisyysvaatimukset (VNa 858/2012 33 §). Nestekaasun vuotoalueella ei ole kaivoja tai syvänteitä, joihin syttymiskelpoinen ilmaseos voisi päätyä. Hakemuksen mukaan nestekaasulaitoksen tekniset periaatteet noudattavat nestekaasuasetusta VNa 858/2012 ja nestekaasulaitoksia koskevaa standardia SFS 5987. Hakemuksessa on kuvattu kaasun käyttölaitteen olevan SFS-EN 676 mukainen. Käytettävä nestekaasu on hajustettua. Laitoksen toteutus on kuvattu tehdyissä piirustuksissa ja luetteloissa. Hakemuksessa on esitetty nestekaasulaitoksen tilaluokittelu, joka on tehty SFS 59 käsikirjan mukaisesti. Räjähdyssuojasasiakirja päivitetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin käytössä olevien tietojen perusteella.

Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta

Tukes toteaa johtopäätöksinään sisäisestä pelastussuunnitelmasta seuraavaa:

- Pelastussuunnitelma sisältää paljon yleistä ohjetekstiä. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee päivittää kaikilta osin koskemaan kyseistä laitosta.
- Lupahakemusprosessin aikana tapahtuneet muutokset ja lisätiedot tulee päivittää sisäiseen pelastussuunnitelmaan

- Toiminnanharjoittajalla on erikseen laitoksen muuta toimintaa koskeva pelastussuunnitelma ja nestekaasua koskeva sisäinen pelastussuunnitelma. Nestekaasua koskevassa sisäisessä pelastussuunnitelmassa viitataan useissa kohdissa pelastussuunnitelmaan, joka on laadittu pelastuslain mukaisesti ja lainsäädäntöviitteet kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005 28 §) ja valtioneuvoston asetukseen (685/2015 17 §) puuttuvat. Lainsäädäntöviitteet tulee lisätä muuta toimintaa koskevaan pelastussuunnitelmaan. Tukes suosittelee, että toiminnanharjoittaja yhdistää toimintansa koskevat pelastussuunnitelmat yhdeksi asiakirjaksi.
- Sisäisen pelastussuunnitelman johdantokappaleeseen (s. 2) tulee päivittää lainsäädäntöviite oikein (oikea viite VNa 685/2015 liite V)
- Häätöpysäytyspainikkeiden sijainti on esitettävä sisäisessä pelastussuunnitelmassa (Tukes-ohje 8/2015 2.1.3)

Tukes on pyytänyt sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa pelastusviranomaiselta (685/2015 17 §). Pelastusviranomainen on lausunnossaan todennut seuraavat asiat, jotka tulee huomioida sisäisen pelastussuunnitelman päivityksessä:

- Sisäisen pelastussuunnitelman kohdassa, 5.3. tulisi kuvata tarkemmin yhteydenottaminen ja tiedottaminen vastaaville viranomaisille onnettomuuden sattuessa Tukes-ohjeen 8/2015 kohdan 2.5. Tiedottaminen mukaisesti.
- Kohdassa 9. 'Övningar' tulisi kuvata tarkemmin suunniteltujen harjoitusten taajuutta sekä sisältöä Tukes-ohjeen 8/2015 kohdan 2.7.2 Harjoitukset mukaisesti
- Pelastusviranomainen suosittelee, että toiminnanharjoittaja yhdistää toimintansa pelastussuunnitelmat yhdeksi asiakirjaksi, joka kattaa koko toiminnan. Pelastussuunnitelman tulee täyttää Pelastuslain (379/2011 15§), asetuksen (407/2011 2§) sekä Vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin valvonta asetuksen (685/2015 17§) sille antamat vaatimukset ja olla Tukesin julkaiseman sisäistä pelastussuunnitelmaa koskevan ohjeen (8/2015) mukainen.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 25.01.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 02.02.2023
- Lausunnon pyytäminen, 02.02.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 02.02.2023
- Täydennyksen pyytäminen, 06.02.2023
- Kuuleminen, 07.02.2023
- Täydennyksen vastaanottaminen, 09.02.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 10.02.2023
- Lausunnon vastaanottaminen, 06.03.2023, Pohjanmaan pelastuslaitos
- Lausunnon vastaanottaminen, 10.03.2023
- Lisätietojen pyytäminen, 10.03.2023
- Lisätietojen pyytäminen, 16.03.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 24.03.2023
- Lisätietojen vastaanottaminen, 28.03.2023
- Lisätietojen pyytäminen, 18.04.2023

- Lisätietojen vastaanottaminen, 20.04.2023

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot

Tukes pyysi asiasta lausunnot Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Kaskisten kaupungilta ja Etelä-Pohjanmaan ELY:ltä

Pohjanmaan pelastuslaitoksen 6.3.2023 antamassa lausunnossa nostettiin esiin:

- Höyrystinkeskuksen takana olevan rakennuksen seinän paloluokka.
- Sisäisen pelastussuunnitelman puutteet, jotka on esitetty Johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta- kappaleessa.
- Molempien pelastuslaitoksen lähestymissuuntien kunnossapito ja talvikunnossapito.
- Kohteesta tulee laatia kohdekortti.

Toiminnanharjoittaja esitti 28.3.2023 pelastuslaitoksen lausuntoon antamassaan vastineessa:

- Höyrystinkeskukseen sovelletaan standardin SFS 5987 vaatimuksia.
- Kohteeseen on pääsy kahdelta eri suunnalta ympäri vuoden.
- Kohteesta laaditaan kohdekortti.

Kaskisten kaupunki ei lausunut asiassa.

Etelä-Pohjanmaan ELY ilmoitti 10.2.2023, ettei sillä ole asiassa lausuttavaa.

Mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai annettu mielipiteitä.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 2900 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus (Palkeet) lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1283/2021)

Muutoksen haku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun

määräämisestä. (Maksuperustelaki 150/1992 11 b §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
 Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä (558/2012)
 Painelaitelaki (L 1144/2016)
 Sähköturvallisuuslaki (L 1135/2016)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa Taina Viitamäki, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029-5052241

Päätöksen tiedoksianto

Päätös lähetetään tiedoksi toiminnanharjoittajalle ja tässä päätöksessä mainituille tiedoksisaajille. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla.

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Taina Viitamäki, Ylitarkastaja

Ratkaisija: Sara Lax, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI/ työsuojelu
 Etelä-Pohjanmaan ELY
 Kaskisten kaupunki
 Pohjanmaan pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

