

Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mikä muuttuu...

6 §. Laitteiston perusmäärittelyt HE s. 43 – 45. Selvitys laitteiston perusmäärittelyistä on toimitettava tiedoksi pelastusviranomaiselle.

7 §. Asennustodistus laadittava kaikista töistä, **myös laajennus-, muutos- ja korjaustöistä**. Vähäisiksi katsottavista korjaustöistä, kuten yksittäisen ilmaisimen vaihto, ei edellytettäisi asennustodistusta, mutta nekin olisi dokumentoitava esimerkiksi kirjaamalla tehdyt työt huoltokirjaan tai vastaavaan dokumenttiin.

muutoksia

8 § Asennusliikkeen on tehtävä kattavat toimintatestaukset.

9 § Asennusliikkeen on nimettävä vähintään yksi vastuhenkilö. Vastuuhenkilöllä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään.

Asennusliikkeen käytössä on oltava asennus- ja huoltotyön edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät sekä **laitekohtaiset ohjelmistot**.

Muutoksia

11 §

Asennusliikkeen vastuuhenkilön tehtävät

Asennusliikkeen vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että:

- 1) asennus- ja huoltotöissä noudatetaan tätä lakia;
- 2) laitteisto on tehdyn asennus- tai huoltotyön osalta lain vaatimusten mukainen;
- 3) asennus- ja huoltotöitä tekevillä henkilöillä on tarvittava osaaminen ja heidät on perehdytetty tehtäviinsä.

Asennusliikkeen vastuuhenkilö **allekirjoittaa asennustodistuksen**.

Vastuuhenkilön on tunnettava laitteistojen toteutusta koskevat vaatimukset ja ylläpidettävä ammattitaitoaan.

Vastuuhenkilö

13 §

Asennusliikkeen vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset ovat:

- 1) todistus suoritetusta 12 §:n mukaisesta **vastuuhenkilön kokeesta**;
- 2) yhteensä vähintään **kolmen vuoden pituinen ja vastuuhenkilön tehtäviin nähden riittävän laaja-alainen työkokemus paloilmoittimien tai automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu-, asennus- tai huoltotöistä.**

14 § Pätevyystodistus on voimassa toistaiseksi.

Tarkastuksista

15 § varmennustarkastus: **Asennusliikkeen on huolehdittava varmennustarkastuksesta.** Jos asennusliike laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitä, laitteiston haltijan on huolehdittava tarkastuksesta.

16 § Paloilmoittimen ja automaattisen sammutuslaitteiston määräaikaistarkastus ehtävä 12–18 kuukauden kuluessa laitteiston varmennustarkastuksesta.

17 § Vakavat puutteet ja uusintatarkastus Keskeytys ja uusintatarkastus.

20 § Tarkastustarra Ei kiinnitetä jos on todettu vakavia puutteita.

Sähköinen asiointi

Hakemukset: uudet- ja jatkohakemukset täytetään kuten ennenkin sähköisessä asiointipalvelussa. Muutokset järjestelmässä liittyvät lähinnä termeihin ja lakiviittauksiin. Pelastustoimen laitteet -> Paloturvallisuuslaitteet.

Kysymyksiä