

Käsisammuttimien tarkastus ja huolto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Mikä muuttuu...

26 § käsisammuttimelle tehdään huolto **enintään kymmenen vuoden välein.**
(valmistajan ohjeen mukaan)

28 § Tarkastus- ja huoltotarrat. Uutena Y-tunnus, ei vaatimusta allekirjoituksesta.

muutoksia

30 § Vastuuhenkilö: oltava vähintään yksi vastuuhenkilö, jonka on oltava toiminnanharjoittaja tai asianomaisen käsisammutinliikkeen palveluksessa (EI TOIMEKSIANTO). on oltava tosiasialliset mahdollisuudet huolehtia tehtävästään.

Käsisammutinliikkeen käytössä on oltava töiden edellyttämät asianmukaiset tilat ja työvälineet.

34 § vähintään **vuoden pituinen** käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotöihin perehdyttävä työkokemus.

35 § Pätevyystodistus on voimassa toistaiseksi. Nyt voimassa olevat pätevyudet muuttuvat toistaiseksi voimassa olevaksi seuraavan uusimisen yhteydessä. (EI MUUTU AUTOMAATTISESTI)

Sähköinen asiointi

Hakemukset: uudet- ja jatkohakemukset täytetään kuten ennenkin sähköisessä asiointipalvelussa. Muutokset järjestelmässä liittyvät lähinnä termeihin ja lakiviittauksiin. Pelastustoimen laitteet -> Paloturvallisuuslaitteet.

Luettelo tarkastetuista ja huolletuista käsisammuttimista

Asetuksessa 917/2005 luettelo tarkastetuista ja huolletuista käsisammuttimista. Ei enää vaatimusta luettelosta. Ei tarkoita että luetteloa ei saisi olla.