

## KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 3939/03.01/2021

**Asian kuvaus:** Tehtaassa valmistetaan betonielementtejä

**Hakija:** Sora ja Betoni, V. Suutarinen Oy, y-tunnus 0487397-6

**Sijainti:** Kangaslammenraitti 2, 52700 Mäntyharju

**Sovelletut säädökset:**

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

### **Pääasiallinen sisältö:**

Tehtaassa valmistetaan betonielementtejä. Elementeille valmistetaan muotit puutavarasta ja teräksestä. Muotit varustellaan varusteluosin ja tarvikkein ja raudoitetaan betoniteräksellä. Tämän jälkeen muotteihin valetaan betonia. Betoni tulee tehtaan ulkopuolella olevalta betoniasemalta. Nestekaasupolttimella lämmitetään betonimassan valmistuksessa käytettävää kiviainesta ja vettä sekä muotteja ja rakennuksia lämmittävää kiertovesijärjestelmää. Tontille asennetaan 15m<sup>3</sup> maapeitteinen nestekaasusäiliö, 200 kg/h sähkölämmitteinen höyrytinkeskus ja niihin liittyvä nestekaasuputkisto.

### **Asiakirjojen nähtävilläolo:**

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla [www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset](http://www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset)

14.10.2021 saakka

### **Huomioitavaa:**

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta sekä tiedot hallinto-oikeudesta ovat päätökseen liitettyssä valitusosoituksessa. Päätös on julkaistu Tukesin verkkosivuilla 7.9.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

**Lisätietoja:** Timo Talvitie, +358 295 052 654, [etunimi.sukunimi@tukes.fi](mailto:etunimi.sukunimi@tukes.fi)