



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian Tukes 4233/03.01/2021

Asian kuvaus: Pesula vaihtaa nestekaasusäiliön suurempaan.

Hakija: Lindström Oy, y-tunnus 1712792-1

Sijainti: Sorvitie 4, 60510 Hyllykallio

Sovelletut säädökset:

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

Pääasiallinen sisältö:

Lindström Oy Nurmon toimipisteessä pestään tekstiilejä. Laitoksen tuotantokapasiteetti on havaittu oleman riittämätön laitoksen toimintavarmuuden kannalta. Toimipisteessä on aiemmin ollut 9,5m³ Nestekaasusäiliö maanpäällisenä, joka edellä mainitusta syystä tarvitsee päivittää 30m³ maapeitteiseensäiliöön. Nestekaasua käytetään höyrykehittämiseen tekstiilien pesua varten ja osittain suoraa tekstiilikuivaimissa olevissa polttimissa ilmanlämmittämiseen tekstiilien kuivaamiseksi. Lisäksi kiinteistössä on muutamia kaasulla toimivia korvausilma- ja sisätilälämmittämiä.

Asiakirjojen nähtävilläolo:

Asiakirjat ovat nähtävänä

Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset
17.7.2021 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset:

Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 24.07.2021 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE. Pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 4233/03.01/2021.

Lisätietoja: Timo Talvitie, +358 295 052 654, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9