

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab
PB 254, 67101 KOKKOLA
2264627-5

Päätös 6933/03.01/2020

Perustamislupa

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab (y-tunnus 2264627-5) saa alkaa varastoida kemikaaliluettelossa lueteltuja vaarallisia kemikaaleja Kokkolan kappaletavaravarastollaan.

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n on toimittava hakemuksessaan esittämällä tavalla, ellei lupaehdoissa muuta määrätä sekä noudatettava vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista annettuja säännöksiä.

Vaarallisten kemikaalien määrien ja luokitusten perusteella toiminta on laajamittaista ja toiminnanharjoittaja on velvollinen laatimaan turvallisuusselvityksen.

Tarkastus

Toiminnanharjoittajan tulee pyytää varaston käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen vaarallisten kemikaalien ottamista varastolle.

Käyttöönottotarkastuksessa käydään läpi varaston tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamisjärjestelmä ja todetaan, että toiminta on säännösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Käyttöönottotarkastuksen jälkeen varastolle tulee tehdä määräaikaistarkastukset vuosittain Tukesin toimesta. Tarkastustaajuutta voidaan tihentää tai harventaa varaston turvallisuustilanteen ja tarkastustulosten perusteella.

Kohteen sijainti

Yrityksen tiedot: Oy Adolf Lahti Yxpila Ab (y- tunnus 2264627-5)

Kohteen sijaintiosoite: Kemirantie 4, 67900, KOKKOLA

Kiinteistötunnukset: 272-43-1-16

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin 780 m päässä kohteesta.

Kohde sijaitsee Kokkolan suurteollisuusalueella, joka on määritetty dominokohteeksi.

Dominokohteissa onnettomuus voi levitä laitokselta toiselle, joka voi aiheuttaa ns. suuronnettomuuden.

Kohdetta lähimmät naapurit ovat suurteollisuusalueen toimijoita. Lähin asutus sijaitsee noin 500 m etäisyydellä. Lähimpään kouluun matkaa on noin 1,5 km ja lähin päiväkotij sijaitsee noin 800 m etäisyydellä varastosta.

Toiminnan kuvaus

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab on osa kansainvälistä KWH-konsernia. Kokkolan kappalevaravarastolla varastoidaan vaarallisia kemikaaleja asiakastarpeen mukaisesti. Vaarallisten kemikaalien varasto on jaettu kahteen erilliseen varasto-osaan, joista toisessa kemikaalit varastoidaan hyllyvarastossa ja toisessa lattiavarastossa. Kummassakin varaston osassa varastoidaan enimmillään 3000 tonnia vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja. Varasto-osien välissä on lastaus-, purku- ja kiristyshuputustoimintoja.

Varastolla varastoitavat kemikaalit ovat ympäristölle- ja terveydelle vaarallisia. Merkittävimmät toiminnasta aiheutuvat riskit liittyvät tulipalotilanteissa syntyviin savukaasuihin sekä sammutusjätevesien leviämiseen.

Vaarallisten kemikaalien luokitusten ja enimmäismäärien perusteella toiminta on turvallisuussevitysvelvollista. Yksittäisten varastoitavien kemikaalien määrät vaihtelevat toiminnan luonteesta johtuen. Alla olevassa kemikaaliluettelossa on esitetty yksittäisten kemikaalien enimmäismäärät varastossa; vaarallisten kemikaalien yhteismäärä kiinteistössä ei saa ylittää 6000 tonnia.

Vaarallisia kemikaaleja saa olla yhtiön tiloissa enintään seuraavat määrät:

Kemikaali	Luokitus	Määrä (t)
Koboltti tai kobolttiyhdiste	Resp. Sens. 1, SkinSens. 1, Eye Irrit. 2, Carc. 1B, AquaticAcute 1, Aquatic. Chronic 1, Repr. 2; (H334, H317, H302, H319, H350i, H400, H410, H361f)	800
Koboltti tai kobolttiyhdiste	Resp. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; (H334, H412)	1000
Koboltti tai kobolttiyhdiste	Acute toxicity 4, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1B, Skin Sens. 1A, Muta. 2, Carc. 1B, Repr. 1B, AquaticAcute 1, AquaticChronic 1; (H302, H319, H344, H317, H341, H350i, H360F, H400, H410)	1000
Mangaaniyhdiste	Eye Dam. 1, STOT RE2, Aquatic Chronic 2; (H318, H373, H411)	1300

Metalliseos	Acute toxicity 4, EyeIrrit. 2, Resp. Sens.1, Skin irrit. 2, Skinsens. 1, Muta. 2,Carc. 1A, Repr. 1B,STOT RE 1, AquaticChronic 1; (H302, H332,H315, H319,H317, H334,H341, H372,H350i, H360D,H413)	1712
Uuttoaine	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; (H319, H411)	50
Fosfaattiyhdiste	Acute tox. 4, Skin corr. 1C (H302, H314)	40
Guarkumi, seos	Skin Corr./Irrit. 2, Eye Dam./Irrit. 2, Resp. Sens. 1; (H319, H315,H334)	30
Nikkeliyhdiste	Acute tox. 4, STOTRE 1, Resp. Sens. 1, Skin Irrit. 2, SkinSens. 1, Muta. 2, Carc. 1A, Repr. 1B, Aquatic Acute 1; (H302, H315,H317, H334,H341, H332,H372, H350i,H360D, H400,H410)	1300

Tarkemmat tiedot varastoitavista kemikaaleista on esitetty toiminnanharjoittajan KemiDigiin laatimassa ja siellä ylläpitämässä kemikaaliluettelossa.

Päätöksen ehdot

1. Toiminnanharjoittajan tulee täydentää johtamisjärjestelmäänsä huomioiden turvallisuusselvityksen johtopäätökset. (VNa 685/2015 14§, liite III)
2. Jatkossa turvallisuusselvitys tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle toiminnan oleellisesti muuttuessa tai vähintään joka viides vuosi. Päivitetty turvallisuusselvitys tulee toimittaa Tukesiin viimeistään 1.6.2026. (VNa 685/2015 16 §)
3. Tuotantolaitoksella tulee olla nimettynä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin pätevyyskokeen. (L 390/2005 29§, VNa 685/2015 12§)
4. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että työntekijät tuntevat kohteen kemikaaliriskit, ohjeet ja osaavat toimia onnettomuustilanteissa. (VNa 856/2012 64 §, VNa 685/2015 17§)
5. Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelmat, joiden mukaisesti se säännöllisesti ennakkohuolloin, tarkastuksin, testauksin tai muilla soveltuvilla menetelmillä varmistaa kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin tarkoitettujen laitteistojen ja turvallisuuden kannalta oleellisten laitteiden ja rakenteiden kunnon. Tarkastuksista ja testauksista sekä niissä havaituista puutteista tai tehdyistä toimenpiteistä on pidettävä kirjaa. (VNa 856/2012 63§)

6. Vaarallisia kemikaaleja saa varastoida vain kemikaalien varastointiin suunnitelluilla paikoilla. Kemiallisten reaktioiden vaara tulee huomioida kemikaalien sijoituksessa varastossa. Erityistä vaaraa aiheuttavien kemikaalien sijoituspaikat tulee määrittää ja merkitä. (VNa 856/2012 21, 30§)
7. Vaarallisten kemikaalien varaston ja varasto-osien sisääntulo-ovet tulee merkitä asianmukaisilla vaaraa osoittavilla merkinnöillä. (VNa 856/2012 58 §)
8. Toiminnanharjoittajan on määritettävä ja tarvittaessa merkittävä sallitut kemikaalien kuljetusreitit tuotantolaitoksen alueella. Kemikaalien kuljetusreitit tulee mahdollisuuksien mukaan erottaa henkilöliikenteelle varatuista reiteistä. (VNa 856/2012 61§)
9. Toiminnanharjoittajan tulee laatia sisäisen pelastussuunnitelman mukainen harjoitus suunnitelma. Sisäisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee harjoitella säännöllisesti. (VNa 685/2015 19§)
10. Toiminnanharjoittajan tulee onnettomuuksiin varautumisessa ja henkilösuojaamisessa ottaa huomioon myös tulipalossa kemikaaleista mahdollisesti vapautuvat vaaralliset kaasut. (VNa 856/2012 80§, VNa 685/2015 17 §)
11. Varastossa tulee olla asianmukaiset alkusammuttimet. Alkusammuttimien valinnassa tulee kiinnittää huomiota käyttöturvallisuustiedotteissa esitettyihin vaatimuksiin. (VNa 856/2012 73 §)
12. Varastossa tulee olla hätäsuihku ja silmänhuuhtelupiste, joiden toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti. (VNa 856/2012 79, 63 §)
13. Pelastusyksiköillä tulee olla pääsy tuotantolaitoksen alueelle, onnettomuusvaarallisiin kohteisiin sekä sammutusveden ottopaikoille vähintään kahdesta eri suunnasta. Pelastuslaitoksen lausunnossaan määrittämät kohteeseen pääsyyn liittyvät toimenpiteet tulee toteuttaa. (VNa 856/2012 61§)
14. Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja jakaa VnA 685/2015 21§ mukainen yleisötiedote kohteille, joille onnettomuustilanteessa voi aiheutua vaaraa. Yleisötiedote tulee olla myös saatavilla sähköisesti.

Päätöksen perustelut

Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n toiminta sijoittuu alueelle, joka on merkitty asemakaavassa T/Log -merkinnällä. Kaavamerkintä sallii varasto- ja logistiikkatoimintojen sijoittumisen alueelle. Tukes pyysi Kokkolan kaupungin kaupunkisuunnittelusta lausuntoa asemakaavamerkinnän soveltuvuudesta turvallisuusselvitysvelvollisen kemikaalivaraston sijoittamiselle. Lausunnon mukaan kaavamerkintä ei estä laitoksen sijoittamista alueelle.

Toiminnanharjoittajan laatimien riskinarviointien ja suuronnettomuusvaaran arvioinnin mukaan merkittävimmät riskit liittyvät varaston tulipalotilanteeseen. Tulipalotilanteessa syntyvät savukaasut voivat toiminnanharjoittajan arvion mukaan sisältää normaalia rakennuspalosta poikkeavia yhdisteitä (mm. rikin yhdisteet ja metallioksidit). Toiminnanharjoittaja on varautunut tulipalon riskiin varasto-osien palo-osastoinnilla, automaattisella paloilmalaitteistolla sekä Kokkolan suurteollisuusalueen tehdaspalokunnan toiminnalla. Tehdaspalokunnan vasteaika on toiminnanharjoittajan arvion mukaan 3-5 min hälytyksestä. Savukaasujen leviäminen on huomioitu asentamalla laitokselle tuulipussi sekä laatimalla ohjeistus tulipalotilanteita varten. Mahdollisesti myrkyllisten savukaasujen syntyminen tulee huomioida laitoksen varautumisessa päätöksen ehdon 10 mukaisesti.

Muut keskeiset riskit liittyvät tulipalossa syntyvien sammutusjätevesien leviämiseen. Sammutusjätevedet saadaan hallittua sammutusjätevesialtaalla, jonka tilavuus on 750 m3.

Toiminnanharjoittajan laatiman sammutusjätevesien hallintasuunnitelman mukaan altaan tilavuus on riittävä varastopalon sammutusjätevesien talteenottoon.

Toiminnanharjoittajan laatiman kemikaaliluettelon mukaan yksi varastoitavista kemikaaleista on voimakkaasti veden kanssa reagoiva. Kemiallisten reaktioiden aiheuttama riski tulee huomioida kemikaalien varastopaikkojen valinnassa päätöksen ehdon 6 mukaisesti.

Kokkolan suurteollisuusalue on määritetty ns. dominokohteeksi, jossa yhden laitoksen onnettomuus voi levitä viereisiin laitoksiin ja aiheuttaa suuronnettomuuden. Oy Adolf Lahti Yxpilan laitos sijoittuu suurteollisuusalueen eteläiseen pätyyn. Laitoksen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muita tuotantolaitoksia. Tukesin arvion mukaan kohteeseen kohdistuva dominoriski liittyy suurteollisuusalueen terveydelle vaarallisten kaasujen leviämiseen. Suurteollisuusalueen onnettomuusriskeihin varautuminen on huomioitu sisäisen pelastussuunnitelman johtopäätöksissä.

Tukesin arvion mukaan laitoksen toiminta ei merkittävästi lisää alueen suuronnettomusvaaraa.

Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi.

Turvallisuusselvityksen johtopäätökset

Toiminnanharjoittaja on toimittanut lupahakemuksen yhteydessä turvallisuusselvityksen, jossa on kuvattu turvallisuusjohtamisjärjestelmää, suuronnettomuusvaaroja sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja seurausten pienentämiseksi määritettyjä toimenpiteitä. Laadittu turvallisuusselvitys noudattaa rakenteeltaan Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 liitteessä III määritettyjä vaatimuksia.

Turvallisuusselvitys on toimitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselle hakemuksen lausuntopyynnön yhteydessä.

Tukes toteaa turvallisuusselvityksen johtopäätösinä seuraavaa:

1. Toimittaman harjoittajan tulee laatia turvallisuusselvityksen liitteeksi Tukes-ohjeen 22/2021 (Turvallisuusselvitys) liitteen 3 mukainen yhteenveto laitoksen tunnistetuista suuronnettomuuksien riskeistä ja niihin varautumisesta.
2. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että johtamisjärjestelmä kattaa vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät riskit johtamisjärjestelmän eri osa-alueilla (esim. johdon katselmukset, sisäiset auditoinnit, muutosten hallinta ja seuranta).
3. Toiminnanharjoittaja ei ole asettanut vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin riskien hallinnan ylläpitoon liittyviä tavoitteita ja mittareita.
4. Toiminnanharjoittajan tulee kuvata, miten tuotantolaitoksella hankitaan ja ylläpidetään riittävää tietoa omaan alaan liittyvästä lainsäädännöstä, teknisistä määräyksistä ja ohjeista, alan yleisestä turvallisuustasosta ja -tekniikasta sekä alalla sattuneista onnettomuuksista.
5. Toiminnanharjoittajan tulee tarkentaa menettelyjään muutosten hallinnan (luku 3.3.3.4.) osalta. Muutosten hallinnan tulee kattaa muutosten riskien arviointi, muutosten dokumentointi, hyväksymiskäytännöt sekä ennen muutoksen käyttöönottoa toteutettavat turvallisuustarkastelut.
6. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että laitoksella toteutettavissa sisäisissä auditoinneissa ja johdon katselmuksissa huomioidaan asetuksen 685/2015 mukaiseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuteen liittyvät asiat.

Tukes tulee tarkastamaan turvallisuusselvityksen johtopäätöksissä määritetyt asiat käyttöönottotarkastuksella.

Turvallisuusselvitys tulee päivittää seuraavan kerran 1.6.2026 mennessä.

Turvallisuusselvityksen tarkistaminen voi olla tarpeen jo ennen sitä Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 16§ mukaisesti.

Turvallisuusselvitys on pidettävä yleisön nähtävillä ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että pelastuslaitoksella on ajan tasalla oleva turvallisuusselvitys käytettävissään ulkoisen pelastussuunnitelman laatimiseksi (L 390/2005 32 §).

Sisäisen pelastussuunnitelman johtopäätökset

Tukes esittää laitoksen sisäisen pelastussuunnitelman johtopäätökset osana lupapäätöstä Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 17§:n mukaisesti. Ennen johtopäätösten antamista Tukes on pyytänyt toiminnanharjoittajan toimittamasta sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausuntoa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta. Pelastuslaitos ei lausunut asiasta. Toiminnanharjoittajan laatima sisäinen pelastussuunnitelma koostuu varsinaisesta sisäisestä pelastussuunnitelmasta sekä sen liitetiedoista (esim. toimintaohjeet hätätilanteessa ja koulutussuunnitelma).

Tukes toteaa sisäisen pelastussuunnitelman johtopäätöksinä seuraavaa:

- Sisäinen pelastussuunnitelmassa on esitetty asioita hyvin yleisellä tasolla. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee täydentää kyseistä kohdetta koskevaksi, huomioiden Tukes-ohjeen 8/2015 sisällön.
- Sisäisessä pelastussuunnitelmassa tulee esittää varautuminen ulkoisiin uhkiiin (esim. suurteollisuusalueella tapahtuvat onnettomuudet).
- Sisäistä pelastussuunnitelmaa koskeva harjoittelu on korvattu koulutussuunnitelmalla. Sisäisen pelastussuunnitelman mukaiseen harjoitteluun koulutus ei ole yksin riittävää, vaan sitä tulee täydentää harjoitussuunnitelmalla, jossa on huomioitu laitoksen riskit kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyen.

Hakemuksen käsittely

Tukes vastaanotti Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n hakemuksen 8.10.2020 ja käsitteli sen Valtioneuvoston asetuksen 856/2012 8§:n mukaisena lupahakemuksena.

Lisäselvitykset

Tukes on pyytänyt toiminnanharjoittajalta lisäselvityksiä 2.2., 24.2., 15.4., 22.4. ja 18.5.2021. Toiminnanharjoittaja toimitti Tukesin pyytämät lisäselvitykset.

Kuuleminen

Hakemus on kuulutettu 25.3.-10.5.2021. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Tukes pyysi hakemuksesta lausuntoa 4.3.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY:ltä, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:lta ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitos lausui asiasta 15.3.2021. Pelastuslaitos otti lausunnossaan kantaa mm. alueen aitaukseen, pelastuslaitoksen pääsyyn alueelle, paloteknisten laitteiden käyttöön, putkilukon

asentamiseen sekä tuulipussin tarpeellisuuteen. Tukes pyysi toiminnanharjoittajalta vastinetta pelastuslaitoksen lausuntoon. Vastine vastaanotettiin 7.5.2021 ja se ohjattiin tiedoksi pelastuslaitokselle.

AVI lausui asiasta 1.4.2021. AVI otti lausunnossaan kantaa CMR-luokiteltujen aineiden riskinarviointiin. Tukesi pyysi toiminnanharjoittajalta vastinetta AVI:n lausuntoon. Vastine vastaanotettiin 7.5.2021 ja se ohjattiin tiedoksi AVI:lle.

ELY ei lausunut asiasta.

Tukes pyysi lausuntoa Kokkolan kaupunkisuunnittelusta 13.4.2021 koskien alueen kaavamerkintää. Kokkolan kaupungin lausunto vastaanotettiin 21.4.2021. Lausunnossa todettiin, että kaavamerkintä ei estä laitoksen sijoittamista alueelle.

Tukes on ottanut lausunnot huomioon päätöksessä toimivaltansa puitteissa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakemus

Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (L 390/2005 126a§). Toiminnanharjoittaja perusteli hakemustaan seuraavasti:

- Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Asianosaisilla on mahdollisuus valittaa tai hakea muutosta annettuun lupaan valitusajan puitteissa. Lupapäätöksen täytäntöönpanosta huolimatta toiminnanharjoittajalla on tarvittaessa mahdollisuus toteuttaa muutostoimenpiteitä vaadittujen korjausten mukaisesti. Mikäli muutostoimenpiteiden toteuttaminen ei ole mahdollista, toiminta voidaan keskeyttää tai lopettaa.
- Toiminnan aloittamisen viivästys aiheuttaisi taloudellisia menetyksiä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti liiketoimintaan.
- Toiminnan turvallisuus varmistetaan noudattamalla lupahakemusprosessissa esitettyjen vaatimusten mukaisia prosesseja, työmenetelmiä ja ratkaisuja. Kemikaaliturvallisuuslain vaatimusten ja lupapäätöksen ehtojen toteutuminen varmistetaan Tukesin käyttöönottotarkastuksella ennen kemikaalien varastotoiminnan aloittamista.

Ratkaisu

Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, mikäli toiminnanharjoittaja asettaa Tukesin hyväksymän vakuuden ennen toiminnan aloittamista.

Tukes katsoo, että toiminnan aloittamiselle on perusteltu syy. Täytäntöönpanon kieltämisestä aiheutuisi luvan saajalle huomattavaa taloudellista vahinkoa mahdollisen toiminnan aloittamisen viivästymisen vuoksi. Tukes katsoo, että päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi seuraavien seikkojen vuoksi.

Toimintaan liittyvät vaaralliset kemikaalit eivät lupahakemuksen liitteenä toimitettujen selvityksien perusteella aiheuta merkittävää vaaraa laitosalueen ulkopuolelle. Laitos sijoitetaan Kokkolan suurteollisuusalueelle, jossa sijaitsee useita Tukesin valvomia vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsitteleviä ja varastoivia laitoksia. Tukesin arvion mukaan laitoksen sijoittaminen alueelle ei merkittävästi lisää alueen suuronnettomuusvaaraa. Vaarallisista

kemikaaleista aiheutuva vaara voidaan poistaa viemällä vaaralliset kemikaalit pois tehtaalta, mikäli päätöksestä valitetaan ja muutoksenhakutuomioistuimella muutetaan tätä päätöstä.

Vakuus

Toiminnanharjoittajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista 200 000 euron suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen tai niiden edunmenetyksen tai kustannusten korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai lupamääräyksen muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuus asetetaan pankkitalletuksena ja se tulee olla asetettuna ennen vaarallisten kemikaalien ottamista varastolle.

Vakuuden suuruuden määrittämisessä on huomioitu toiminnanharjoittajan arvio kemikaalien poistamisesta ja laitoksen turvalliseen tilaan saattamiseksi aiheutuvista kustannuksista.

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 4070 €. Päätösmaksuun lisätään mahdolliset kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Lisätietoja päätöksestä

Veikko Kujala, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 029 5052 208

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Veikko Kujala, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Kirsi Levä, Johtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Päätöksestä tiedottaminen

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI/ työsuojelu
Etelä-Pohjanmaan ELY
Kokkolan kaupunki
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähettyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa