

IMCD Finland Oy
Kosilankatu 3, 67100 KOKKOLA
0996064-9

Päätös Tukes 9234/03.01/2020

Asia

IMCD Finland Oy:n Kokkolan toimipisteen toiminnan laajuuden muutos vähäisestä laajamittaiseksi.

Kohde

Yrityksen tiedot: IMCD Finland Oy (0996064-9)
Kohteen sijaintiosoite: Kosilankatu 3, 67100, KOKKOLA
Kiinteistötunnukset: 272-28-6-5
Kohde ei sijaitse pohjavesialueella

Päätös

IMCD Finland Oy saa laajentaa vaarallisten kemikaalien varastointia ja käsittelyä hakemuksessa esitetyn mukaisesti edellyttäen, että päätöksessä esitetyt ehtoja noudatetaan. Kemikaalimäärät on esitetty KemiDigissä olevassa kemikaaliluettelossa 4966, joka on myös tämän päätöksen liitteenä.

Tarkastus

Laitoksella tulee suorittaa Tukesin toimesta käyttöönottotarkastus hyväksytysti ennen laajennuksen käyttöön ottamista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

Toiminnan kuvaus

IMCD Finland Oy toimii kemikaalien maahantuojana sekä jälleenmyyjänä. Toimintaa on harjoitettu samassa tilassa noin 25 vuotta. Tällä hetkellä toimintaa on harjoitettu paikallisten pelastusviranomaisten luvalla. Johtuen toiminnan kasvusta ja jatkuvasta tarpeesta säilyttää suurempia määriä vaarallisia kemikaaleja tarvitaan toiminnalle Tukesin lupa.

Päätöksen ehdot

1. Tuotantolaitoksella tulee ennen toiminnan aloittamista olla nimettynä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja, joka on suorittanut Tukesin pätevyyskokeen. (Laki 390/2005; 10 §)
2. Toiminnanharjoittajan riskinarvioinnissa määrittämät toimenpiteet riskien pienentämiseksi tulee toteuttaa. (Laki 390/2005; 10 §)
3. Mahdollinen vaarallisten kemikaalin putkisto tulee rakentaa vähintään painelaitteiden luokan 1 vaatimustasoa noudattaen. (Jos putkiston nimelliskoko ja paine eivät painelaitteetukseen mukaisesti velvoittaisi noudattamaan luokkaa 1 tai ylempiä luokkia, on valmistajan annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus ja valmistuksessa on noudatettava vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyistä moduuli A:ta (VNa 1548/2016; 11 §). Mikäli putkisto nimelliskokonsa ja ylimmän käyttöpaineen vuoksi katsotaan painelaitteputkistoksi (> DN 25 ja > 0,5 bar) sovelletaan painelaitemääräyksiä normaalisti, putkisto on CE-merkittävä ja valmistajan on annettava putkistosta EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.) (VNa 856/2012; 47 §)
4. Räjähdyssuojausasiakirja tulee päivittää. Räjähdyssvaarallisiksi tiloiksi luokiteltuihin tiloihin sijoitetut sähkölaitteet tulee olla hyväksytyt kyseisiin käyttöolosuhteisiin ja ne on luetteloitava laiteluokkatietoineen räjähdysuojausasiakirjan liitteeksi. Räjähdyssvaarallisissa tiloissa olevat johtavat kappaleet on maadoitettava. (VNa 856/2012; 65-68 §)
5. Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa systemaattista muutostenhallintamenettelyä, jonka avulla arvioidaan prosessi-, laite- ja toimintatapamuutosten aiheuttamat riskit ja määritetään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Muutostenhallintamenettelyssä on määritettävä kemikaalien käytönvalvojan rooli ja on varmistettava, että kemikaalien käytönvalvojalla on riittävät edellytykset turvallisen toiminnan varmistamiseksi. (Vna 685/2015; 12 §)
6. Kemikaalien sijoituksessa kemikaalivarastossa tulee huomioida kemikaalien vaarat ja niiden yhteensopivuus. Yhteensopimattomat kemikaalit eivät saa päästä kosketuksiin keskenään normaalissa tai normaalista poikkeavissa tilanteissa, kuten vuodoissa tai tulipaloissa. (VNa 856/2012; 22 §)
7. Vaarallisia kemikaaleja tulee varastoida vain niille määritetyissä paikoissa, jotka on merkittävä. Tuotantotiloissa saa olla vaarallisia kemikaaleja vain sellaisia määriä, jotka ovat toiminnan kannalta perusteltuja. (VNa 856/2012; 21, 30 §)
8. Toiminnanharjoittajan tulee varmistua tiedonkulusta eri organisaatiotahojen sekä rakennuksen mahdollisten vuokralaisten kesken kohteen kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi. (VNa 685/2015; 22 §)
9. Kemikaalien käsittely- ja varastointitilat tulee varustaa sellaisella ilmanvaihdon, ettei kemikaaleista voi aiheutua vaaraa terveydelle eikä palavan kaasun, palavan nesteen höyryn tai sumun taikka räjähdysvaarallisen pölyn syttymisen vaaraa. Kemikaalien käsittely- ja varastointitilojen ilmanvaihdon tulee olla erillinen muiden tilojen ilmanvaihtoon nähden. Ilmanvaihdon riittävyttä tulee valvoa. (VNa 856/2012; 40 §)
10. Vaarallisia kemikaaleja sisältävien kaasujen, höyryjen, sumujen ja pölyjen leviäminen huonetilassa tulee rajoittaa mahdollisimman pienelle alueelle kohdepoistoin, virtauksia rajoittavin estein tai muilla teknisillä keinoilla. (VNa 856/2012; 40 §)
11. Rakennustilan sisäpintojen materiaalivalinnoissa tulee huomioida rakennuksessa käsiteltävien tai varastoitavien kemikaalien vaaraominaisuudet. (VNa 856/2012; 39 §)
12. Palavien nesteiden ja kaasujen käsittely- tai varastointitilan seinien ja kattojen sisäpintojen materiaalin tulee olla vähintään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetun Suomen rakentamismääräyskokoelman rakennusten paloturvallisuutta koskevan osan E1 mukaista luokkaa A2-s1,d0. (VNa 856/2012; 39 §)

13. Palavien ja hapettavien kemikaalien käsittely- ja varastointitilan lattiapinnan tulee olla palamatonta materiaalia. (VNa 856/2012; 39 §)
14. Prosessitilat ja kemikaalien varastointitilat tulee muodostaa omiksi palo-osastoikseen. (VNa 856/2012; 38 §)
15. Rakennusten ja rakenteet tulee suunnitella siten, että onnettomuuksien leviäminen rakennustilasta toiseen estetään. (VNa 856/2012; 35 §)
16. Pelastusyksiköillä tulee olla pääsy onnettomuusvaarallisiin kohteisiin sekä sammutusveden ottopaikoille vähintään kahdesta eri suunnasta. (VNa 856/2012; 61 §)
17. Laitteistot, säiliöt ja putkistot sekä kemikaalien varastointitilat ja -paikat varustetaan turvallisen käytön ja onnettomuustilanteisiin varautumiseen edellyttämillä merkinnöillä. (VNa 856/2012; 58-60 §)
18. Laitoksella tulee olla hätäsuihkuja ja silmähuuhtelupisteitä helposti luokse päästävissä paikoissa. Lisäksi työntekijöillä tulee olla käytettävissä asianmukaiset suojavarusteet. (VNa 856/2012; 79-80 §)
19. Laitteistoille tulee laatia käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeissa otetaan huomioon myös poikkeavat tilanteet. Laitoksella työskenteleville on annettava ohjeistus sekä riittävästi koulutusta ja opastusta laitoksen toiminnasta ja siihen liittyvistä vaaroista ennen käyttöönottoa. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava henkilökunnan nähtävillä. (VNa 856/2012; 64 §)
20. Vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käyttöön liittyvillä laitteistoilla tulee olla laadittuna huolto- ja kunnossapitosuunnitelma. Laitokselle tehdyistä tarkastuksista ja testauksista tulee pitää kirjaa. (VNa 856/2012; 63 §)
21. Laitoksella tulee olla asianmukaista torjuntakalustoa mahdollisen vuodon nopeaa keräämistä ja ympäristöön leviämisen estämistä varten. Torjuntakaluston käyttöä tulee harjoitella. (VNa 856/2012; 73 §)
22. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee toimittaa Tukesille ja pelastusviranomaiselle. (VNa 685/2015; 17 §)

Päätöksen perustelut

Kunta on antanut lausunnon kaavan soveltuvuudesta. Lausunnon perusteella Tukes on katsonut, että nyt haettu laajennus voidaan vielä toteuttaa vaikka kaavamerkintä on KL (Liikerakennusten korttelialue). Lisääntyneistä kemikaalimääristä ei katsota aiheutuvan niin merkittävää lisävaaraa, että toiminnan laajentaminen esitettyyn laajuuteen ei kaavan puolesta olisi mahdollista.

Tukesin käsityksen mukaan hakemuksessa ja pyydetyissä lisäselvityksissä on riittävästi selvitetty laitoksen toimintaa ja ehtoja noudattamalla voidaan katsoa toiminnan täyttävän lainsäädännön edellyttämät vaatimukset.

Lupahakemuksen käsittely

- Hakemuksen vastaanottaminen, 17.12.2020, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto , Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus , Kokkolan kaupunki, Kaupunkiluvitus, rakennusvalvonta, Kokkolan kaupunki , kaupunkisuunnittelu
- Täydennyksiä hakemukseen on pyydetty useassa erässä ja niihin on saatu vastaus
- Kuuleminen, 12.04.2021

- Lausunnon vastaanottaminen, 05.05.2021 (AVI)
- Lausunnon vastaanottaminen, 19.05.2021 (ELY)
- Lausunnon vastaanottaminen, 20.05.2021 (Rakennusvalvonta)
- Lausunnon vastaanottaminen, 25.05.2021 (Kaupunkisuunnittelu)
- Lausunnon vastaanottaminen, 9.11.2021 (PELA)

Käsittelymaksu

Päätösmaksu 3080 €. Päätösmaksuun lisätään mahdolliset kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. (L 390/2005 126 §).

Sovelletut säädökset

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Lisätietoja päätöksestä

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Matti Keski-Sipilä (etunimi.sukunimi@tukes.fi)

Voimassaolo

Toistaiseksi

Esittelijä: Matti Keski-Sipilä, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Timo Kukkola, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei

ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Päätöksestä tiedottaminen

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI/ työsuojelu
Etelä-Pohjanmaan ELY
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI/ pelastustoimi
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI/ kirjaamo

VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:

- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43), 65101 Vaasa

Ylitarkastaja Timo Kukkola
29.11.2021

Ylitarkastaja Matti Keski-sipilä
29.11.2021