

Tarkastuslaitosten tarkastuspäätökset sekä kriteerit vakavissa puutteissa

Tukes ja tarkastuslaitokset (Oy Alarm Control Alco Ab, DEKRA Industrial Oy, Inspecta Tarkastus Oy) ovat yhdessä päivittäneet ja yhdenmukaistaneet sammutus- ja paloilmoinlaitteistojen tarkastuspäätöksiä. Tarkastuspäätökset ovat seuraavat:

- Laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset.
- Laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset, kun havaitut puutteet on korjattu.
- Laitteisto ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.

Tarkastuspäätökset otetaan käyttöön 1.1.2018 ja päivitetty versio sammutuslaitteistojen osalta 1.3.2024

Jos laitteistossa on yksi tai useampi vakava puute, on tarkastuspäätös ”laitteisto ei täytä sille asetettuja vaatimuksia.” Sammutus- ja paloilmoinlaitteistojen yleisimmät vakavat puutteet ovat seuraavat:

Vakavat puutteet, sammutuslaitteistot:

- Puute vaarantaa henkilöturvallisuuden suojatussa kohteessa.
- Puute estää sammutuslaitteiston toiminnan.
- Puute vaarantaa vakavasti sammutuslaitteiston sammutuskyvyn.
- Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty.
- Paloilmoittimen vika- ja paloilmotus ei välity hätäkeskukseen
- Sammutuslaitteiston palotieto ei välity paloilmoittimelle
- Sammutuslaitteiston palotieto ei välity paloilmoittimelle omana paloryhmänä
- Sammutuslaitteiston palotiedon vikavalvonta ei toimi jatkuvasti 24/7 valvottuun paikkaan
- Sammutuslaitteiston pumppujen CEA teknisen ohjeen tai standardin mukaiset hälytykset eivät toimi jatkuvasti 24/7 valvottuun paikkaan (yksi tai useampi)
- Kaikki vikahälytykset, jotka estävät tai vaarantavat sammutuslaitteiston toiminnan eivät välitys toimi jatkuvasti 24/7 valvottuun paikkaan (esim. sammutuslaitteiston laukaisuvika).

Vakavat puutteet, paloilmoinlaitteistot:

- Siirtoyhteys ei toimi tarkoitetulla tavalla.
- Paloturvallisuuden kannalta merkittävässä paikassa oleva ilmainen tai kokonainen paloryhmä ei anna ilmoitusta.
- Ilmoituksen paikantaminen ei onnistu.
- Laitteistossa on laitteita, jotka eivät ole yhteensopivia.
- Laitteisto on ohjelmoitu tai asennettu niin, että laitteisto (kokemuseräisen tiedon perusteella) ei toimi asianmukaisesti ja luotettavasti.
- Asennustodistus ei vastaa kohteen mukaista laitteistoa.

- Rakennusluvassa ja suunnitteluasiakirjoissa asetetut laitteistoa koskevat vaatimukset eivät täyty.
- Laitteiston kunnossapidon puute on aiheuttanut sen, että laitteisto ei enää täytä vaatimuksia tai laitteisto on aiheuttanut toistuvia erheellisiä ilmoituksia.