

14.1.2025

Ohje paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminnan aloittamisesta

Yleiseen hätäkeskukseen tiedonsiirtoyhteydellä liitettävien paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoiminnasta on säädetty eräistä paloturvallisuuslaitteista annetussa laissa (191/2024). Laitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden ja niiden vastuuhenkilöiden tulee täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekevien liikkeiden on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus valvontaa varten Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Ilmoituksen tulee sisältää tiedot toiminnanharjoittajasta ja sen nimeämästä yrityksen vastuuhenkilöstä sekä liikkeen toiminnasta ja työvälineistä.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa <https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut>

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat liitteet:

- selvitys käytettävänä olevista työvälineistä ja testaukseen sekä huoltoon tarvittavista laitteista ja ohjelmistoista

Ilmoituksen käsittelyaika on keskimäärin kolme viikkoa. Ilmoituksen käsittely on maksullinen Tukesin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tukes lähettää vaatimukset täyttävälle, ilmoituksen tehneelle liikkeelle vahvistuksen toiminnan aloittamisesta ja liittää liikkeen asennus- ja huoltoliikkeistä pitämäänsä luetteloon.

Asennusliikkeen tulee ilmoittaa ilmoituksessa mainituissa asioissa tapahtuvista muutoksista Tukesille kuukauden kuluessa muutoksesta.

Liikkeen oikeus toimia vahvistuksen mukaisena asennus- ja huoltoliikkeenä jatkuu toistaiseksi, kunnes

- liike päättää lopettaa vahvistuksen mukaisen toiminnan ja tekee siitä ilmoituksen Tukesille tai
- liikkeen vahvistuksen alaisiin töihin pätevyytodistuksen omaavan vastuuhenkilön työsuhde päättyy

Liitteenä vaadittavasta selvityksestä käytettävänä olevista työvälineistä tulee ilmetä, miten liike aikoo suoriutua toiminta-alansa mukaisesta laitteiston asennuksesta, testauksesta, tarvittavista mittauksista ja huollosta.

LISÄTIEDOT

Tukesissa lisätietoja paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoliikkeistä antaa ylitarkastaja Björn Johansson, etunimi.sukunimi@tukes.fi