

Savunpoisto

Tänä vuonna ilmestynyt kaksi kansallista soveltamisstandardia (NAS).

SFS 7028: Savunhallintakanaville eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

SFS 7029: Savunhallintapelleille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Kansallinen soveltamisstandardi (NAS) savunpoistojen tehonlähteistä on työn alla. Pitäisi valmistua ensi vuoden puolella.

Savunpoisto

Savunpoiston asennuksista paljon kysymyksiä

Minkälaisia kaapeleita missäkin kohdassa.

”Klassinen” kysymys, eli ”miten CE -merkityssä savunpoistoluukun avaajassa voi olla kaapeli jonka lämpökestävyys on ainoastaan....”

Syöttö ennen sähköpääkeskuksen pääkytkintä vai ei?

Onko ikkuna johon asennetaan avaaja savunpoistoikkuna vai tuuletusikkuna, jossa avaaja.

Rakennustuoteasetuksen voimaantulon yhteydessä muutamia

”kilpailijoiden” ilmiantoja ja vasta –ilmiantoa.

Poistumistievalaisimet

Myös poistumistievalaisimista on tullut paljon kyselyitä, mm. kaapelivalainnoista ja asennuksista.

Ledivalaisimet yhä suosituimpia

Kokemuksia?


Sähkötuoteryhmältä tullut tieto.

Vanhoihin hehkulamput varustettuihin valaisimiin oli vaihdettu

Ledi-polttimot.....

Poistumistievalaisimet

Hyvä ajatus, huono tulos. Kyseinen erä poistettu markkinoilta.



Sprinkleri

Uutta tulossa rapakon taa?

Palo osastointi ”tavallisella” lasilla/ikkunalla

Molemmilla puolilla sprinklerisuuttimet,

jotka valelevat lasin koko

pinta-alaltaan, pitäen sen tarpeeksi

kylmänä (kädellä kosketeltavissa).

Valmistajan kyseinen tuote on läpäissyt

tarvittavat testit USAssa.

Kysyttävää?

