

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Katri Sihvola | 20.11.2013

Katsaus palovaroittimien, häkävaroittimien ja käsisammuttimien valvontaan

tukes

Palovaroittimien testaukset 2013

- Testaukset ANPI:lla Belgiassa
- Paloherkkyystestit EN 14604
 - TF2/ionisoiva ja TF4/optinen
- 8 eri palovaroitin mallia (4 kpl/malli),
7 optista ja 1 ionisoiva palovaroitinta
- Testatuilta osin vaatimustenmukaisia



Häkävaroittimien testaukset 2013

- Testaukset VTT Expert Services Oy:llä
- Testi EN 50291-1:2010
 - hälytysolosuhteet
 - reagointi korkeaan CO pitoisuuteen ja siitä palautumiseen
 - 6 eri mallia



Käsisammuttimien testaukset 2013

- Testaukset VTT Expert Services Oy:llä
- Testit: EN 3-7: sammuttimen massa toimintakunnossa ennen tärytystä ja jälkeen, laukaisuviive, toiminta-aika, jäännössammutemäärä ja täyttömäärä
- 7 mallia: 6 jauhesammutinta ja 1 nestesammutin



Kiitos!

