

Kaupan alan velvollisuudet palavien nesteiden ja kaasujen myymäläsäilytyksessä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tiedotteessaan 15.2.2018 muistuttanut kaupan alan toiminnanharjoittajia velvollisuuksista palavien nesteiden tai kaasujen myymäläsäilytyksessä. Tiedotteessa tehdään tulkintoja Tukesin oppaasta ”*Palavien nesteiden säilytys kaupassa*”. Kaupan liitto on välittänyt tiedotteen jäsenyrityksilleen jäsenkirjeessään 3.4.2018. Kaupan liiton jäsenyrityksiltään saaman tiedon mukaan kentällä on yhä epätietoisuutta tietyistä käytännön vaatimuksista koskien erityisesti paloturvakaapeille asetettuja vaatimuksia ja valuma-altaiden käyttöä.

Paloturvakaapeista todetaan Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteen liitteessä ”*Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen*”, etteivät SP 2369 -testimenetelmän mukaan hyväksytyt paloturvakaapit uusimpien tutkimustulosten perusteella sovellu aerosolin varastointiin, ja että ne hyväksytään vain, jos ne on sijoitettu myymälään ennen 31.12.2017. Ongelmaksi on muodostunut, että kyseinen tulkinta on tullut kaupan toimijoiden tietoon vasta keväällä 2018, mitä ennen kaupassa on seurattu Tukesin opasta, jossa hyväksytään myös SP 2369 -testimenetelmän mukaiset paloturvakaapit.

Valuma-altaiden käyttöön liittyen on pohdittu, miten olemassa oleva tutkimustieto olisi huomioitavissa käyttövalmiiden lasinpesunesteiden tarkoituksenmukaista myymäläsäilytystä arvioitaessa. VTT on tehnyt alkoholijuomien palo-ominaisuuksista ja -kuormasta myymälöissä kokeita, joiden perusteella Pelastusviranomaisten kumppanuusverkosto katsoo, ettei väkeviäkään alkoholijuomia tule laskea mukaan Tukesin oppaassa mainittuun palavien nesteiden määrään myymälässä. Vastaavasti myös käyttövalmiiden lasinpesunesteiden palo-ominaisuuksia myymälöissä tulisi selvittää. Mikäli niitäkään ei pidetä myymälän palokuorman kannalta merkittävänä, tulkinnalla on huomattavaa vaikutusta käytännön ratkaisuihin myymälöissä mm. suoja-allastusten osalta.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Tukes ja Kaupan liitto selvittävät, mitä VTT:n alkoholijuomista tekemien palokokeiden perusteella voidaan päätellä käyttövalmiiden lasinpesunesteiden palo-ominaisuuksista myymälässä ja päättävät mahdollisesti tarvittavista uusista palokokeista.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Tukesin ja Kaupan liiton edustajat tapasivat 18.6.2018 kokouksessa, jossa selvennettiin tilannetta seuraavasti:

1. Ruotsin SP 2369 -testimenetelmän mukaiset paloturvakaapit hyväksytään myös aerosolien varastointiin, jos niitä koskeva hankintapäätös on tehty ennen Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteen sisältämän tiedon saapumista kaupan yritykseen. Kaupan yrityksen katsotaan saaneen tiedon viimeistään 30.4.2018.
2. Myymälät voivat ilmoittaa kemikaali-ilmoituksessaan pelastusviranomaiselle, että käyttövalmiiden lasinpesunesteiden (pakkaskestävyys enintään -40 °C) suojausratkaisut odottavat lisäselvityksiä. Viranomaiset ja Kaupan Liitto sopivat 31.8.2018 mennessä asian selvittämisen aikataulusta. Suojausratkaisuja koskevat käytännön järjestelyt myymälässä, kuten mahdollinen suoja-allastus voidaan tehdä viimeistään selvityksen valmistuttua. Kemikaali-ilmoitus tulee tehdä kuitenkin 31.8.2018 mennessä, kun ilmoitusmäärät myymälässä ylittyvät. Ilmoitusmääriin lasketaan myös käyttövalmiit lasinpesunesteet.